

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за май 2015**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-4  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-5 ЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**ЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 185262

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 50

Обратн.тр. ПРЭМ 50

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

**Тхв=0 С**

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  **лето:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.04.15	24	-	52,63	10,30	171,590	-	-	35,48	5,60	171,590	-	17,15	0,000	0,00	0,00	0,00	2,952
24.04.15	24	-	53,52	10,30	174,410	-	-	35,97	5,60	174,410	-	17,55	0,000	0,00	0,00	0,00	3,071
25.04.15	24	-	52,96	10,30	178,960	-	-	36,10	5,60	178,960	-	16,86	0,000	0,00	0,00	0,00	3,028
26.04.15	24	-	52,52	10,30	178,790	-	-	35,79	5,60	178,790	-	16,73	0,000	0,00	0,00	0,00	2,999
27.04.15	24	-	50,58	10,30	175,620	-	-	35,22	5,60	175,620	-	15,36	0,000	0,00	0,00	0,00	2,709
28.04.15	24	-	47,93	10,30	175,530	-	-	34,45	5,60	175,530	-	13,48	0,000	0,00	0,00	0,00	2,375
29.04.15	24	-	47,97	10,30	175,820	-	-	34,26	5,60	175,820	-	13,71	0,000	0,00	0,00	0,00	2,420
30.04.15	24	-	47,07	10,30	175,860	-	-	33,71	5,60	175,860	-	13,36	0,000	0,00	0,00	0,00	2,361
01.05.15	24	-	46,78	10,30	174,970	-	-	33,51	5,60	174,970	-	13,27	0,000	0,00	0,00	0,00	2,335
02.05.15	24	-	47,00	10,30	174,960	-	-	33,71	5,60	174,960	-	13,29	0,000	0,00	0,00	0,00	2,336
03.05.15	24	-	46,22	10,30	174,970	-	-	33,20	5,60	174,970	-	13,02	0,000	0,00	0,00	0,00	2,291
04.05.15	24	-	46,94	10,30	175,480	-	-	33,56	5,60	175,480	-	13,38	0,000	0,00	0,00	0,00	2,358
05.05.15	24	-	47,75	10,30	175,770	-	-	34,09	5,60	175,770	-	13,66	0,000	0,00	0,00	0,00	2,411
06.05.15	24	-	48,66	10,30	175,830	-	-	35,01	5,60	175,830	-	13,65	0,000	0,00	0,00	0,00	2,411
07.05.15	24	-	52,21	10,30	126,530	-	-	36,43	5,60	126,530	-	15,78	0,000	0,00	0,00	0,00	2,003
08.05.15	24	-	22,38	10,30	0,000	-	-	21,48	5,60	0,000	-	0,90	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
09.05.15	24	-	19,39	10,30	0,000	-	-	18,17	5,60	0,000	-	1,22	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
10.05.15	24	-	18,44	10,30	0,000	-	-	17,14	5,60	0,000	-	1,30	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
11.05.15	24	-	18,03	10,30	0,000	-	-	16,72	5,60	0,000	-	1,31	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
12.05.15	24	-	17,82	10,30	0,000	-	-	16,66	5,60	0,000	-	1,16	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
13.05.15	24	-	17,80	10,30	0,000	-	-	16,63	5,60	0,000	-	1,17	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
14.05.15	24	-	17,54	10,30	0,000	-	-	16,36	5,60	0,000	-	1,18	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
15.05.15	24	-	17,33	10,30	0,000	-	-	16,17	5,60	0,000	-	1,16	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
16.05.15	24	-	16,97	10,30	0,000	-	-	15,81	5,60	0,000	-	1,16	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
17.05.15	24	-	17,07	10,30	0,000	-	-	15,91	5,60	0,000	-	1,16	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
18.05.15	24	-	16,84	10,30	0,480	-	-	15,57	5,60	0,000	-	1,27	0,480	0,00	0,00	0,00	0,008
19.05.15	24	-	16,78	10,30	0,000	-	-	15,49	5,60	0,000	-	1,29	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
20.05.15	24	-	16,86	10,30	0,000	-	-	15,51	5,60	0,000	-	1,35	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
21.05.15	24	-	17,08	10,30	0,000	-	-	15,70	5,60	0,000	-	1,38	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
22.05.15	24	-	17,12	10,30	0,000	-	-	15,79	5,60	0,000	-	1,33	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
Среднее	24,00	-	33,61	10,30	86,186	-	-	25,65	5,60	86,170	-	7,95	0,016	-	-	-	1,269
Итого	720,0	-	-	-	2585,570	0,000	-	-	-	2585,090	0,000	-	0,480	0,00	0,00	0,00	38,07

Корректировка за прошлый месяц (-)

1412,000

1412,000

0,000

29,43

**Итого за май 2015 :**

1173,570

1173,090

0,480

8,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.04.15 17:00	97643,010	-	91378,350	-	0,000	0,000	1979,309	
24.05.15 23:00	100107,000	-	93841,860	-	0,000	0,000	2015,290	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв} =$  \_\_\_\_\_ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

\_\_\_\_\_ Гкал

\_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 в связи с получением АХТА допуска УУ

ЗАО "ДомТелеком"  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

28.05.2015