

# Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 4, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ТВ7-01 № 12003123  
 расходомер

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
 Gmin Gmax Термопреобр.

**Tхв=0 C**  
 Преобр. давления

Подающий тр.  
 Обратн.тр.  
 тр-д. ГВС  
 тр.цирк. ГВС  
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q_{от} = m_1 * (h_1 - h_{хв}) - m_2 * (h_2 - h_{хв})$  **лето:**  $Q_{гвс} = m_3 * (h_3 - h_{хв})$   
 Договорные нагрузки, Гкал/ч,  $Q_{от} =$   $Q_{вент.} =$   $Q_{тех.пот.} =$   $Q_{гвс} =$   
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,  $Q_{тех.гвс.ср} =$   $Q_{гвс.ср} =$   
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,  $G_{от} =$   $G_{вент.} =$   $G_{тех.пот.} =$   $G_{гвс} =$   $G_{гвс.м} =$   
 Фактические нагрузки:  $G_{от.ф.} =$  т/сут  $G_{гвс.ф.} =$  т/сут  $Q_{от.ф.} =$  Гкал/мес  $Q_{от.ср.ф.} =$  Гкал/сут  
 Константные значения:  $P_1 =$   $P_2 =$   $P_3 =$   $P_4 =$   $T_1 =$   $T_2 =$   $T_3 =$   $T_4 =$   $T_5 =$

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT C	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.04.15	24	-	52,73	8,50	200,053	-	-	44,04	6,50	200,053	-	8,69	0,000	0,00	0,00	0,00	1,747
24.04.15	24	-	55,54	8,50	199,893	-	-	46,12	6,50	199,893	-	9,42	0,000	0,00	0,00	0,00	1,891
25.04.15	24	-	51,27	8,50	200,219	-	-	43,27	6,50	200,219	-	8,00	0,000	0,00	0,00	0,00	1,609
26.04.15	24	-	50,71	8,50	199,966	-	-	42,74	6,50	199,966	-	7,96	0,001	0,00	0,00	0,00	1,600
27.04.15	24	-	49,79	8,50	199,769	-	-	42,41	6,50	199,769	-	7,38	0,000	0,00	0,00	0,00	1,482
28.04.15	24	-	48,11	8,50	200,056	-	-	41,41	6,50	200,055	-	6,70	0,002	0,00	0,00	0,00	1,348
29.04.15	24	-	50,01	8,50	200,117	-	-	42,69	6,50	200,117	-	7,31	0,000	0,00	0,00	0,00	1,472
30.04.15	24	-	48,16	8,50	200,328	-	-	41,22	6,50	200,326	-	6,95	0,002	0,00	0,00	0,00	1,399
01.05.15	24	-	48,00	8,50	200,326	-	-	41,17	6,50	200,326	-	6,83	0,001	0,00	0,00	0,00	1,375
02.05.15	24	-	48,31	8,50	200,309	-	-	41,40	6,50	200,303	-	6,92	0,006	0,00	0,00	0,00	1,394
03.05.15	24	-	47,51	8,50	200,500	-	-	40,74	6,50	200,472	-	6,76	0,028	0,00	0,00	0,00	1,365
04.05.15	24	-	48,14	8,50	200,646	-	-	41,26	6,50	200,641	-	6,88	0,005	0,00	0,00	0,00	1,388
05.05.15	24	-	49,52	8,50	205,812	-	-	42,53	6,50	205,810	-	6,99	0,002	0,00	0,00	0,00	1,446
06.05.15	24	-	50,27	8,50	219,034	-	-	43,79	6,50	219,032	-	6,48	0,002	0,00	0,00	0,00	1,428
07.05.15	24	-	51,92	8,50	158,778	-	-	44,34	6,50	158,781	-	7,58	-0,003	0,00	0,00	0,00	1,210
08.05.15	24	-	31,86	8,50	0,000	-	-	26,10	6,50	0,004	-	5,76	-0,004	0,00	0,00	0,00	0,000
09.05.15	24	-	27,42	8,50	0,000	-	-	23,80	6,50	0,004	-	3,62	-0,004	0,00	0,00	0,00	0,000
10.05.15	24	-	26,20	8,50	0,000	-	-	22,70	6,50	0,001	-	3,50	-0,001	0,00	0,00	0,00	0,000
11.05.15	24	-	25,50	8,50	0,000	-	-	22,43	6,50	0,003	-	3,40	-0,003	0,00	0,00	0,00	0,000
12.05.15	24	-	26,37	8,50	0,000	-	-	22,98	6,50	0,003	-	3,40	-0,003	0,00	0,00	0,00	0,000
13.05.15	24	-	26,37	8,50	0,000	-	-	22,98	6,50	0,003	-	3,40	-0,003	0,00	0,00	0,00	0,000
14.05.15	24	-	26,37	8,50	0,000	-	-	22,98	6,50	0,003	-	3,40	-0,003	0,00	0,00	0,00	0,000
15.05.15	24	-	26,37	8,50	0,000	-	-	22,98	6,50	0,003	-	3,40	-0,003	0,00	0,00	0,00	0,000
16.05.15	24	-	26,37	8,50	0,000	-	-	22,98	6,50	0,003	-	3,40	-0,003	0,00	0,00	0,00	0,000
17.05.15	24	-	26,37	8,50	0,000	-	-	22,98	6,50	0,003	-	3,40	-0,003	0,00	0,00	0,00	0,000
18.05.15	24	-	26,37	8,50	0,000	-	-	22,98	6,50	0,003	-	3,40	-0,003	0,00	0,00	0,00	0,000
19.05.15	24	-	26,37	8,50	0,000	-	-	22,98	6,50	0,003	-	3,40	-0,003	0,00	0,00	0,00	0,000
20.05.15	24	-	26,37	8,50	0,000	-	-	22,98	6,50	0,003	-	3,40	-0,003	0,00	0,00	0,00	0,000
21.05.15	24	-	26,37	8,50	0,000	-	-	22,98	6,50	0,003	-	3,40	-0,003	0,00	0,00	0,00	0,000
22.05.15	24	-	26,37	8,50	0,000	-	-	22,98	6,50	0,003	-	3,40	-0,003	0,00	0,00	0,00	0,000
Среднее	24,00	-	38,37	8,50	99,527	-	-	32,90	6,50	99,527	-	5,47	0,000	-	-	-	0,738
Итого	720,0	-	-	-	2985,809	0,000	-	-	-	2985,810	0,000	-	-0,001	0,00	0,00	0,00	22,15

Корректировка за прошлый месяц (-) 1557,019  
**Итого за май 2015 :** 1428,790 1557,011 0,008 16,87  
 1428,798 -0,008 5,28

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
05.04.15 06:00	-	-	-	-	-	-	-	-
05.04.15 06:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций: 960,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв} =$  \_\_\_\_\_ 'C  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

\_\_\_\_\_ Гкал  
 \_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер  
 (по доверенности абонента)

Дирекция филиала ООО "Теплосеть Санкт-Петербург"  
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплоснабжения  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 в связи с получением АКТ о допуске УУ  
 \_\_\_\_\_  
 28.05.2015

ЗАО "ДомТелеком"  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ