

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКК-2 Невского района"
 Договор: 31502-2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваевская 40-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: СПТ-941 № 36564

Подающий тр. расходомер VA2305M 50
 Обратн.тр. VA2305M 50
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmax

Термопреобр.
 КТПТР-05
 КТПТР-05

Тхв=0 С
 Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв)$ **лето:**
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.04.15	24	-	51,67	-	172,143	-	-	33,74	-	169,122	-	17,92	3,021	-	-	-	3,197
24.04.15	24	-	53,58	-	173,446	-	-	34,87	-	170,448	-	18,72	2,998	-	-	-	3,362
25.04.15	24	-	52,39	-	173,865	-	-	34,63	-	170,872	-	17,76	2,993	-	-	-	3,203
26.04.15	24	-	51,21	-	173,127	-	-	34,02	-	170,153	-	17,19	2,974	-	-	-	3,089
27.04.15	24	-	49,94	-	170,518	-	-	32,90	-	167,767	-	17,04	2,752	-	-	-	3,007
28.04.15	24	-	48,35	-	170,127	-	-	25,17	-	167,999	-	23,18	2,128	-	-	-	4,005
29.04.15	24	-	48,32	-	169,942	-	-	28,87	-	167,695	-	19,46	2,247	-	-	-	3,381
30.04.15	24	-	48,30	-	169,899	-	-	29,18	-	167,641	-	19,12	2,258	-	-	-	3,324
01.05.15	24	-	48,29	-	169,825	-	-	27,42	-	167,673	-	20,87	2,151	-	-	-	3,613
02.05.15	24	-	48,28	-	167,483	-	-	26,50	-	165,409	-	21,78	2,074	-	-	-	3,712
03.05.15	24	-	48,29	-	167,708	-	-	26,64	-	165,629	-	21,65	2,079	-	-	-	3,696
04.05.15	24	-	48,31	-	167,699	-	-	26,47	-	165,670	-	21,84	2,029	-	-	-	3,725
05.05.15	24	-	48,30	-	167,728	-	-	26,89	-	165,686	-	21,41	2,042	-	-	-	3,655
06.05.15	24	-	48,34	-	168,843	-	-	29,70	-	166,730	-	18,64	2,113	-	-	-	3,220
07.05.15	24	-	51,68	-	119,172	-	-	31,40	-	117,761	-	20,29	1,411	-	-	-	2,466
08.05.15	24	-	23,75	-	0,000	-	-	19,94	-	0,000	-	3,82	0,000	-	-	-	0,000
09.05.15	24	-	22,85	-	0,000	-	-	17,05	-	0,000	-	5,81	0,000	-	-	-	0,000
10.05.15	24	-	24,73	-	0,000	-	-	17,99	-	0,000	-	6,73	0,000	-	-	-	0,000
11.05.15	24	-	22,43	-	0,000	-	-	17,24	-	0,000	-	5,19	0,000	-	-	-	0,000
12.05.15	24	-	21,16	-	0,000	-	-	16,96	-	0,000	-	4,20	0,000	-	-	-	0,000
13.05.15	24	-	16,34	-	0,000	-	-	14,84	-	0,000	-	1,50	0,000	-	-	-	0,000
14.05.15	24	-	15,15	-	0,000	-	-	14,06	-	0,000	-	1,09	0,000	-	-	-	0,000
15.05.15	24	-	14,64	-	0,000	-	-	13,59	-	0,000	-	1,05	0,000	-	-	-	0,000
16.05.15	24	-	15,16	-	0,000	-	-	14,18	-	0,000	-	0,99	0,000	-	-	-	0,000
17.05.15	24	-	14,17	-	0,000	-	-	13,27	-	0,000	-	0,90	0,000	-	-	-	0,000
18.05.15	24	-	13,61	-	0,000	-	-	12,72	-	0,000	-	0,89	0,000	-	-	-	0,000
19.05.15	24	-	13,79	-	0,000	-	-	12,97	-	0,000	-	0,82	0,000	-	-	-	0,000
20.05.15	24	-	15,24	-	0,000	-	-	14,17	-	0,000	-	1,07	0,000	-	-	-	0,000
21.05.15	24	-	15,24	-	0,000	-	-	14,30	-	0,000	-	0,94	0,000	-	-	-	0,000
22.05.15	24	-	14,76	-	0,000	-	-	13,81	-	0,000	-	0,94	0,000	-	-	-	0,000
Среднее	24,00	-	33,61	-	83,384	-	-	22,52	-	82,208	-	11,09	1,176	-	-	-	0,000
Итого	720,0	-	-	-	2501,526	0,000	-	-	-	2466,254	0,000	35,273	0,00	0,00	0,00	0,00	50,66

Корректировка за прошлый месяц (-) 1225,751
Итого за май 2015 : 1275,775 1208,133 17,618 26,72
 1258,120 17,655 23,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q1,Гкал	Показания ГВС
14.04.15 04:00	136245,463	-	63028,144	-	-	-	6239,315	
14.04.15 04:00	136245,463	-	63028,144	-	-	-	6239,315	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

_____ Гкал
 _____ Гкал

ЗАО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 Филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата: 26.05.2015