Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 16-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 16-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 43959
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-43959-ч(с)-0515.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):			
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	Txв, гр.С= 8,51
Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,158 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,041
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=47,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.04.15	24,00	*	120,49	92,88	27,61	67,49	43,02	24,48	5,20	3,40	2,05	31,32	0,00	0,00	31,97	0,00	31,97	-	66,84	0,00	2,10			4,14
25.04.15	24,00	*	118,12	91,23	26,89	64,49	41,59	22,90	5,20	3,40	1,88	30,32	0,00	0,00	30,90	0,00	30,90	-	64,23	0,00	1,95			3,83
26.04.15	24,00	*	120,67	91,13	29,55	65,01	41,85	23,16	5,20	3,40	1,87	33,35	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	-	64,82	0,00	2,16			4,04
27.04.15	24,00	*	120,45	91,45	29,00	65,45	42,59	22,86	5,20	3,40	1,85	32,95	0,00	0,00	33,60	0,00	33,60	-	65,17	0,00	2,15			3,99
28.04.15	24,00	*	112,41	87,70	24,71	65,05	42,53	22,53	5,20	3,40	1,81	27,43	0,00	0,00	27,96	0,00	27,96	-	64,74	0,00	1,78			3,59
29.04.15	24,00	*	117,58	90,89	26,69	65,40	42,62	22,78	5,20	3,40	1,91	29,29	0,00	0,00	29,87	0,00	29,87	-	65,07	0,00	1,91			3,82
30.04.15	24,00	*	119,96	92,99	26,97	65,18	42,34	22,83	5,20	3,40	1,97	29,57	0,00	0,00	30,15	0,00	30,15	-	64,83	0,00	1,92			3,89
01.05.15	24,00	*	119,17	92,24	26,93	65,24	42,67	22,57	5,20	3,40	1,92	29,60	0,00	0,00	30,18	0,00	30,18	-	64,95	0,00	1,92			3,84
02.05.15	24,00	*	119,09	92,50	26,59	65,48	42,80	22,68	5,20	3,40	1,92	29,52	0,00	0,00	30,10	0,00	30,10	-	65,23	0,00	1,93			3,84
03.05.15	24,00	*	116,71	92,29	24,42	65,41	42,55	22,86	5,20	3,40	1,94	27,14	0,00	0,00	27,67	0,00	27,67	-	65,17	0,00	1,77			3,71
04.05.15	24,00	*	118,14	92,44	25,69	65,21	42,79	22,41	5,20	3,40	1,88	28,76	0,00	0,00	29,33	0,00	29,33	-	64,90	0,00	1,87			3,75
05.05.15	24,00	*	112,50	84,99	27,51	63,09	41,67	21,42	5,20	3,40	1,64	31,11	0,00	0,00	31,67	0,00	31,67	-	61,68	0,00	1,92			3,56
06.05.15	24,00	*	93,01	65,10	27,91	57,69	36,72	20,97	5,20	3,40	1,14	31,83	0,00	0,00	32,33	0,00	32,33	-	57,82	0,00	1,84			2,98
07.05.15	24,00	*	91,54	63,91	27,63	62,25	38,87	23,39	5,20	3,40	1,28	31,16	0,00	0,00	31,72	0,00	31,72	-	62,11	0,00	1,94			3,22
08.05.15	24,00	*	91,12	67,02	24,10	64,61	52,03	12,58	5,20	3,40	0,64	27,47	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	-	64,32	0,00	1,77			2,41
09.05.15	24,00	*	101,96	79,56	22,40	64,80	64,58	0,22	5,20	3,40	0,00	25,40	0,00	0,00	25,89	0,00	25,89	-	64,46	0,00	1,64			1,64
10.05.15	24,00	*	103,75	80,66	23,10	64,70	64,48	0,22	5,20	3,40	0,00	26,15	0,00	0,00	26,66	0,00	26,66	-	64,40	0,00	1,69			1,69
11.05.15	24,00	*	107,19	78,09	29,11	64,22	64,00	0,22	5,20	3,40	0,00	33,28	0,00	0,00	33,91	0,00	33,91	-	63,92	0,00	2,13			2,13
12.05.15	24,00	*	111,72	82,94	28,78	64,80	64,58	0,21	5,20	3,40	0,00	32,78	0,00	0,00	33,42	0,00	33,42	-	64,52	0,00	2,12			2,12
13.05.15	24,00	*	109,65	81,36	28,29	61,19	61,09	0,10	5,20	3,40	0,00	32,34	0,00	0,00	32,90	0,00	32,90	-	60,67	0,00	1,96			1,96
14.05.15	24,00	*	108,43	81,23	27,20	59,41	59,20	0,21	5,20	3,40	0,00	30,94	0,00	0,00	31,45	0,00	31,45	-	59,23	0,00	1,83			1,83
15.05.15	24,00	*	112,35	83,01	29,34	60,03	59,83	0,20	5,20	3,40	0,00	33,47	0,00	0,00	34,03	0,00	34,03	-	59,82	0,00	2,00			2,00
16.05.15	24,00	*	111,74	83,13	28,61	60,75	60,71	0,05	5,20	3,40	0,00	32,58	0,00	0,00	33,14	0,00	33,14	-	60,08	0,00	1,96			1,96
17.05.15	24,00	*	112,26	82,01	30,25	59,93	59,68	0,25	5,20	3,40	0,00	34,59	0,00	0,00	35,17	0,00	35,17	-	59,87	0,00	2,07			2,07
18.05.15	24,00	*	110,62	81,89	28,74	59,02	58,87	0,15	5,20	3,40	0,00	32,71	0,00	0,00	33,24	0,00	33,24	-	58,67	0,00	1,92			1,92
19.05.15	24,00	*	112,83	81,38	31,45	58,96	58,69	0,27	5,20	3,40	0,00	35,94	0,00	0,00	36,53	0,00	36,53	-	58,93	0,00	2,12			2,12
20.05.15	24,00	*	109,40	80,60	28,79	58,28	58,02	0,26	5,20	3,40	0,00	33,07	0,00	0,00	33,60	0,00	33,60	-	58,28	0,00	1,93			1,93
21.05.15	24,00	*	110,88	80,96	29,92	59,37	59,16	0,22	5,20	3,40	0,00	34,44	0,00	0,00	35,01	0,00	35,01	-	59,22	0,00	2,04			2,04
22.05.15	24,00	*	112,80	83,07	29,73	61,01	60,77	0,24	5,20	3,40	0,00	34,08	0,00	0,00	34,67	0,00	34,67	-	60,89	0,00	2,08			2,08
23.05.15	24,00	*	114,85	86,99	27,86	65,81	65,64	0,17	5,20	3,40	0,00	31,87	0,00	0,00	32,51	0,00	32,51	-	65,43	0,00	2,09			2,09
Среднее	24,00	-	111,38	83,85	27,53	62,98	51,86	11,11	5,20	3,40	0,86	31,15	-	-	31,72	-	31,72	-	62,68	-	1,95	-	-	2,81
Итого	720,00		3341,40	2515,64	825,76						25,70	934,47	0,00	0,00	951,61	0,00	951,61	0,00			58,49	0,00	0,00	84,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 09:00	13984,16	10258,91	4235,53	0,00	4314,23	0,00	580,11	266,23	-
	25.05.15 12:00	17450,66	12870,15	5203,76	0,00	5300,27	0,00	662,14	326,94	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °C = -7,95 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **76,24** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **951,61** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____/

циркул-?

ЗАО "ДомТелеком"
печать для отчетов
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 05 15 г.
печать энергосбыта

50,54