Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 18-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 18-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06066
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06066-ч(с)-0515.txt
Режим (схема): 0;7

расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 8,51

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0896
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0896
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.04.15	24,00	*	107,09	85,13	21,96	67,96	39,18	28,78	5,30	3,40	2,52	21,15	0,00	0,00	21,59	0,00	21,59	-	67,45	0,00	1,43			3,95
25.04.15	24,00	*	106,73	83,52	23,21	64,72	37,99	26,73	5,30	3,40	2,29	22,47	0,00	0,00	22,91	0,00	22,91	-	64,49	0,00	1,45			3,74
26.04.15	24,00	*	106,23	83,57	22,66	65,27	38,17	27,10	5,30	3,40	2,32	21,89	0,00	0,00	22,32	0,00	22,32	-	65,10	0,00	1,43			3,75
27.04.15	24,00	*	105,76	83,85	21,91	65,69	38,95	26,74	5,30	3,40	2,30	21,19	0,00	0,00	21,61	0,00	21,61	-	65,47	0,00	1,39			3,69
28.04.15	24,00	*	103,02	80,75	22,28	65,30	39,18	26,12	5,30	3,40	2,17	21,48	0,00	0,00	21,90	0,00	21,90	-	65,16	0,00	1,40			3,57
29.04.15	24,00	*	106,16	83,60	22,55	65,72	39,28	26,44	5,30	3,40	2,28	21,62	0,00	0,00	22,06	0,00	22,06	-	65,50	0,00	1,42			3,70
30.04.15	24,00	*	107,02	85,31	21,71	65,45	38,69	26,76	5,30	3,40	2,35	20,84	0,00	0,00	21,25	0,00	21,25	-	65,19	0,00	1,36			3,71
01.05.15	24,00	*	105,60	84,56	21,04	65,52	39,05	26,47	5,30	3,40	2,29	20,31	0,00	0,00	20,71	0,00	20,71	-	65,29	0,00	1,33			3,62
02.05.15	24,00	*	105,06	84,57	20,49	65,72	39,23	26,49	5,30	3,40	2,29	19,80	0,00	0,00	20,20	0,00	20,20	-	65,52	0,00	1,30			3,59
03.05.15	24,00	*	105,66	84,27	21,39	65,67	38,91	26,76	5,30	3,40	2,31	20,67	0,00	0,00	21,09	0,00	21,09	-	65,51	0,00	1,36			3,66
04.05.15	24,00	*	106,25	84,42	21,83	65,48	39,02	26,45	5,30	3,40	2,29	21,09	0,00	0,00	21,50	0,00	21,50	-	65,23	0,00	1,38			3,67
05.05.15	24,00	*	102,43	78,69	23,74	63,79	38,27	25,52	5,30	3,40	2,07	23,10	0,00	0,00	23,53	0,00	23,53	-	62,90	0,00	1,45			3,53
06.05.15	24,00	*	82,58	59,65	22,93	57,62	33,82	23,80	5,30	3,40	1,44	22,48	0,00	0,00	22,84	0,00	22,84	-	57,79	0,00	1,30			2,74
07.05.15	24,00	*	82,18	59,72	22,46	62,55	35,96	26,58	5,30	3,40	1,62	21,98	0,00	0,00	22,38	0,00	22,38	-	62,54	0,00	1,38			3,00
08.05.15	24,00	*	82,53	59,37	23,16	64,96	49,21	15,75	5,30	3,40	0,98	22,73	0,00	0,00	23,17	0,00	23,17	-	64,80	0,00	1,47			2,45
09.05.15	24,00	*	92,78	70,53	22,25	65,12	64,78	0,35	5,30	3,40	0,06	21,83	0,00	0,00	22,26	0,00	22,26	-	64,88	0,00	1,42			1,48
10.05.15	24,00	*	89,22	71,68	17,55	64,98	64,63	0,35	5,30	3,40	0,06	17,11	0,00	0,00	17,44	0,00	17,44	-	64,71	0,00	1,11			1,17
11.05.15	24,00	*	94,38	69,86	24,51	64,53	64,19	0,34	5,30	3,40	0,05	24,23	0,00	0,00	24,69	0,00	24,69	-	64,27	0,00	1,56			1,61
12.05.15	24,00	*	95,92	72,56	23,36	65,08	64,75	0,33	5,30	3,40	0,06	23,00	0,00	0,00	23,45	0,00	23,45	-	64,82	0,00	1,49			1,55
13.05.15	24,00	*	93,88	71,06	22,81	61,77	61,51	0,26	5,30	3,40	0,05	22,47	0,00	0,00	22,87	0,00	22,87	-	61,41	0,00	1,38			1,43
14.05.15	24,00	*	95,44	70,63	24,80	59,69	59,38	0,31	5,30	3,40	0,05	24,50	0,00	0,00	24,90	0,00	24,90	-	59,52	0,00	1,46			1,51
15.05.15	24,00	*	94,04	72,18	21,86	60,23	59,93	0,30	5,30	3,40	0,05	21,49	0,00	0,00	21,85	0,00	21,85	-	60,00	0,00	1,29			1,34
16.05.15	24,00	*	96,02	72,26	23,76	61,15	60,98	0,17	5,30	3,40	0,05	23,37	0,00	0,00	23,77	0,00	23,77	-	60,52	0,00	1,42			1,47
17.05.15	24,00	*	95,64	71,39	24,25	60,18	59,82	0,36	5,30	3,40	0,05	23,84	0,00	0,00	24,24	0,00	24,24	-	60,15	0,00	1,44			1,49
18.05.15	24,00	*	96,72	71,21	25,51	59,39	59,11	0,28	5,30	3,40	0,06	25,07	0,00	0,00	25,48	0,00	25,48	-	59,13	0,00	1,48			1,54
19.05.15	24,00	*	92,72	70,89	21,83	59,12	58,79	0,33	5,30	3,40	0,06	21,32	0,00	0,00	21,67	0,00	21,67	-	58,99	0,00	1,26			1,32
20.05.15	24,00	*	97,97	69,96	28,01	58,58	58,22	0,36	5,30	3,40	0,05	27,58	0,00	0,00	28,02	0,00	28,02	-	58,55	0,00	1,62			1,67
21.05.15	24,00	*	94,67	70,26	24,42	59,62	59,31	0,31	5,30	3,40	0,06	23,90	0,00	0,00	24,29	0,00	24,29	-	59,44	0,00	1,42			1,48
22.05.15	24,00	*	95,02	71,88	23,14	60,99	60,65	0,34	5,30	3,40	0,07	22,56	0,00	0,00	22,96	0,00	22,96	-	60,88	0,00	1,37			1,44
23.05.15	24,00	*	97,27	75,48	21,79	66,25	65,93	0,33	5,30	3,40	0,08	21,15	0,00	0,00	21,58	0,00	21,58	-	66,04	0,00	1,40			1,47
Среднее	24,00	-	97,87	75,09	22,77	63,27	50,23	13,04	5,30	3,40	1,08	22,21	-	-	22,62	-	22,62	-	63,04	-	1,40	-	-	2,48
Итого	720,00		2935,99	2252,82	683,17						32,38	666,20	0,00	0,00	678,55	0,00	678,55	0,00			41,94	0,00	0,00	74,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
24.04.15 09:00	55726,66	44505,79	12480,18	0,00	12767,25	0,00	1995,10	878,40	-
25.05.15 12:00	58770,81	46839,23	13173,25	0,00	13473,23	0,00	2070,25	922,13	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °C = -5,67 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **68,65** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **678,55** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 05 15 г.

36,26