

Абонент: ЖКС Невского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЛ-1 СЛО  
 Осуществляющая организация: ЗАО "ДомТелеком"  
 Источники: Обуховский 3-д

Установленные приборы:  
 Вычислитель: СТП-941 № 36490  
 Подсчетчик (М1):  
 Обсчетчик (М2):  
 ТРД (М3):  
 ТРД (М4):  
 ТРД (М5):  
 Расчетный алгоритм: эмка: Q=M1\*(T1-T2)\*(D1-D2) дего: Q=M1\*(T1-T2)\*M2\*(D1-D2)

Договорные нагрузки: Гкал/час: Qот=0,433 Qвес=0  
 Договорные нагрузки (ср.час): Гкал/час: Qот=0,433 Qвес=0  
 Договорные расходы (ср.сут.): Гкал/сут: Qот=0,433 Qвес=0  
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 13.05.2015: Qот=0,433 Qвес=0

Учет отопления (ТВ-1)  
 Дата ТИ НС М1 М2 ДМ Т1 Т2 ДТ Р1 Р2 Qотопл М3 М4 ДМ V3 V4 Двес Уподл Т3 Т4 Qвес общ Qвес кал Qвес гвс Q общ

Учет ГВС (ТВ-2)  
 Дата ТИ НС М1 М2 ДМ Т1 Т2 ДТ Р1 Р2 Qотопл М3 М4 ДМ V3 V4 Двес Уподл Т3 Т4 Qвес общ Qвес кал Qвес гвс Q общ

Общие температурные

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за май 2015  
 Договор: Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Смена подключения: Девятнадцатая

Счетчик (смена): 0  
 Приборы УУТЗ поверены до \_\_\_\_\_  
 Термометр: КТТТР-05  
 Термометр: КТТТР-05  
 Термометр:  
 Термометр:

Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:

Узел учета: ТЛ-1 СЛО  
 Код УУТЗ:  
 Расчетная мощность совместно с УУТЗ:  
 график: 150/70

Тяг. гр.С = 0

Дата	ТИ	НС	M1		M2		DM		T1		T2		DT		R1		R2		Qотопл		M3	M4	DM	V3	V4	Двес	Уподл	T3	T4	Qвес общ	Qвес кал	Qвес гвс	Q общ
			Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С													
24.04.15	24.00	*	131,85	128,99	2,86	67,84	46,09	21,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,71
25.04.15	24.00	*	128,76	126,13	2,62	64,27	44,20	20,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,67	
26.04.15	24.00	*	127,68	125,39	2,29	64,66	44,25	20,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,56	
27.04.15	24.00	*	127,69	125,44	2,24	65,08	45,03	20,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,58	
28.04.15	24.00	*	111,63	109,81	1,82	64,67	44,23	20,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,50	
29.04.15	24.00	*	126,75	124,64	2,12	64,93	45,71	19,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,51	
30.04.15	24.00	*	128,81	126,64	2,18	64,93	45,71	19,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,52	
01.05.15	24.00	*	125,80	123,61	2,19	65,00	45,97	19,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,01	
02.05.15	24.00	*	125,80	123,48	2,32	65,16	46,07	19,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,92	
03.05.15	24.00	*	125,57	122,91	2,57	65,02	45,93	19,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,99	
04.05.15	24.00	*	107,10	104,89	2,21	64,79	44,78	20,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,77	
05.05.15	24.00	*	85,63	83,59	2,04	64,33	41,89	22,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,94	
06.05.15	24.00	*	83,48	81,46	2,02	63,70	41,92	21,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,16	
07.05.15	24.00	*	73,13	71,35	1,78	63,18	39,94	23,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,94	
08.05.15	24.00	*	80,28	78,35	1,93	64,15	41,13	23,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,16	
09.05.15	24.00	*	80,35	78,42	1,93	64,00	41,12	22,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
10.05.15	24.00	*	80,01	78,05	1,96	64,41	41,15	23,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	
11.05.15	24.00	*	49,72	48,64	1,08	63,45	41,04	22,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,18	
12.05.15	24.00	*	0,00	0,00	0,00	21,55	30,69	-9,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,56	
13.05.15	24.00	*	101,27	99,24	2,03	62,53	43,14	19,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,18	
Среднее	24.00	-	101,27	99,24	2,03	62,53	43,14	19,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,56	
Итого	480,00	-	2025,50	1984,89	40,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,56

Показания счетчиков на момент снятия данных: 14.04.15 01:00 85560,72 84245,41 85560,72 84245,41

Дата, время: 14.04.15 01:00

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 0 Гкал

Объем теплотеносителя, рассчитанный по среднему: 43,56 куб.м

Период расчета по договору: Период превышения t2: 0 °C = 0,00 Гкал

Корректировка на температуру холодной воды: с учетом корректировок

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

ЗАО "ДомТелеком" для отчетов

Филиал "Энергобыт" Управляющая приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЗ ОТЧЕТ ПРИНУДИ

Узел учета: ТЛ-1 СЛО  
 Код УУТЗ:  
 Расчетная мощность совместно с УУТЗ:  
 график: 150/70

Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:

Тяг. гр.С = 0

Контрольные данные

Общие температурные