Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 36388
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36388-ч(с)-0515.txt
Режим (схема): 0

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 0
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 13.05.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	*	88,48	94,26	-5,78	67,85	46,04	21,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,67
25.04.15	24,00	*	86,38	87,51	-1,13	64,31	43,05	21,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
26.04.15	24,00	*	85,82	87,82	-2,01	64,85	42,74	22,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,81
27.04.15	24,00	*	85,74	91,92	-6,18	65,21	43,57	21,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,59
28.04.15	24,00	*	74,97	79,99	-5,02	64,72	41,91	22,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,50
29.04.15	24,00	*	85,16	90,43	-5,27	65,31	43,57	21,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,63
30.04.15	24,00	*	86,48	91,46	-4,98	64,97	43,30	21,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,66
01.05.15	24,00	*	84,47	86,46	-1,98	65,06	42,67	22,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,81
02.05.15	24,00	*	84,41	85,75	-1,34	65,24	42,68	22,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,85
03.05.15	24,00	*	84,24	85,14	-0,89	65,22	42,52	22,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
04.05.15	24,00	*	84,20	85,45	-1,25	65,07	42,67	22,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
05.05.15	24,00	*	71,90	72,86	-0,96	64,78	41,75	23,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,62
06.05.15	24,00	*	57,75	64,47	-6,71	64,36	40,31	24,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,12
07.05.15	24,00	*	56,33	62,89	-6,56	63,75	40,31	23,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,06
08.05.15	24,00	*	49,60	52,16	-2,57	63,22	44,82	18,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,80
09.05.15	24,00	*	54,40	53,85	0,55	64,16	63,82	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,06
10.05.15	24,00	*	54,44	53,85	0,59	64,01	63,67	0,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,06
11.05.15	24,00	*	54,19	53,60	0,59	64,42	64,07	0,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,06
12.05.15	24,00	*	35,48	35,04	0,44	61,88	61,67	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,04
13.05.15	24,00	*	25,27	24,84	0,43	63,48	63,45	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,03
Среднее	24,00	-	69,49	71,99	-2,50	64,59	47,93	16,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,19
Итого	480,00		1389,71	1439,76	-50,05						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	23,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	15.04.15 12:00	60680,21	60505,04	-	-	-	-	1303,60	-	18519,03
	15.04.15 12:00	60680,21	60505,04	-	-	-	-	1303,60	-	18519,03

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **23,86** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 26 » 05 15 г.