Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-3 СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: ТЦ-3 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 36498
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36498-ч(с)-0515.txt
Режим (схема): 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 0
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,933 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 13.05.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	*	93,20	91,21	1,99	67,71	36,96	30,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
25.04.15	24,00	*	91,50	89,64	1,86	64,33	35,99	28,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
26.04.15	24,00	*	91,21	89,28	1,93	64,85	36,12	28,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,69
27.04.15	24,00	*	91,25	89,34	1,91	64,29	35,78	28,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,67
28.04.15	24,00	*	79,09	77,66	1,43	64,78	35,80	28,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
29.04.15	24,00	*	90,70	89,04	1,65	65,27	37,31	27,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
30.04.15	24,00	*	92,01	90,34	1,67	64,96	37,21	27,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,62
01.05.15	24,00	*	89,99	88,23	1,75	65,08	37,19	27,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,58
02.05.15	24,00	*	90,17	87,95	2,22	65,27	37,54	27,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
03.05.15	24,00	*	89,97	87,71	2,26	65,23	37,70	27,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,57
04.05.15	24,00	*	89,80	87,56	2,24	65,06	37,81	27,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,54
05.05.15	24,00	*	75,41	73,50	1,91	64,75	36,62	28,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,19
06.05.15	24,00	*	61,41	59,78	1,63	64,33	33,63	30,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,94
07.05.15	24,00	*	59,43	57,88	1,55	63,66	33,51	30,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,85
08.05.15	24,00	*	52,94	51,57	1,38	63,26	32,21	31,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,69
09.05.15	24,00	*	57,02	55,55	1,48	64,16	32,89	31,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,83
10.05.15	24,00	*	57,04	55,56	1,47	64,06	32,95	31,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,82
11.05.15	24,00	*	56,73	55,28	1,46	64,48	33,07	31,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,83
12.05.15	24,00	*	32,49	31,79	0,70	63,02	33,00	30,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00
13.05.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	21,90	25,43	-3,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	72,07	70,44	1,62	62,52	34,93	27,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,15
Итого	480,00		1441,37	1408,87	32,50						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	42,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 00:00	62758,48	61340,38	-	-	-	-	1864,90		18473,45
	14.04.15 00:00	62758,48	61340,38	-	-	-	-	1864,90		18473,45

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **42,95** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт" печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 05 15 г.