

Абонент: ЖКЭС Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь, 11 / СЛЮ
 Осуществляющая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: За Невская котельная

Установка/именное приборостр.: Часовые и сутки, архивы в файлах:
 Режим (смена): 0

Счетчик: СЛЮ
 Строчный адрес: Бульвар Красных Зорь 11
 Телефон: (812) 313-47-06
 Смена подключения: Двухтарифная задвигая

Счетчик: СЛЮ
 Строчный адрес: Бульвар Красных Зорь 11
 Телефон: (812) 313-47-06
 Смена подключения: Двухтарифная задвигая

Узел учета: СЛЮ
 Код УТЭ: 150/70
 график: 150/70

Табл. гр. С = 0

Вычислитель: СЛЮ-941 № 36954
 Подаш.тр.(M1): расходомер: ПРМ-1 32
 Обр.тр.(M2): расходомер: ПРМ-1 32
 Тр.д. ГВС(M3): расходомер: ГВС-1
 Тр.цирк. ГВС(M4): расходомер: ГВС-1
 Тр.подпитки(V5): расходомер: ГВС-1

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(T1-T2)+(T1-M2)*(T1-T2) лето: Q=M1*(T1-T2)+(T1-M2)*(T1-T2)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qдт=0,356 Qлет=0
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qдт.ср=0 Qлет.ср=0
 Договорные расходы (ср.сут.), ГГ/сут.: Qдт=106,8 Qлет=0
 Ежемесячное потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 13.05.2015: Qдт=0 Qлет=0

Приборы УТЭ поверены до _____
 Термометр: КТТТ-05
 Термометр: КТТТ-05
 Термометр: КТТТ-05
 Термометр: КТТТ-05

Преобр.давления: _____
 Преобр.давления: _____
 Преобр.давления: _____
 Преобр.давления: _____

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные				Общее потребление										
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Qополн	M3	M4	dM		V3	V4	dV	Uполн	T3	T4	Qвс.общ.	Qвс.кап.	Qвс.гвс.	Гкал.
24.04.15	24.00		148,48	149,28	-0,80	64,07	42,26	21,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,21
25.04.15	24.00		149,62	150,41	-0,79	63,59	42,20	21,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,16
26.04.15	24.00		149,65	150,43	-0,78	63,68	42,27	21,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,12
27.04.15	24.00		151,37	152,16	-0,79	63,67	42,90	20,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,92
28.04.15	24.00	*	129,95	130,96	-1,02	59,50	40,42	19,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,05
29.04.15	24.00		149,98	151,54	-1,56	62,28	42,38	19,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,13
30.04.15	24.00		151,09	152,48	-1,40	63,27	42,22	20,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,04
01.05.15	24.00		151,21	152,13	-0,92	64,22	43,32	20,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,04
02.05.15	24.00		151,32	152,11	-0,78	63,24	42,97	20,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,08
03.05.15	24.00		151,08	151,80	-0,72	62,96	42,70	20,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,09
04.05.15	24.00		151,40	152,10	-0,70	63,69	43,19	20,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,84
05.05.15	24.00		150,97	151,64	-0,68	64,65	43,99	20,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,65
06.05.15	24.00		143,59	144,23	-0,65	63,37	43,45	19,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,44
07.05.15	24.00		137,92	138,54	-0,62	62,76	43,37	19,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,55
08.05.15	24.00		117,08	117,57	-0,50	62,09	41,08	21,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,56
09.05.15	24.00		115,76	116,23	-0,47	63,04	40,84	22,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,56
10.05.15	24.00		115,84	116,31	-0,47	62,94	40,98	21,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,42
11.05.15	24.00		115,26	115,71	-0,45	63,35	41,04	22,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,42
12.05.15	24.00		65,54	65,79	-0,25	62,55	40,71	21,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
13.05.15	24.00		0,00	0,00	0,00	21,42	22,19	-0,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,67
Среднее	24,00	-	129,85	130,57	-0,72	61,02	41,25	19,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,44
Итого	480,00	-	2597,10	2611,44	-14,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Показания счетчиков на момент снятия данных: 14.04.15 00:00 65911,90 66042,12 65911,90 66042,12

Период расчета по среднему: 14.04.15 00:00 65911,90 66042,12

Колличество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 53,44 Гкал

Объем теплотеносителя, рассчитанный по среднему: 267,00 куб.м

Период превышения Т2: 0 °C = 0,00 Гкал

Корректировка на температуру холодной воды: 53,44 Гкал

Итого по приборам учета: 53,44 Гкал

Итого по приборам учета: 267,00 куб.м

С учетом корректировок

Счетчик корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

«ЗАО «ДомТелеком»»

Филиал «Энергобыт»

Управление приборного учета

Отдел обслуживания клиентов

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

«26» 05 18 г.