Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 13 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 13
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 68774
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-68774-ч(с)-0515.txt
Режим (схема): 0

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,356 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 13.05.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	*	148,55	147,34	1,20	65,18	41,46	23,72	-	-	-	1,20	-	1,20	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,58
25.04.15	24,00	*	149,70	148,49	1,22	64,68	41,59	23,09	-	-	-	1,22	-	1,22	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,51
26.04.15	24,00	*	149,74	148,52	1,21	64,76	41,68	23,08	-	-	-	1,21	-	1,21	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,51
27.04.15	24,00	*	151,46	150,27	1,18	64,74	42,15	22,59	-	-	-	1,18	-	1,18	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,48
28.04.15	24,00	*	129,16	128,65	0,51	60,57	39,83	20,74	-	-	-	0,51	-	0,51	0,00	-	0,00	-	-	-	-			2,70
29.04.15	24,00	*	148,36	148,11	0,24	63,32	41,53	21,79	-	-	-	0,24	-	0,24	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,25
30.04.15	24,00	*	149,85	149,37	0,48	64,30	41,79	22,51	-	-	-	0,48	-	0,48	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,40
01.05.15	24,00	*	149,88	149,14	0,74	65,29	42,57	22,72	-	-	-	0,74	-	0,74	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,44
02.05.15	24,00	*	150,35	149,22	1,13	64,27	42,28	21,99	-	-	-	1,13	-	1,13	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,36
03.05.15	24,00	*	150,17	148,97	1,20	63,99	41,95	22,04	-	-	-	1,20	-	1,20	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,36
04.05.15	24,00	*	150,51	149,29	1,22	64,76	42,44	22,31	-	-	-	1,22	-	1,22	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,41
05.05.15	24,00	*	150,17	148,94	1,23	65,73	43,18	22,55	-	-	-	1,23	-	1,23	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,44
06.05.15	24,00	*	125,92	124,93	0,99	64,69	42,57	22,12	-	-	-	0,99	-	0,99	0,00	-	0,00	-	-	-	-			2,83
07.05.15	24,00	*	137,29	136,24	1,05	63,87	42,36	21,51	-	-	-	1,05	-	1,05	0,00	-	0,00	-	-	-	-			3,00
08.05.15	24,00	*	116,49	115,58	0,91	63,38	40,13	23,25	-	-	-	0,91	-	0,91	0,00	-	0,00	-	-	-	-			2,75
09.05.15	24,00	*	115,16	114,23	0,93	64,38	39,88	24,50	-	-	-	0,93	-	0,93	0,00	-	0,00	-	-	-	-			2,86
10.05.15	24,00	*	115,26	114,33	0,94	64,28	39,95	24,33	-	-	-	0,94	-	0,94	0,00	-	0,00	-	-	-	-			2,85
11.05.15	24,00	*	114,71	113,76	0,95	64,71	40,10	24,61	-	-	-	0,95	-	0,95	0,00	-	0,00	-	-	-	-			2,86
12.05.15	24,00	*	60,65	60,14	0,51	64,52	39,70	24,82	-	-	-	0,51	-	0,51	0,00	-	0,00	-	-	-	-			1,53
13.05.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,34	16,26	0,08	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	128,17	127,28	0,89	61,89	40,17	21,72	-	-	-	0,89	-	0,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,96
Итого	480,00		2563,37	2545,54	17,84						0,00	17,84	0,00	17,84	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	59,13

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 00:00	30204,04	25830,84	4373,20	-	0,00	-	1032,16	-	5360,82
	14.04.15 00:00	30204,04	25830,84	4373,20	-	0,00	-	1032,16	-	5360,82

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **59,13** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 26 » 05 15 г.