Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207177-ч(с)-0515.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207177 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 8,51

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	141,78	111,20	30,58	67,30	39,32	27,98	7,00	5,00	3,38	26,60	-	-	27,15	-	27,15	-	67,20	-	1,79			5,17
25.04.15	24,00	-	140,29	109,95	30,34	64,17	38,27	25,90	7,00	5,00	3,11	26,25	-	-	26,77	-	26,77	-	64,30	-	1,69			4,80
26.04.15	24,00	-	140,59	108,69	31,90	64,69	38,43	26,26	7,00	5,00	3,09	28,14	-	-	28,69	-	28,69	-	64,87	-	1,83			4,92
27.04.15	24,00	-	138,64	110,75	27,89	65,11	39,29	25,82	7,00	5,00	3,09	24,37	-	-	24,84	-	24,84	-	65,17	-	1,59			4,68
28.04.15	24,00	-	132,11	103,60	28,51	64,70	39,21	25,49	7,00	5,00	2,85	25,25	-	-	25,75	-	25,75	-	64,81	-	1,64			4,49
29.04.15	24,00	-	136,27	108,83	27,44	65,11	39,71	25,40	7,00	5,00	2,97	24,28	-	-	24,75	-	24,75	-	65,21	-	1,58			4,55
30.04.15	24,00	-	98,35	84,17	14,18	64,27	38,07	26,20	7,00	5,00	1,60	26,33	-	-	26,74	-	26,74	-	57,75	-	1,52			3,12
01.05.15	24,00	-	135,33	106,76	28,57	64,92	38,82	26,10	7,00	5,00	2,98	25,56	-	-	26,04	-	26,04	-	65,03	-	1,66			4,64
02.05.15	24,00	-	134,38	106,14	28,24	65,14	39,06	26,08	7,00	5,00	2,96	25,26	-	-	25,76	-	25,76	-	65,26	-	1,65			4,61
03.05.15	24,00	-	134,85	105,59	29,26	65,08	38,83	26,25	7,00	5,00	2,99	25,81	-	-	26,31	-	26,31	-	65,24	-	1,69			4,68
04.05.15	24,00	-	135,71	104,18	31,53	64,90	38,80	26,10	7,00	5,00	2,94	28,02	-	-	28,55	-	28,55	-	65,01	-	1,82			4,77
05.05.15	24,00	-	125,69	93,91	31,78	63,20	38,05	25,15	7,00	5,00	2,62	28,33	-	-	28,84	-	28,84	-	61,88	-	1,75			4,37
06.05.15	24,00	-	101,01	69,60	31,41	56,86	32,86	24,00	7,00	5,00	1,84	28,21	-	-	28,64	-	28,64	-	57,25	-	1,62			3,46
07.05.15	24,00	-	98,71	71,15	27,56	61,80	42,37	19,43	7,00	5,00	1,51	25,43	-	-	25,90	-	25,90	-	62,18	-	1,58			3,09
08.05.15	24,00	-	98,29	72,04	26,25	64,33	64,05	0,28	7,00	5,00	-0,01	26,75	-	-	27,24	-	27,24	-	64,50	-	1,73			1,71
09.05.15	24,00	-	110,13	85,73	24,40	64,51	64,29	0,22	7,00	5,00	-0,01	24,97	-	-	25,45	-	25,45	-	64,55	-	1,61			1,60
10.05.15	24,00	-	112,06	86,19	25,87	64,39	64,16	0,23	7,00	5,00	-0,02	26,49	-	-	27,00	-	27,00	-	64,55	-	1,71			1,69
11.05.15	24,00	-	111,28	82,75	28,53	63,93	63,71	0,22	7,00	5,00	-0,03	29,23	-	-	29,80	-	29,80	-	64,00	-	1,87			1,84
12.05.15	24,00	-	113,38	84,14	29,24	64,52	64,29	0,23	7,00	5,00	-0,02	29,94	-	-	30,53	-	30,53	-	64,63	-	1,93			1,91
13.05.15	24,00	-	108,23	79,93	28,30	61,24	61,21	0,03	7,00	5,00	-0,02	29,00	-	-	29,49	-	29,49	-	60,86	-	1,77			1,74
14.05.15	24,00	-	108,86	80,42	28,44	59,17	58,96	0,21	7,00	5,00	-0,03	29,11	-	-	29,59	-	29,59	-	59,33	-	1,73			1,70
15.05.15	24,00	-	112,04	82,67	29,37	59,72	59,50	0,22	7,00	5,00	-0,02	30,09	-	-	30,59	-	30,59	-	59,89	-	1,80			1,78
16.05.15	24,00	-	112,95	84,23	28,72	60,65	60,60	0,05	7,00	5,00	-0,02	29,35	-	-	29,85	-	29,85	-	60,33	-	1,77			1,75
17.05.15	24,00	-	112,05	83,09	28,96	59,62	59,34	0,28	7,00	5,00	-0,02	29,57	-	-	30,07	-	30,07	-	59,92	-	1,77			1,75
18.05.15	24,00	-	112,75	81,87	30,88	58,87	58,70	0,17	7,00	5,00	-0,01	31,43	-	-	31,94	-	31,94	-	58,91	-	1,85			1,84
19.05.15	24,00	-	93,12	68,04	25,08	58,55	58,25	0,30	7,00	5,00	0,00	25,39	-	-	25,79	-	25,79	-	58,90	-	1,50			1,49
20.05.15	24,00	-	116,17	82,68	33,49	58,05	57,82	0,23	7,00	5,00	0,00	33,76	-	-	34,30	-	34,30	-	58,24	-	1,97			1,97
21.05.15	24,00	-	114,90	84,53	30,37	59,11	58,87	0,24	7,00	5,00	0,01	30,59	-	-	31,09	-	31,09	-	59,38	-	1,82			1,82
22.05.15	24,00		108,06	78,42	29,65	58,57	58,31	0,26	7,00	5,00	0,00	29,91	-	-	30,39	-	30,39	-	58,84	-	1,76	-	-	1,76
23.05.15	24,00		108,06	78,42	29,65	58,57	58,31	0,26	7,00	5,00	0,00	29,91	-	-	30,39	-	30,39	-	58,84	-	1,76	-	-	1,76
Среднее	24,00	-	118,20	89,66	28,55	62,37	50,38	11,99	7,00	5,00	1,26	27,78	-	-	28,27	-	28,27	-	62,23	-	1,72	-	-	2,98
Итого	720,00		3546,05	2689,66	856,38						37,72	833,34	0,00	0,00	848,25	0,00	848,25	0,00			51,75	0,00	0,00	89,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 09:00	62349,24	48474,58	9925,64	-	10168,38	-	2388,58	-	-
	22.05.15 12:00	65686,98	51005,31	10710,61	-	10967,45	-	2873,83	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °С = -7,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **82,37** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **848,25** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 05 15 г.

44,66