

Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 14 / СЛО-ПЭС  
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"  
 Источник: За Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭЗ за май 2015  
 Договор: 9038.038.1  
 Строит. адрес: Матюшенко 14  
 Телефон: (812) 313-47-06

Узел учета: СЛО-ПЭС  
 Код УТЭЗ:  
 Расчетная мощность совместно с УТЭЗ:

Телефон:  
 График: 150/70  
 Узел учета: СЛО-ПЭС  
 Код УТЭЗ:  
 Расчетная мощность совместно с УТЭЗ:

Выключатель: ВК1-7 № 253403  
 Поддошт.тр.(М1):  
 Обороты тр.(М2):  
 Тр-д. ГВС(М3):  
 Тр-д. ГВС(М4):  
 Тр-д. ГВС(М5):  
 Расчетный алгоритм: Знач:  $Q_{\text{расч}} = M1 \cdot (T1 - T2) \cdot K1 \cdot K2 \cdot K3 \cdot K4 \cdot K5$   
 Договорные нагрузки, Гкал/час:  
 Договорные нагрузки (гр.чел): Гкал/час:  
 Договорные расходы (гр.чел): т/сут:  
 Валютное потребление за предыдущий отчетный период: 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Тп	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие теплопотери		
		М1	М2	ДМ	Т1	Т2	ДТ	Р1	Р2	Qотопл	М3	М4	ДМ	У3	У4	дтвкс	Удплн	Т3	Т4	Qтеп.обд.	Qтеп.кап.	Qтеп.гвс				
24.04.15	24.00	81,56	80,56	1,00	65,51	39,94	25,57	7,00	5,00	2,09	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	2,13	
25.04.15	24.00	83,10	82,04	1,06	65,02	40,21	24,81	7,00	5,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	2,11	
26.04.15	24.00	83,21	82,10	1,11	65,11	40,30	24,81	7,00	5,00	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	2,11		
27.04.15	24.00	84,98	83,98	1,00	65,01	41,00	24,01	7,00	5,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	2,08		
28.04.15	24.00	74,38	71,63	2,75	60,69	38,60	22,09	7,00	5,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	2,08		
29.04.15	24.00	83,89	80,64	3,85	63,90	40,47	22,43	7,00	5,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	1,75		
30.04.15	24.00	84,15	80,63	3,92	64,78	40,68	24,11	7,00	5,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	2,12		
01.05.15	24.00	84,62	81,03	3,59	65,52	41,41	24,11	7,00	5,00	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	2,17		
02.05.15	24.00	84,32	80,62	3,70	64,31	41,08	23,23	7,00	5,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	2,19		
03.05.15	24.00	84,74	81,00	3,74	64,53	41,34	23,19	7,00	5,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22	2,12		
04.05.15	24.00	54,74	48,11	6,63	64,64	41,17	23,47	7,00	5,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	2,11		
05.05.15	24.00	0,00	0,26	-0,26	21,26	38,87	-17,61	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27	1,56		
06.05.15	24.00	11,15	12,88	-1,43	64,50	39,60	24,90	7,00	5,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.05.15	24.00	73,66	71,60	2,06	64,09	43,77	20,32	7,00	5,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	
08.05.15	24.00	64,55	64,55	0,00	63,84	43,10	20,74	7,00	5,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	1,59		
09.05.15	24.00	64,55	64,48	0,07	64,70	43,34	21,36	7,00	5,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	
10.05.15	24.00	64,88	64,57	0,31	64,73	43,06	21,67	7,00	5,00	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,38	
11.05.15	24.00	64,56	64,14	0,42	65,14	42,58	22,56	7,00	5,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	
12.05.15	24.00	40,70	40,64	0,06	63,02	45,84	17,18	7,00	5,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	
13.05.15	24.00	39,43	39,53	-0,10	71,18	71,27	-0,09	7,00	5,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,72	
14.05.15	24.00	79,40	79,40	0,00	66,15	65,99	0,29	7,00	5,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
15.05.15	24.00	82,00	82,00	0,00	66,15	65,87	0,28	7,00	5,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
16.05.15	24.00	83,86	83,86	0,00	66,08	65,80	0,28	7,00	5,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
17.05.15	24.00	83,57	83,57	0,00	66,54	66,26	0,28	7,00	5,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
18.05.15	24.00	83,63	83,63	0,00	67,03	66,75	0,28	7,00	5,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
19.05.15	24.00	85,38	85,38	0,00	68,18	67,89	0,29	7,00	5,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
20.05.15	24.00	83,66	83,66	0,00	68,65	68,37	0,28	7,00	5,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
21.05.15	24.00	80,65	80,65	0,00	70,25	69,95	0,30	7,00	5,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
22.05.15	24.00	81,54	81,54	0,00	68,87	68,59	0,28	7,00	5,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
23.05.15	24.00	82,36	82,36	0,00	66,96	66,69	0,27	7,00	5,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
Среднее	24.00	71,11	70,00	1,10	64,22	50,99	13,22	7,00	5,00	0,98	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	
Итого	720.00	2133,22	2100,14	33,08						29,44	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	1,03	
Показание счетчиков на момент снятия данных:		24.04.15 09:50	25.05.15 12:00	11723,38	11659,32	10,41	0,00	10,41	0,00	318,01	348,23															30,88

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Первая превышения 12:  
 Корректировка на температуру холодной воды:  
 Итого по приборам учета:  
 С учетом корректировок:  
 С учетом корректировок:

Дата, время: 24.04.15 09:50  
 М1(Т): 9497,21  
 М2(Т): 9465,95  
 М3(Т): 10,26  
 М4(Т): 10,26  
 Q(СЛО) (Гкал): 318,01  
 Q(ГВС) (Гкал): 348,23

7,23 °C = 0,00 Гкал;  
 30,88 Гкал;  
 0,15 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):  
 Подпись: \_\_\_\_\_  
 Должность: \_\_\_\_\_

ЗАО "ДомТелеком"  
 Директор филиала  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 Фирма энергосбыта  
 Управление приборного учета  
 Отдел обслуживания КД/УТЭЗ