Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8976.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Невзоровой 4 / СЦО | Строит.Адрес: Невзоровой 4 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208410-ч(с)-0515.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208410 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,245 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=235,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 13.05.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	259,71	259,71	0,00	45,98	40,13	5,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,53
25.04.15	24,00	-	259,14	259,14	0,00	44,46	39,04	5,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,41
26.04.15	24,00	-	256,40	256,40	0,00	44,24	38,80	5,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,40
27.04.15	24,00	-	263,19	263,19	0,00	44,87	39,58	5,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,40
28.04.15	24,00	-	265,18	265,18	0,00	41,45	37,18	4,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,14
29.04.15	24,00	-	260,97	260,97	0,00	39,89	35,86	4,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,06
30.04.15	24,00	-	255,87	255,87	0,00	38,36	34,41	3,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,02
01.05.15	24,00	-	260,16	260,16	0,00	38,74	34,88	3,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,01
02.05.15	24,00	-	257,55	257,55	0,00	37,86	34,16	3,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,96
03.05.15	24,00	-	255,58	255,58	0,00	37,52	33,86	3,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,95
04.05.15	24,00	-	258,78	258,78	0,00	38,27	34,48	3,79	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,99
05.05.15	24,00	-	260,17	260,17	0,00	37,87	34,25	3,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,95
06.05.15	24,00	-	264,77	264,77	0,00	37,48	34,19	3,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,88
07.05.15	24,00	-	284,07	284,07	0,00	37,18	34,26	2,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,84
08.05.15	24,00	-	309,52	309,52	0,00	35,88	33,37	2,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,79
09.05.15	24,00	-	309,12	309,12	0,00	33,84	31,60	2,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,70
10.05.15	24,00	-	300,37	300,37	0,00	34,44	32,03	2,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,73
11.05.15	24,00	-	295,28	295,28	0,00	34,74	32,26	2,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,74
12.05.15	24,00	-	149,10	149,10	0,00	35,13	32,55	2,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,39
13.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	15,77	16,23	-0,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	251,25	251,25	-	37,70	34,16	3,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,94
Итого	480,00		5024,93	5024,93	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	18,89

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 09:00	58312,33	58321,56	-	-	-	-	420,99		-
	14.05.15 15:00	63241,61	63250,84	-	-	-	-	439,28		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **18,89** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление организации учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «26» 05 15 г.
печать энергосбыта