Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 11 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9908.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204729

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204729-ч(с)-0515.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 8,51

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,208 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12606
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0573
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,04

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	76,76	61,20	15,56	67,36	44,01	23,35	7,00	5,00	1,40	16,00	-	-	16,32	-	16,32	-	67,13	-	1,07			2,48
25.04.15	24,00	-	75,74	60,51	15,23	64,59	42,91	21,68	7,00	5,00	1,29	15,65	-	-	15,96	-	15,96	-	64,62	-	1,01			2,30
26.04.15	24,00	-	76,14	60,68	15,46	65,08	43,07	22,01	7,00	5,00	1,30	16,00	-	-	16,32	-	16,32	-	65,13	-	1,04			2,34
27.04.15	24,00	-	75,67	60,96	14,71	65,61	44,11	21,50	7,00	5,00	1,28	15,16	-	-	15,45	-	15,45	-	65,58	-	0,99			2,28
28.04.15	24,00	-	73,85	59,25	14,60	65,26	44,39	20,87	7,00	5,00	1,23	14,80	-	-	15,11	-	15,11	-	65,15	-	0,96			2,19
29.04.15	24,00	-	73,74	60,45	13,29	65,45	44,48	20,97	7,00	5,00	1,25	13,57	-	-	13,82	-	13,82	-	65,43	-	0,89			2,14
30.04.15	24,00	-	75,27	61,19	14,08	65,31	43,92	21,39	7,00	5,00	1,29	14,33	-	-	14,61	-	14,61	-	65,28	-	0,94			2,23
01.05.15	24,00	-	76,49	61,66	14,83	65,36	44,48	20,88	7,00	5,00	1,28	14,97	-	-	15,26	-	15,26	-	65,39	-	0,98			2,26
02.05.15	24,00	-	74,94	62,17	12,77	65,62	44,49	21,13	7,00	5,00	1,26	13,56	-	-	13,82	-	13,82	-	65,69	-	0,89			2,15
03.05.15	24,00	-	74,26	62,06	12,20	65,56	44,15	21,41	7,00	5,00	1,27	13,06	-	-	13,32	-	13,32	-	65,65	-	0,86			2,13
04.05.15	24,00	-	77,09	62,15	14,94	65,31	44,28	21,03	7,00	5,00	1,25	15,81	-	-	16,10	-	16,10	-	65,33	-	1,04			2,28
05.05.15	24,00	-	69,45	55,77	13,68	62,60	42,80	19,80	7,00	5,00	1,08	14,39	-	-	14,65	-	14,65	-	61,33	-	0,88			1,96
06.05.15	24,00	-	58,77	43,26	15,51	58,57	38,64	19,93	7,00	5,00	0,81	16,21	-	-	16,48	-	16,48	-	59,00	-	0,96			1,77
07.05.15	24,00	-	57,14	43,42	13,72	62,86	47,88	14,98	7,00	5,00	0,61	14,32	-	-	14,59	-	14,59	-	63,32	-	0,91			1,52
08.05.15	24,00	-	55,88	43,99	11,89	64,93	64,51	0,42	7,00	5,00	-0,02	12,50	-	-	12,74	-	12,74	-	65,00	-	0,81			0,79
09.05.15	24,00	-	61,41	46,80	14,61	65,23	64,83	0,40	7,00	5,00	-0,01	15,15	-	-	15,45	-	15,45	-	65,27	-	0,99			0,98
10.05.15	24,00	-	60,62	47,59	13,03	65,05	64,65	0,40	7,00	5,00	-0,02	13,59	-	-	13,85	-	13,85	-	65,07	-	0,89			0,87
11.05.15	24,00	-	61,37	46,59	14,78	64,61	64,22	0,39	7,00	5,00	-0,01	15,27	-	-	15,57	-	15,57	-	64,62	-	0,99			0,97
12.05.15	24,00	-	61,59	47,62	13,97	65,15	64,78	0,37	7,00	5,00	-0,01	14,54	-	-	14,82	-	14,82	-	65,12	-	0,94			0,93
13.05.15	24,00	-	62,24	46,18	16,06	61,23	61,01	0,22	7,00	5,00	-0,02	16,66	-	-	16,94	-	16,94	-	60,96	-	1,02			0,99
14.05.15	24,00	-	74,58	46,40	28,18	59,86	59,40	0,46	7,00	5,00	0,00	28,57	-	-	29,05	-	29,05	-	60,13	-	1,72			1,71
15.05.15	24,00	-	61,53	47,64	13,89	60,59	60,26	0,33	7,00	5,00	-0,01	14,34	-	-	14,58	-	14,58	-	60,54	-	0,87			0,86
16.05.15	24,00	-	64,60	47,44	17,16	60,65	60,52	0,13	7,00	5,00	0,00	17,53	-	-	17,83	-	17,83	-	60,06	-	1,05			1,05
17.05.15	24,00	-	63,72	47,01	16,71	60,33	59,94	0,39	7,00	5,00	-0,01	17,14	-	-	17,43	-	17,43	-	60,44	-	1,04			1,03
18.05.15	24,00		63,28	47,36	15,92	60,52	60,24	0,28	7,00	5,00	-0,01	16,34	-	-	16,61	-	16,61	-	60,35	-	0,99	-	-	0,98
19.05.15	24,00		63,28	47,36	15,92	60,52	60,24	0,28	7,00	5,00	-0,01	16,34	-	-	16,61	-	16,61	-	60,35	-	0,99	-	-	0,98
20.05.15	24,00		63,28	47,36	15,92	60,52	60,24	0,28	7,00	5,00	-0,01	16,34	-	-	16,61	-	16,61	-	60,35	-	0,99	-	-	0,98
21.05.15	24,00		63,28	47,36	15,92	60,52	60,24	0,28	7,00	5,00	-0,01	16,34	-	-	16,61	-	16,61	-	60,35	-	0,99	-	-	0,98
22.05.15	24,00		63,28	47,36	15,92	60,52	60,24	0,28	7,00	5,00	-0,01	16,34	-	-	16,61	-	16,61	-	60,35	-	0,99	-	-	0,98
23.05.15	24,00		63,28	47,36	15,92	60,52	60,24	0,28	7,00	5,00	-0,01	16,34	-	-	16,61	-	16,61	-	60,35	-	0,99	-	-	0,98
Среднее	24,00	-	67,42	52,21	15,21	63,18	53,31	9,87	7,00	5,00	0,55	15,70	-	-	15,99	-	15,99	-	63,11	-	0,99	-	-	1,54
Итого	720,00		2022,55	1566,17	456,38						16,44	471,14	0,00	0,00	479,75	0,00	479,75	0,00			29,65	0,00	0,00	46,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 09:00	1664,32	1336,59	337,68	-	344,60	-	54,63		-
	18.05.15 11:00	3307,97	2618,14	711,98	-	725,87	-	94,39		-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °C = -4,01 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **42,08** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **479,75** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 05 15 г.
печать энергосбыта

25,64