Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9907.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204697
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204697-ч(с)-0515.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 25	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 8,51

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,217 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,18404
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,03927
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,88 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.04.15	24,00	-	89,48	71,59	17,89	66,90	44,27	22,63	7,00	5,00	1,66	17,35	-	-	17,67	-	17,67	-	66,65	-	1,16			2,82
25.04.15	24,00	-	87,56	70,86	16,70	63,93	42,83	21,10	7,00	5,00	1,53	16,20	-	-	16,49	-	16,49	-	63,89	-	1,04			2,57
26.04.15	24,00	-	88,43	70,66	17,77	64,41	42,91	21,50	7,00	5,00	1,55	17,23	-	-	17,54	-	17,54	-	64,40	-	1,11			2,66
27.04.15	24,00	-	88,33	71,32	17,01	64,93	43,72	21,21	7,00	5,00	1,55	16,38	-	-	16,70	-	16,70	-	64,90	-	1,06			2,62
28.04.15	24,00	-	85,96	69,40	16,56	64,58	43,86	20,72	7,00	5,00	1,51	15,41	-	-	15,69	-	15,69	-	64,65	-	1,00			2,51
29.04.15	24,00	-	87,78	70,84	16,94	64,87	44,00	20,87	7,00	5,00	1,57	15,52	-	-	15,84	-	15,84	-	64,87	-	1,01			2,58
30.04.15	24,00	-	89,46	71,41	18,05	64,66	43,67	20,99	7,00	5,00	1,61	16,41	-	-	16,74	-	16,74	-	64,61	-	1,06			2,67
01.05.15	24,00	-	88,70	71,34	17,36	64,71	43,81	20,90	7,00	5,00	1,59	15,89	-	-	16,21	-	16,21	-	64,68	-	1,03			2,62
02.05.15	24,00	-	87,61	71,93	15,68	64,92	43,91	21,01	7,00	5,00	1,58	14,69	-	-	14,96	-	14,96	-	64,89	-	0,95			2,53
03.05.15	24,00	-	90,53	71,48	19,05	64,87	43,59	21,28	7,00	5,00	1,61	17,72	-	-	18,06	-	18,06	-	64,88	-	1,15			2,76
04.05.15	24,00	-	90,74	71,37	19,37	64,70	43,69	21,01	7,00	5,00	1,60	17,83	-	-	18,19	-	18,19	-	64,70	-	1,15			2,75
05.05.15	24,00	-	83,36	65,14	18,22	62,52	42,40	20,12	7,00	5,00	1,42	16,80	-	-	17,10	-	17,10	-	61,44	-	1,03			2,45
06.05.15	24,00	-	65,90	48,53	17,37	57,29	37,23	20,06	7,00	5,00	1,03	16,31	-	-	16,56	-	16,56	-	57,41	-	0,94			1,97
07.05.15	24,00	-	67,56	49,60	17,96	61,81	45,98	15,83	7,00	5,00	0,85	16,87	-	-	17,17	-	17,17	-	62,08	-	1,05			1,90
08.05.15	24,00	-	70,49	49,33	21,16	64,08	63,56	0,52	7,00	5,00	0,07	20,46	-	-	20,86	-	20,86	-	64,14	-	1,31			1,39
09.05.15	24,00	-	69,69	54,10	15,59	64,37	63,89	0,48	7,00	5,00	0,06	15,06	-	-	15,34	-	15,34	-	64,33	-	0,97			1,03
10.05.15	24,00	-	71,96	54,78	17,18	64,28	63,82	0,46	7,00	5,00	0,06	16,72	-	-	17,02	-	17,02	-	64,30	-	1,08			1,13
11.05.15	24,00	-	72,86	53,30	19,56	63,78	63,32	0,46	7,00	5,00	0,07	18,96	-	-	19,31	-	19,31	-	63,69	-	1,21			1,28
12.05.15	24,00	-	71,77	54,63	17,14	64,37	63,92	0,45	7,00	5,00	0,06	16,63	-	-	16,93	-	16,93	-	64,28	-	1,07			1,13
13.05.15	24,00	-	70,14	53,04	17,10	60,69	60,34	0,35	7,00	5,00	0,06	16,48	-	-	16,77	-	16,77	-	60,39	-	0,99			1,06
14.05.15	24,00	-	71,33	53,27	18,06	59,06	58,60	0,46	7,00	5,00	0,06	17,44	-	-	17,71	-	17,71	-	59,08	-	1,03			1,10
15.05.15	22,00	-	67,80	49,76	18,04	59,98	59,49	0,49	7,00	5,00	-0,03	19,07	-	-	19,40	-	19,40	-	59,88	-	1,14			1,11
16.05.15	24,00	-	72,43	54,43	18,00	60,36	60,03	0,33	7,00	5,00	0,06	17,47	-	-	17,73	-	17,73	-	60,04	-	1,05			1,11
17.05.15	24,00	-	73,12	53,07	20,05	59,60	59,15	0,45	7,00	5,00	0,06	19,45	-	-	19,75	-	19,75	-	59,61	-	1,16			1,23
18.05.15	24,00	-	71,07	53,45	17,62	58,61	58,22	0,39	7,00	5,00	0,05	17,12	-	-	17,38	-	17,38	-	58,44	-	1,00			1,06
19.05.15	24,00	-	72,18	53,19	18,99	58,63	58,13	0,50	7,00	5,00	0,05	18,52	-	-	18,78	-	18,78	-	58,75	-	1,09			1,14
20.05.15	24,00	-	70,77	52,55	18,22	57,90	57,37	0,53	7,00	5,00	0,05	17,87	-	-	18,15	-	18,15	-	58,17	-	1,04			1,09
21.05.15	24,00	-	69,83	52,79	17,04	59,04	58,63	0,41	7,00	5,00	0,05	16,64	-	-	16,89	-	16,89	-	58,95	-	0,98			1,03
22.05.15	24,00	-	72,86	54,32	18,54	60,92	60,37	0,55	7,00	5,00	0,06	18,00	-	-	18,32	-	18,32	-	61,19	-	1,10			1,16
23.05.15	24,00	-	73,68	57,41	16,27	65,43	64,98	0,45	7,00	5,00	0,08	15,58	-	-	15,90	-	15,90	-	65,39	-	1,02			1,09
Среднее	23,93	-	77,78	59,96	17,82	62,54	52,66	9,88	7,00	5,00	0,72	17,07	-	-	17,37	-	17,37	-	62,49	-	1,07	-	-	1,78
Итого	718,00		2333,38	1798,89	534,49						21,55	512,08	0,00	0,00	521,16	0,00	521,16	0,00			31,98	0,00	0,00	53,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 09:00	17955,14	14569,70	3275,42	-	3356,58	-	643,57	-	-
	25.05.15 12:00	20370,47	16430,68	3806,40	-	3897,03	-	697,82	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °С = -4,36 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **49,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **521,16** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«30» 05 15 г.

27,62