Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9341.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206093
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206093-ч(с)-0515.bxt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 8,51
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,327 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1549
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0704
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=98,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=28,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00		129,90	111,19	18,71	61,33	56,91	4,42	7,00	5,00	0,48	19,00	-	-	19,33	-	19,33	-	61,11	-	1,16	-	-	1,64
25.04.15	24,00		129,90	111,19	18,71	61,33	56,91	4,42	7,00	5,00	0,48	19,00	-	-	19,33	-	19,33	-	61,11	-	1,16	-	-	1,64
26.04.15	24,00		129,90	111,19	18,71	61,33	56,91	4,42	7,00	5,00	0,48	19,00	-	-	19,33	-	19,33	-	61,11	-	1,16	-	-	1,64
27.04.15	24,00		129,90	111,19	18,71	61,33	56,91	4,42	7,00	5,00	0,48	19,00	-	-	19,33	-	19,33	-	61,11	-	1,16	-	-	1,64
28.04.15	24,00		129,90	111,19	18,71	61,33	56,91	4,42	7,00	5,00	0,48	19,00	-	-	19,33	-	19,33	-	61,11	-	1,16	-	-	1,64
29.04.15	24,00		129,90	111,19	18,71	61,33	56,91	4,42	7,00	5,00	0,48	19,00	-	-	19,33	-	19,33	-	61,11	-	1,16	-	-	1,64
30.04.15	24,00		129,90	111,19	18,71	61,33	56,91	4,42	7,00	5,00	0,48	19,00	-	-	19,33	-	19,33	-	61,11	-	1,16	-	-	1,64
01.05.15	24,00		129,90	111,19	18,71	61,33	56,91	4,42	7,00	5,00	0,48	19,00	-	-	19,33	-	19,33	-	61,11	-	1,16	-	-	1,64
02.05.15	24,00		129,90	111,19	18,71	61,33	56,91	4,42	7,00	5,00	0,48	19,00	-	-	19,33	-	19,33	-	61,11	-	1,16	-	-	1,64
03.05.15	24,00		129,90	111,19	18,71	61,33	56,91	4,42	7,00	5,00	0,48	19,00	-	-	19,33	-	19,33	-	61,11	-	1,16	-	-	1,64
04.05.15	24,00		129,90	111,19	18,71	61,33	56,91	4,42	7,00	5,00	0,48	19,00	-	-	19,33	-	19,33	-	61,11	-	1,16	-	-	1,64
05.05.15	24,00		129,90	111,19	18,71	61,33	56,91	4,42	7,00	5,00	0,48	19,00	-	-	19,33	-	19,33	-	61,11	-	1,16	-	-	1,64
06.05.15	24,00		129,90	111,19	18,71	61,33	56,91	4,42	7,00	5,00	0,48	19,00	-	-	19,33	-	19,33	-	61,11	-	1,16	-	-	1,64
07.05.15	24,00		129,90	111,19	18,71	61,33	56,91	4,42	7,00	5,00	0,48	19,00	-	-	19,33	-	19,33	-	61,11	-	1,16	-	-	1,64
08.05.15	24,00		129,90	111,19	18,71	61,33	56,91	4,42	7,00	5,00	0,48	19,00	-	-	19,33	-	19,33	-	61,11	-	1,16	-	-	1,64
09.05.15	24,00		129,90	111,19	18,71	61,33	56,91	4,42	7,00	5,00	0,48	19,00	-	-	19,33	-	19,33	-	61,11	-	1,16	-	-	1,64
10.05.15	24,00		129,90	111,19	18,71	61,33	56,91	4,42	7,00	5,00	0,48	19,00	-	-	19,33	-	19,33	-	61,11	-	1,16	-	-	1,64
11.05.15	24,00		129,90	111,19	18,71	61,33	56,91	4,42	7,00	5,00	0,48	19,00	-	-	19,33	-	19,33	-	61,11	-	1,16	-	-	1,64
12.05.15	24,00		129,90	111,19	18,71	61,33	56,91	4,42	7,00	5,00	0,48	19,00	-	-	19,33	-	19,33	-	61,11	-	1,16	-	-	1,64
13.05.15	24,00		129,90	111,19	18,71	61,33	56,91	4,42	7,00	5,00	0,48	19,00	-	-	19,33	-	19,33	-	61,11	-	1,16	-	-	1,64
14.05.15	24,00		129,90	111,19	18,71	61,33	56,91	4,42	7,00	5,00	0,48	19,00	-	-	19,33	-	19,33	-	61,11	-	1,16	-	-	1,64
15.05.15	24,00	-	129,90	111,19	18,71	61,33	56,91	4,42	7,00	5,00	0,48	19,00	-	-	19,33	-	19,33	-	61,11	-	1,16	-	-	1,64
16.05.15	24,00	-	133,40	113,81	19,59	61,26	56,94	4,32	7,00	5,00	0,51	19,64	-	-	19,98	-	19,98	-	60,41	-	1,19			1,70
17.05.15	24,00	-	134,67	112,99	21,68	60,87	56,46	4,41	7,00	5,00	0,49	21,81	-	-	22,18	-	22,18	-	60,77	-	1,33			1,82
18.05.15	24,00	-	132,30	112,52	19,78	59,70	55,44	4,26	7,00	5,00	0,48	19,96	-	-	20,28	-	20,28	-	59,21	-	1,18			1,66
19.05.15	24,00	-	130,68	111,98	18,70	59,98	55,51	4,47	7,00	5,00	0,49	18,80	-	-	19,13	-	19,13	-	60,07	-	1,13			1,63
20.05.15	24,00	-	130,16	111,12	19,04	58,95	54,67	4,28	7,00	5,00	0,47	19,23	-	-	19,55	-	19,55	-	59,02	-	1,14			1,60
21.05.15	24,00	-	130,52	111,67	18,85	60,24	55,95	4,29	7,00	5,00	0,47	19,17	-	-	19,50	-	19,50	-	60,07	-	1,15			1,62
22.05.15	20,00	-	110,17	95,81	14,36	63,11	58,51	4,60	7,00	5,00	0,38	15,45	-	-	15,73	-	15,73	-	62,98	-	0,97			1,35
23.05.15	24,00	-	137,30	119,61	17,69	66,56	61,80	4,76	7,00	5,00	0,56	17,90	-	-	18,26	-	18,26	-	66,33	-	1,19			1,75
Среднее	23,87	-	129,90	111,19	18,71	61,33	56,91	4,42	7,00	5,00	0,48	19,00	-	-	19,33	-	19,33	-	61,11	-	1,16	-	-	1,64
Итого	716,00		3897,00	3335,66	561,34						14,45	569,85	0,00	0,00	579,79	0,00	579,79	0,00			34,81	0,00	0,00	49,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
16.05.15 11:00	132,58	115,01	17,65	-	17,97	-	1,62	-	-
25.05.15 13:00	1323,22	1136,16	189,77	-	193,12	-	15,79	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °C = -4,85 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **44,40** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **579,79** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 05 15 г. печать энергосбыта

29,96