Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 108-2 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 108-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1318190-ч(с)-0515.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1318190 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 0

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hxв)-m2*(h2-hxв) лето: Qгвс=m3*(h3-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 13.05.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	78,00	77,27	0,72	61,65	39,71	21,94	4,73	3,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,65
25.04.15	24,00	-	120,02	118,99	1,03	67,45	48,19	19,26	4,65	4,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
26.04.15	24,00	-	119,61	118,27	1,34	64,63	46,90	17,73	4,56	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,18
27.04.15	24,00	-	118,78	117,47	1,31	65,13	47,25	17,88	4,61	4,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,18
28.04.15	24,00	-	120,80	119,43	1,37	65,65	47,96	17,69	4,57	4,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
29.04.15	24,00	-	118,68	117,22	1,46	65,25	47,75	17,50	4,51	4,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
30.04.15	24,00	-	120,38	119,20	1,19	65,52	48,00	17,52	4,44	4,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
01.05.15	24,00	-	121,49	120,33	1,16	65,34	47,78	17,56	4,51	4,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,19
02.05.15	24,00	-	121,70	121,01	0,69	65,40	48,18	17,22	4,44	5,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
03.05.15	24,00	-	121,52	120,92	0,60	65,64	48,40	17,24	4,52	5,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
04.05.15	24,00	-	120,55	120,03	0,52	65,58	48,20	17,38	4,49	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
05.05.15	24,00	-	121,05	120,52	0,53	65,36	48,27	17,09	4,45	5,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,09
06.05.15	24,00	-	107,61	107,19	0,42	62,55	46,00	16,55	4,48	4,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,81
07.05.15	24,00	-	81,81	81,78	0,03	58,08	40,88	17,20	4,57	4,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,41
08.05.15	24,00	-	80,33	80,58	-0,24	62,65	43,05	19,60	4,52	4,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,55
09.05.15	24,00	-	34,41	34,61	-0,21	51,86	37,17	14,69	4,62	3,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,72
10.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	36,20	28,88	7,32	4,82	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
11.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	35,17	28,55	6,62	4,75	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
12.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	34,41	28,33	6,08	4,77	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
13.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	34,02	28,00	6,02	4,76	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	85,34	84,74	0,60	57,88	42,37	15,50	4,59	4,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,55
Итого	480,00		1706,75	1694,83	11,92						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	31,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.04.15 22:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 04:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **31,00** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«26» 05 15 г.