

# Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-6  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 140, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Четырёхтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:  
 Вычислитель: СПТ-943 № 14736

Подающий тр. расходомер  
 Обратн.тр. ПРЭМ-1 50  
 тр-д. ГВС ПРЭМ 40  
 тр.цирк. ГВС ПРЭМ 20  
 Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до  
 Gmax

Термопреобр.  
 КТППТР-05  
 КТППТР-05  
 КТППТР-05  
 КТППТР-05

**Tхв=0 C**  
 Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  лето:  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$   
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=  
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=  
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут  
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT C	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 C	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 C	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.04.15	24	-	52,99	9,20	163,125	-	-	39,14	4,60	159,682	-	13,85	3,443	-	-	-	2,407
24.04.15	24	-	55,98	9,20	163,386	-	-	40,94	4,60	159,895	-	15,04	3,491	-	-	-	2,614
25.04.15	24	-	52,42	9,20	161,850	-	-	39,35	4,60	158,400	-	13,07	3,451	-	-	-	2,265
26.04.15	24	-	49,15	9,20	161,917	-	-	37,71	4,60	158,504	-	11,43	3,413	-	-	-	1,993
27.04.15	24	-	48,81	9,20	162,901	-	-	37,80	4,60	159,445	-	11,01	3,456	-	-	-	1,937
28.04.15	24	-	47,75	9,20	165,051	-	-	37,69	4,60	161,448	-	10,06	3,603	-	-	-	1,809
29.04.15	24	-	48,77	9,20	163,453	-	-	37,65	4,60	158,401	-	11,38	3,610	-	-	-	1,996
30.04.15	24	-	48,14	9,20	163,761	-	-	37,65	4,60	159,727	-	11,12	3,726	-	-	-	1,972
01.05.15	24	-	48,59	9,20	163,852	-	-	37,43	4,60	160,108	-	10,72	3,653	-	-	-	1,905
02.05.15	24	-	47,90	9,20	163,887	-	-	37,75	4,60	160,203	-	10,84	3,649	-	-	-	1,927
03.05.15	24	-	48,43	9,20	163,958	-	-	37,23	4,60	160,199	-	10,67	3,689	-	-	-	1,900
04.05.15	24	-	49,06	9,20	162,581	-	-	37,67	4,60	160,275	-	10,76	3,683	-	-	-	1,917
05.05.15	24	-	49,24	9,20	162,392	-	-	38,16	4,60	158,955	-	10,91	3,626	-	-	-	1,925
06.05.15	24	-	49,77	9,20	110,771	-	-	38,70	4,60	158,851	-	10,54	3,541	-	-	-	1,863
07.05.15	24	-	27,59	9,20	0,000	-	-	38,33	4,60	108,398	-	11,44	2,373	-	-	-	1,366
08.05.15	24	-	26,68	9,20	0,000	-	-	22,83	4,60	0,000	-	4,76	0,000	-	-	-	0,000
09.05.15	24	-	24,90	9,20	0,000	-	-	22,18	4,60	0,000	-	4,50	0,000	-	-	-	0,000
10.05.15	24	-	24,99	9,20	0,000	-	-	21,36	4,60	0,000	-	3,54	0,000	-	-	-	0,000
11.05.15	24	-	22,08	9,20	0,000	-	-	21,22	4,60	0,000	-	3,77	0,000	-	-	-	0,000
12.05.15	24	-	20,42	9,20	0,000	-	-	20,51	4,60	0,000	-	1,57	0,000	-	-	-	0,000
13.05.15	24	-	19,94	9,20	0,000	-	-	19,91	4,60	0,000	-	0,51	0,000	-	-	-	0,000
14.05.15	24	-	19,43	9,20	0,000	-	-	19,38	4,60	0,000	-	0,56	0,000	-	-	-	0,000
15.05.15	24	-	19,22	9,20	0,000	-	-	18,79	4,60	0,000	-	0,64	0,000	-	-	-	0,000
16.05.15	24	-	19,05	9,20	0,000	-	-	18,74	4,60	0,000	-	0,48	0,000	-	-	-	0,000
17.05.15	24	-	18,63	9,20	0,000	-	-	18,55	4,60	0,000	-	0,50	0,000	-	-	-	0,000
18.05.15	24	-	18,15	9,20	0,000	-	-	18,05	4,60	0,000	-	0,58	0,000	-	-	-	0,000
19.05.15	24	-	18,18	9,20	0,000	-	-	17,61	4,60	0,000	-	0,55	0,000	-	-	-	0,000
20.05.15	24	-	18,53	9,20	0,000	-	-	17,74	4,60	0,000	-	0,44	0,000	-	-	-	0,000
21.05.15	24	-	18,69	9,20	0,000	-	-	18,15	4,60	0,000	-	0,38	0,000	-	-	-	0,000
22.05.15	24	-	35,45	9,20	79,830	-	-	18,29	4,60	0,000	-	0,40	0,000	-	-	-	0,000
Среднее	24,00	-				-	-	28,91	4,60	78,083	-	6,53	1,747	-	-	-	0,993
Итого	720,0				2394,895	0,000				2342,489	0,000		52,406	0,00	0,00	0,00	29,80

Корректировка за прошлый месяц (-) 1307,911  
**Итого за май 2015 :** 1086,984 1279,838 28,073 22,61  
 1062,651 24,333 7,18

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.04.15 23:00	85836,170	-	86622,204	-	-	-	1876,701	
22.05.15 23:00	88231,065	-	88964,692	-	-	-	1906,498	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= \_\_\_ °C  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер  
 (по доверенности абонента)

\_\_\_ Гкал  
 \_\_\_ Гкал

ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"  
 Филиал «Теплосеть» для «ТЦ-2»  
 Отдел расчетной аналитики  
 теплоснабжения  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 в порядке получения АКТов допуска УУ  
 2015.05.15

**ЗАО "ДомТелеком"**  
**ДЛЯ ОТЧЕТОВ**