

Абонент: ЖКС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 19 / СЛО
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Исполнитель: Обуховский ЭД

Отчет о теплоснабжении по приборам УЭТЗ за май 2015
 Договор: 8692.038.1
 Строит. адрес: Обуховский Обороны 19
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЛО
 Код УЭТЗ:
 Распределить совместно с УЭТЗ:
 График: 15/0/0

Вычислитель: ВК-7 № 207817
 Подано: Т1(М1):
 Оборот: Т1(М2):
 Тр.Цикл: ВС(М3):
 Тр.Подпитки(У3):

Расходомер: ПРЭМ 65
 Расходомер: ПРЭМ 65
 Расходомер:
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(T1-T2)*K1*(D-T2)*K2
 лето: Q=M1*(T1-T2)*K1*(D-T2)*K2
 Qст=0,353
 Qст.рас.ст= 340,128
 Qст.сп= 0
 Qст.ср= 0

Приборы УЭТЗ поверены до
 Термометр: КТСП-Н
 Термодатчик: КТСП-Н
 Термодатчик: КТСП-Н
 Термодатчик: КТСП-Н
 Термодатчик: КТСП-Н

Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Установленные приборы:
 Часовые и счетчик: арматура в фидале: ВК-7-207817-С(С-0515)-СХ
 Расчетное потребление за предыдущий отчетный период с 28.04.2015 по 13.05.2015

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общие теплоты-е	
			М1, Т	М2, Т	DM, Т	Т1, С	Т2, С	DT, С	Р1, ПК/СМ2	Р2, ПК/СМ2	Qотопл, Гкал	М3, Т	М4, Т	DM, Т	У3, м.куб	У4, м.куб	д/вс, м.куб	Усплт, м.куб	Т3, С	Т4, С	Qвс.общ, Гкал	Qвс.клп, Гкал	Qвс.гек, Гкал	Q.общ, Гкал		
24.04.15	24.00	-	438,11	438,11	0,00	48,21	42,67	5,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,44
25.04.15	24.00	-	438,05	438,05	0,00	46,17	41,20	4,97	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,19
26.04.15	24.00	-	438,26	438,26	0,00	45,62	40,78	4,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,13
27.04.15	24.00	-	438,44	438,44	0,00	45,77	40,91	4,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,14
28.04.15	24.00	-	451,89	451,89	0,00	44,54	40,36	4,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,90
29.04.15	24.00	-	452,36	452,36	0,00	42,28	36,94	3,74	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,71
30.04.15	24.00	-	453,20	453,20	0,00	39,20	35,90	3,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,51
01.05.15	24.00	-	452,92	452,92	0,00	40,70	37,14	3,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,63
02.05.15	24.00	-	450,28	450,28	0,00	41,07	37,48	3,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,63
03.05.15	24.00	-	448,72	448,72	0,00	40,91	37,28	3,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,63
04.05.15	24.00	-	448,29	448,29	0,00	40,88	37,25	3,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,64
05.05.15	24.00	-	448,83	448,83	0,00	41,38	37,72	3,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,66
06.05.15	24.00	-	447,90	447,90	0,00	42,07	38,37	3,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,68
07.05.15	24.00	-	447,56	447,56	0,00	40,16	37,11	3,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,66
08.05.15	24.00	-	447,92	447,92	0,00	39,41	36,49	2,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,38
09.05.15	24.00	-	438,56	438,56	0,00	36,10	33,62	2,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,33
10.05.15	24.00	-	436,97	436,97	0,00	36,47	33,84	2,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,11
11.05.15	24.00	-	436,89	436,89	0,00	36,12	33,69	2,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,17
12.05.15	24.00	-	378,63	378,63	0,00	35,02	32,71	2,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,08
13.05.15	24.00	-	0,00	0,00	0,00	17,26	16,98	0,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,89
Среднее	24.00	-	419,69	419,69	0,00	39,97	36,50	3,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90
Итого	480,00	-	8393,78	8393,78	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,85

Показывающий счетчик на момент снятия данных: 14.05.15 13:00 84239,46 83882,75 92286,31 91429,61

Период расчета по среднему: 24.04.15 09:00 84239,46 83882,75 92286,31 91429,61

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 0,00 Гкал

Объем теплотоснабжения, рассчитанный по среднему: 30,85 Гкал

Период расчета по договору: с учетом корректировок

Период превышения L2: с учетом корректировок

Корректировка на температуру холодной воды: 0 °С =

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА УЧЕТ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (ОТ АБОНЕНТА)

ЗАО "ДомТелеком"

ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ЛТУ "ТЭК СПб" - педать энергосбыта

Филиал "Энергосбыт"

Управление для приборного учета

Отдел эксплуатации КУУТЗ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ