Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 217 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 217
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1319029-ч(с)-0515.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1319029 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 13.05.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	64,55	63,50	1,05	67,86	48,09	19,77	7,11	4,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,20
25.04.15	24,00	-	58,86	57,82	1,04	67,81	39,91	27,90	6,96	4,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,68
26.04.15	24,00	-	58,35	57,28	1,06	64,81	39,08	25,73	6,93	4,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,54
27.04.15	24,00	-	58,27	57,20	1,07	65,38	39,27	26,11	6,92	4,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,56
28.04.15	24,00	-	58,82	57,72	1,10	65,83	39,91	25,92	6,96	4,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,57
29.04.15	24,00	-	57,63	55,94	1,69	65,57	40,36	25,21	6,79	4,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,52
30.04.15	24,00	-	58,15	56,52	1,64	65,89	40,31	25,58	6,95	4,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,55
01.05.15	24,00	-	59,17	57,55	1,62	65,61	39,53	26,08	6,97	4,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,61
02.05.15	24,00	-	58,98	57,57	1,41	65,66	40,05	25,61	7,03	4,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,57
03.05.15	24,00	-	58,73	57,38	1,35	65,84	40,39	25,45	7,00	4,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,55
04.05.15	24,00	-	58,55	57,21	1,33	65,82	40,25	25,57	6,99	4,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,55
05.05.15	24,00	-	58,75	57,42	1,33	65,49	40,37	25,12	7,00	4,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,53
06.05.15	24,00	-	52,64	51,35	1,29	62,81	39,08	23,73	6,42	4,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,31
07.05.15	24,00	-	40,76	39,60	1,16	58,46	34,83	23,63	5,54	4,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,01
08.05.15	24,00	-	40,68	39,51	1,17	63,07	36,75	26,32	5,60	4,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,11
09.05.15	24,00	-	16,78	16,29	0,49	47,57	35,25	12,32	3,37	2,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,49
10.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	27,84	28,75	-0,91	1,72	1,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
11.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	28,40	28,66	-0,26	1,72	1,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
12.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	28,16	28,25	-0,09	1,72	1,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
13.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	26,79	27,67	-0,88	1,72	1,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	42,98	41,99	0,99	56,73	37,34	19,40	5,57	3,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,12
Итого	480,00		859,66	839,85	19,81						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	22,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.04.15 22:59	-	-	-	-	-	-	-		-
	11.05.15 04:59	-	-	-	-	-	-	-		

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,36** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
подпись ответственного
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 26 05 15 г.