Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 229-7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 229-7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207152
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207152-ч(с)-0515.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 8,51

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.04.15	24,00	-	98,96	80,76	18,20	60,52	49,13	11,40	6,62	4,70	0,94	16,89	-	-	17,18	-	17,18	-	60,38	-	1,02	-	-	1,96
25.04.15	24,00	-	66,18	45,89	20,29	62,08	31,68	30,40	7,97	4,57	1,49	18,85	-	-	19,17	-	19,17	-	62,13	-	1,17			2,66
26.04.15	24,00	-	65,28	45,39	19,89	62,74	31,81	30,93	7,97	4,57	1,50	18,43	-	-	18,77	-	18,77	-	62,68	-	1,16			2,65
27.04.15	24,00	-	64,97	45,08	19,89	63,23	32,45	30,78	7,94	4,54	1,47	18,66	-	-	19,00	-	19,00	-	63,11	-	1,18			2,65
28.04.15	24,00	-	69,39	49,62	19,77	62,93	33,46	29,47	7,74	4,54	1,54	18,61	-	-	18,96	-	18,96	-	62,82	-	1,17			2,71
29.04.15	24,00	-	97,30	77,24	20,06	63,60	38,76	24,84	7,43	4,58	2,01	18,72	-	-	19,07	-	19,07	-	63,42	-	1,19			3,20
30.04.15	24,00	-	123,58	105,14	18,44	63,55	41,67	21,88	7,00	4,64	2,41	16,86	-	-	17,17	-	17,17	-	63,41	-	1,07			3,47
01.05.15	24,00	-	123,07	104,22	18,85	63,55	41,90	21,65	7,04	4,67	2,39	16,88	-	-	17,20	-	17,20	-	63,45	-	1,07			3,46
02.05.15	24,00	-	119,44	105,10	14,34	63,74	42,20	21,54	7,05	4,67	2,39	12,48	-	-	12,71	-	12,71	-	63,66	-	0,80			3,18
03.05.15	24,00	-	119,59	104,73	14,86	63,70	42,10	21,60	7,04	4,67	2,39	12,88	-	-	13,13	-	13,13	-	63,64	-	0,82			3,21
04.05.15	24,00	-	122,09	103,58	18,51	63,53	42,07	21,46	7,00	4,68	2,34	16,62	-	-	16,93	-	16,93	-	63,40	-	1,06			3,40
05.05.15	24,00	-	111,94	93,03	18,91	61,12	40,69	20,43	6,61	4,71	2,03	17,24	-	-	17,51	-	17,51	-	59,63	-	1,03			3,06
06.05.15	24,00	-	89,46	71,87	17,59	56,26	36,00	20,26	6,04	4,95	1,53	16,12	-	-	16,35	-	16,35	-	56,69	-	0,91			2,45
07.05.15	24,00	-	89,37	72,27	17,10	60,06	37,99	22,07	6,11	5,00	1,67	15,74	-	-	15,99	-	15,99	-	60,17	-	0,95			2,62
08.05.15	24,00	-	90,60	73,32	17,28	62,17	52,70	9,47	6,09	4,94	0,78	15,95	-	-	16,24	-	16,24	-	62,18	-	0,99			1,78
09.05.15	24,00	-	94,76	79,25	15,51	62,65	62,35	0,30	6,16	4,81	0,11	14,21	-	-	14,46	-	14,46	-	62,55	-	0,89			1,00
10.05.15	24,00	-	95,70	80,56	15,14	62,61	62,32	0,29	6,20	4,80	0,11	13,87	-	-	14,11	-	14,11	-	62,48	-	0,87			0,98
11.05.15	24,00	-	96,85	77,44	19,41	62,26	61,97	0,29	6,14	4,87	0,11	18,12	-	-	18,42	-	18,42	-	62,13	-	1,13			1,24
12.05.15	24,00	-	99,42	80,98	18,44	62,23	61,97	0,26	6,27	4,86	0,12	17,00	-	-	17,30	-	17,30	-	62,01	-	1,06			1,17
13.05.15	24,00	-	98,58	76,78	21,80	58,43	58,27	0,16	6,08	4,81	0,11	20,32	-	-	20,62	-	20,62	-	57,94	-	1,18			1,29
14.05.15	24,00	-	97,17	77,33	19,84	56,86	56,63	0,23	6,13	4,85	0,11	18,45	-	-	18,73	-	18,73	-	56,64	-	1,04			1,15
15.05.15	24,00	-	98,84	79,28	19,56	57,61	57,33	0,28	6,17	4,82	0,10	18,27	-	-	18,56	-	18,56	-	57,59	-	1,05			1,15
16.05.15	24,00	-	98,47	78,98	19,49	57,98	57,84	0,14	6,09	4,78	0,09	18,28	-	-	18,56	-	18,56	-	57,38	-	1,05			1,14
17.05.15	24,00	-	98,21	78,22	19,99	57,37	57,01	0,36	5,98	4,77	0,01	20,41	-	-	20,73	-	20,73	-	57,40	-	1,17			1,18
18.05.15	24,00	-	49,53	40,52	9,01	53,63	53,44	0,19	3,52	3,03	-0,08	10,81	-	-	10,96	-	10,96	-	52,84	-	0,57			0,49
19.05.15	24,00	-	118,36	98,00	20,36	56,50	56,21	0,29	6,83	4,87	0,11	19,01	-	-	19,31	-	19,31	-	56,80	-	1,08			1,19
20.05.15	24,00	-	116,90	97,11	19,79	55,95	55,74	0,21	6,77	4,85	0,12	18,12	-	-	18,38	-	18,38	-	55,86	-	1,01			1,13
21.05.15	24,00	-	115,31	97,37	17,94	57,09	56,86	0,23	6,80	4,86	0,11	16,44	-	-	16,68	-	16,68	-	57,10	-	0,94			1,05
22.05.15	24,00	-	117,92	99,62	18,30	58,94	58,65	0,29	6,87	4,83	0,12	16,86	-	-	17,14	-	17,14	-	59,29	-	1,00			1,12
23.05.15	24,00	-	121,69	104,25	17,44	62,81	62,57	0,24	6,99	4,75	0,14	15,66	-	-	15,94	-	15,94	-	62,76	-	0,98			1,12
Среднее	24,00	-	98,96	80,76	18,20	60,52	49,13	11,40	6,62	4,70	0,94	16,89	-	-	17,18	-	17,18	-	60,38	-	1,02	-	-	1,96
Итого	720,00		2968,93	2422,93	546,00						28,25	506,76	0,00	0,00	515,28	0,00	515,28	0,00			30,59	0,00	0,00	58,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 09:00	19726,95	16705,33	2752,54	-	2820,52	-	723,84	-	-
	25.05.15 14:00	22801,17	19223,70	3274,08	-	3350,86	-	782,98	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °С = -4,31 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **54,53** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **515,28** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 05 15 г.

26,28