Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 289-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 289-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1401590
Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1401590-ч(с)-0515.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 8,51

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.04.15	24,00	-	109,83	95,98	13,85	65,79	51,26	14,53	7,35	2,85	1,57	10,77	0,00	10,77	10,97	0,00	10,97	-	50,79	0,00	0,69			2,25
25.04.15	23,97	-	88,20	75,81	12,39	59,62	42,50	17,12	6,45	2,80	1,70	12,70	0,00	12,70	12,91	0,00	12,91	-	59,36	0,00	0,74			2,44
26.04.15	24,00	-	123,14	108,75	14,39	61,81	44,61	17,20	7,28	2,88	2,09	11,00	0,00	11,00	11,19	0,00	11,19	-	61,55	0,00	0,68			2,77
27.04.15	24,00	-	129,54	113,19	16,34	62,45	45,95	16,50	7,22	2,85	2,10	12,86	0,00	12,86	13,09	0,00	13,09	-	62,25	0,00	0,80			2,90
28.04.15	24,00	-	134,80	118,61	16,19	62,84	47,25	15,59	7,21	2,85	2,09	12,53	0,00	12,53	12,76	0,00	12,76	-	62,65	0,00	0,79			2,88
29.04.15	24,00	-	130,64	116,17	14,47	62,23	47,11	15,12	7,16	2,86	2,01	10,63	0,00	10,63	10,82	0,00	10,82	-	62,03	0,00	0,66			2,67
30.04.15	24,00	-	131,13	116,68	14,46	62,59	47,19	15,40	7,28	2,94	2,04	10,65	0,00	10,65	10,84	0,00	10,84	-	62,36	0,00	0,67			2,71
01.05.15	24,00	-	130,16	115,88	14,28	62,55	46,95	15,60	7,27	2,95	2,05	10,48	0,00	10,48	10,67	0,00	10,67	-	62,34	0,00	0,66			2,71
02.05.15	24,00	-	128,83	114,21	14,62	62,62	47,23	15,39	7,31	2,96	2,00	10,94	0,00	10,94	11,14	0,00	11,14	-	62,38	0,00	0,69			2,68
03.05.15	24,00	-	127,01	113,77	13,23	62,76	47,25	15,51	7,28	2,96	2,00	9,59	0,00	9,59	9,77	0,00	9,77	-	62,55	0,00	0,60			2,61
04.05.15	24,00	-	79,30	70,18	9,12	53,73	44,18	9,55	5,52	2,86	1,07	11,30	0,00	11,30	11,45	0,00	11,45	-	53,50	0,00	0,59			1,66
05.05.15	24,00	-	108,13	91,85	16,28	61,86	42,36	19,50	7,37	2,94	1,98	13,31	0,00	13,31	13,54	0,00	13,54	-	61,34	0,00	0,82			2,80
06.05.15	24,00	-	96,40	81,71	14,69	60,32	41,40	18,92	6,66	3,04	1,72	11,99	0,00	11,99	12,19	0,00	12,19	-	59,92	0,00	0,71			2,43
07.05.15	24,00	-	79,72	64,50	15,23	54,42	36,88	17,54	5,54	3,33	1,25	13,16	0,00	13,16	13,34	0,00	13,34	-	54,08	0,00	0,72			1,97
08.05.15	24,00	-	77,38	64,83	12,55	58,00	38,97	19,03	5,69	3,40	1,35	10,52	0,00	10,52	10,69	0,00	10,69	-	57,58	0,00	0,61			1,96
09.05.15	24,00	-	78,68	66,72	11,97	59,82	51,46	8,36	5,74	3,27	0,67	9,85	0,00	9,85	10,01	0,00	10,01	-	59,37	0,00	0,59			1,26
10.05.15	24,00	-	77,29	66,37	10,92	60,43	60,16	0,27	5,80	3,21	0,15	8,87	0,00	8,87	9,02	0,00	9,02	-	59,94	0,00	0,53			0,68
11.05.15	24,00	-	81,88	68,82	13,06	60,54	60,26	0,28	5,85	3,19	0,15	11,00	0,00	11,00	11,18	0,00	11,18	-	60,03	0,00	0,67			0,82
12.05.15	24,00	-	82,44	68,52	13,92	60,26	59,98	0,28	5,83	3,27	0,15	11,86	0,00	11,86	12,06	0,00	12,06	-	59,74	0,00	0,71			0,86
13.05.15	24,00	-	80,47	68,21	12,26	60,65	60,37	0,28	5,89	3,29	0,15	10,24	0,00	10,24	10,41	0,00	10,41	-	60,15	0,00	0,62			0,77
14.05.15	24,00	-	79,23	64,75	14,48	58,11	57,84	0,27	5,58	3,27	0,14	12,46	0,00	12,46	12,65	0,00	12,65	-	57,71	0,00	0,72			0,86
15.05.15	24,00	-	76,16	63,13	13,04	55,79	55,54	0,25	5,62	3,31	0,13	11,13	0,00	11,13	11,29	0,00	11,29	-	55,31	0,00	0,62			0,75
16.05.15	24,00	-	79,00	64,92	14,08	56,16	55,91	0,25	5,68	3,27	0,14	12,08	0,00	12,08	12,26	0,00	12,26	-	55,68	0,00	0,68			0,81
17.05.15	24,00	-	79,88	65,11	14,78	57,24	56,97	0,27	5,62	3,23	0,14	12,78	0,00	12,78	12,97	0,00	12,97	-	56,76	0,00	0,73			0,87
18.05.15	24,00	-	80,79	65,29	15,51	56,17	55,91	0,26	5,59	3,24	0,14	13,48	0,00	13,48	13,68	0,00	13,68	-	55,77	0,00	0,76			0,90
19.05.15	24,00	-	79,09	65,29	13,80	55,66	55,40	0,26	5,61	3,28	0,13	11,84	0,00	11,84	12,01	0,00	12,01	-	55,26	0,00	0,66			0,79
20.05.15	24,00	-	79,07	64,30	14,77	55,15	54,89	0,26	5,61	3,29	0,13	12,86	0,00	12,86	13,04	0,00	13,04	-	54,72	0,00	0,71			0,84
21.05.15	24,00	-	77,99	63,91	14,08	54,84	54,57	0,27	5,56	3,28	0,13	12,10	0,00	12,10	12,27	0,00	12,27	-	54,41	0,00	0,66			0,80
22.05.15	24,00	-	78,95	63,12	15,83	55,62	55,35	0,27	5,58	3,29	0,13	13,90	0,00	13,90	14,10	0,00	14,10	-	55,24	0,00	0,78			0,91
23.05.15	24,00		78,67	63,78	14,89	55,20	54,94	0,27	5,58	3,29	0,13	12,95	-	12,95	13,14	-	13,14	-	54,79	-	0,72	-	-	0,85
Среднее	24,00	-	95,46	81,48	13,98	59,17	50,69	8,49	6,26	3,12	0,99	11,66	-	11,66	11,85	-	11,85	-	58,32	-	0,69	-	-	1,67
Итого	719,97		2863,79	2444,34	419,46						29,64	349,83	0,00	349,83	355,49	0,00	355,49	0,00			20,56	0,00	0,00	50,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.04.15 22:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 05:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °С = -2,98 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **47,22** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **355,49** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
расшифровка подписи

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 05 15 г.

1758