Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 70 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 70
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 36186
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36186-ч(с)-0515.txt
Режим (схема): 0

расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.05.2015 по 15.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.05.15	24,00		175,60	172,96	2,64	44,50	38,95	5,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,08
02.05.15	24,00		176,32	173,66	2,66	40,88	36,40	4,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,89
03.05.15	24,00		177,20	174,52	2,68	40,90	36,35	4,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,91
04.05.15	24,00		177,19	174,52	2,67	42,19	37,42	4,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,95
05.05.15	24,00		177,69	175,00	2,69	39,32	35,38	3,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,80
06.05.15	24,00		176,66	173,98	2,68	37,05	33,61	3,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,70
07.05.15	24,00		176,65	173,98	2,67	35,90	33,10	2,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,59
08.05.15	24,00		176,85	174,18	2,68	34,80	32,31	2,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,53
09.05.15	24,00		175,58	172,94	2,64	35,51	32,75	2,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,58
10.05.15	24,00		177,30	174,65	2,65	37,76	34,48	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,68
11.05.15	24,00		177,00	174,37	2,63	38,59	35,25	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,69
12.05.15	24,00		177,41	174,74	2,67	35,78	33,02	2,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,58
13.05.15	24,00		176,32	173,67	2,65	36,26	33,47	2,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,59
14.05.15	24,00		81,31	80,08	1,24	33,22	31,00	2,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,22
15.05.15	24,00		0,00	0,00	0,00	15,74	14,66	1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	158,61	156,22	2,39	36,56	33,21	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,65
Итого	360,00		2379,09	2343,25	35,84						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	9,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	14.04.15 07:00	81216,42	81371,39	-	-	-	-	615,32	-	14079,95
	14.04.15 07:00	81216,42	81371,39	-	-	-	-	615,32	-	14079,95

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **9,78** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
Ф.И.О. ответственного лица

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

Отчет принят
21.05.15