

Объект: ЖЭС Нового района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Олиги Бергольцы 29-2 / СЦО
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТеплом"
 Источники: Установленные приборы: Часовые и оточные архивы в файлах: БК77-204838-Ч(0-0515)Х

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за май 2015
 Договор: 9027.038.1
 Строит. адрес: Олиги Бергольцы 29-2
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Режим (схема):
 РТСН = 0.48
 РТСН-Н = 0.48
 РТСН-Н = 0.48
 РТСН-Н = 0.48
 РТСН-Н = 0.48
 РТСН-Н = 0.48

Приборы УТЭ поверены до _____
 Термометр: КТСН-Н
 Термометр: КТСН-Н
 Термометр: КТСН-Н
 Термометр: КТСН-Н
 Термометр: КТСН-Н

Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Узел учета: СЦО
 Код УТЭ:
 Расчетная мощность совместно с УТЭ:
 график: 150/70

ТЭв, гр.С= 0

Дата	Тип	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные				Общие Темпоре		
			М1	М2	М3	М4	М1	М2	М3	М4	Т3	Т4	Qтеп.кал.	Qтеп.гвс.кал.		Qобщ.кал.	
24.04.15	24.00	-	114.20	114.20	0.00	51.59	36.89	14.70	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	1.68
25.04.15	24.00	-	114.67	114.67	0.00	51.79	37.12	14.67	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	1.68
26.04.15	24.00	-	114.20	114.20	0.00	51.63	36.96	14.67	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	1.63
27.04.15	24.00	-	114.84	114.84	0.00	51.80	37.62	14.18	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	1.35
28.04.15	24.00	-	111.99	111.99	0.00	48.12	36.09	12.03	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	1.32
29.04.15	24.00	-	112.15	112.15	0.00	47.11	35.34	11.77	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	1.32
30.04.15	24.00	-	113.80	113.80	0.00	46.09	34.54	11.55	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	1.32
01.05.15	24.00	-	116.49	116.49	0.00	47.49	35.58	11.91	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	1.37
02.05.15	24.00	-	118.44	118.44	0.00	47.09	35.51	11.58	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	1.37
03.05.15	24.00	-	118.38	118.38	0.00	45.61	34.57	11.04	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	1.31
04.05.15	24.00	-	116.68	116.68	0.00	45.89	34.75	11.14	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	1.27
05.05.15	24.00	-	112.91	112.91	0.00	46.12	34.88	11.24	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	1.25
06.05.15	24.00	-	116.55	116.55	0.00	46.64	35.90	10.74	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	1.26
07.05.15	24.00	-	121.61	121.61	0.00	47.25	36.89	10.36	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	1.01
08.05.15	24.00	-	131.86	131.86	0.00	42.14	34.49	7.65	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	0.93
09.05.15	24.00	-	120.82	120.82	0.00	39.99	32.32	7.67	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	0.89
10.05.15	24.00	-	116.88	116.88	0.00	39.47	31.86	7.61	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	0.91
11.05.15	24.00	-	120.60	120.60	0.00	39.55	32.01	7.54	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	0.91
12.05.15	24.00	-	58.48	58.48	0.00	37.77	31.51	6.26	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	0.37
13.05.15	24.00	-	0.00	0.00	0.00	16.32	15.93	0.39	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	0.00
Среднее	24.00	-	108.28	108.28	0.00	44.47	34.04	10.44	7.00	5.00	5.00	-	-	-	-	-	1.20
Итого	480.00	-	2165.55	2165.55	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.94

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		M1(г)	M2(г)	M3(г)	M4(г)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб. ч
	05.05.15 16:00	14.05.15 16:00									
Период расчета по среднему:											
Количество тепловой энергии, расчитанное по среднему:											
Объем теплоносителя, расчитанный по среднему:											
Период расчета по договору:											
Период превышения t2:											
Корректировка на температуру холодной воды:											
Итого по приборам учета:											
с учетом корректировок:											
Итого по приборам учета:											

0 °C = 0.00 Гкал;
 23.94 Гкал;
 КВт.ч.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ЗАО "ДомТеплом"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Финансовый директор
 ООО "ДомТеплом"
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНДИ