Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольги Берггольц 29-3 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9028.038.1
Строит.Адрес: Ольги Берггольц 29-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204701-ч(с)-0515.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204701 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 50 | Gmin= 0,48 | Gmax= 72 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 50 | Gmin= 0,48 | Gmax= 72 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,31 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=298,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 13.05.2015

| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.04.15 | 24,00 | - | 383,74 | 383,74 | 0,00 | 51,51 | 45,27 | 6,24 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,41 |
| 25.04.15 | 24,00 | - | 383,40 | 383,40 | 0,00 | 51,69 | 45,43 | 6,26 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,41 |
| 26.04.15 | 24,00 | - | 382,91 | 382,91 | 0,00 | 51,58 | 45,41 | 6,17 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,37 |
| 27.04.15 | 24,00 | - | 381,89 | 381,89 | 0,00 | 51,73 | 45,72 | 6,01 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 2,31 |
| 28.04.15 | 24,00 | - | 382,11 | 382,11 | 0,00 | 48,14 | 43,15 | 4,99 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,92 |
| 29.04.15 | 24,00 | - | 381,27 | 381,27 | 0,00 | 47,11 | 42,22 | 4,89 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,88 |
| 30.04.15 | 24,00 | - | 384,55 | 384,55 | 0,00 | 45,95 | 41,13 | 4,82 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,87 |
| 01.05.15 | 24,00 | - | 387,95 | 387,95 | 0,00 | 47,39 | 42,35 | 5,04 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,97 |
| 02.05.15 | 24,00 | - | 387,85 | 387,85 | 0,00 | 47,09 | 42,21 | 4,88 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,90 |
| 03.05.15 | 24,00 | - | 388,14 | 388,14 | 0,00 | 45,53 | 40,89 | 4,64 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,81 |
| 04.05.15 | 24,00 | - | 388,43 | 388,43 | 0,00 | 45,79 | 41,12 | 4,67 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,82 |
| 05.05.15 | 24,00 | - | 388,42 | 388,42 | 0,00 | 46,04 | 41,43 | 4,61 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,81 |
| 06.05.15 | 24,00 | - | 388,56 | 388,56 | 0,00 | 46,54 | 42,05 | 4,49 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,75 |
| 07.05.15 | 24,00 | - | 392,72 | 392,72 | 0,00 | 47,10 | 42,65 | 4,45 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,76 |
| 08.05.15 | 24,00 | - | 395,19 | 395,19 | 0,00 | 42,32 | 38,88 | 3,44 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,37 |
| 09.05.15 | 24,00 | - | 395,36 | 395,36 | 0,00 | 39,92 | 36,69 | 3,23 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,29 |
| 10.05.15 | 24,00 | - | 394,17 | 394,17 | 0,00 | 39,34 | 36,22 | 3,12 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,24 |
| 11.05.15 | 24,00 | - | 394,27 | 394,27 | 0,00 | 39,50 | 36,32 | 3,18 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 1,27 |
| 12.05.15 | 24,00 | - | 183,01 | 183,01 | 0,00 | 38,36 | 35,46 | 2,90 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,55 |
| 13.05.15 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,83 | 18,43 | -0,60 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 0,00 |
| Среднее | 24,00 | - | 358,20 | 358,20 | - | 44,52 | 40,15 | 4,37 | 7,00 | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,69 |
| Итого | 480,00 | | 7163,94 | 7163,94 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,71 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.04.15 09:00 | 128099,16 | 128146,96 | - | - | - | - | 1147,76 | - | - |
| | 14.05.15 15:00 | 135119,30 | 135167,10 | - | - | - | - | 1180,56 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **33,71** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
подпись, расшифровка
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«26» 05 15 г.