Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 12 / СЦО | Строит.Адрес: Ольминского 12 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206402-ч(с)-0515.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206402 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 12.05.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	114,02	114,02	0,00	66,03	44,31	21,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
25.04.15	24,00	-	113,50	113,50	0,00	64,15	43,52	20,63	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
26.04.15	24,00	-	60,33	61,94	-1,61	62,31	43,94	18,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,12
27.04.15	24,00	-	113,54	113,54	0,00	64,23	45,10	19,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
28.04.15	24,00	-	115,57	115,57	0,00	64,81	44,67	20,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
29.04.15	24,00	-	115,24	115,24	0,00	64,29	44,47	19,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
30.04.15	24,00	-	115,12	115,12	0,00	64,26	44,12	20,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,32
01.05.15	24,00	-	115,79	115,79	0,00	63,44	43,98	19,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,25
02.05.15	24,00	-	115,73	115,73	0,00	63,86	44,25	19,61	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,27
03.05.15	24,00	-	115,85	115,85	0,00	64,80	44,64	20,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
04.05.15	24,00	-	115,87	115,87	0,00	65,49	45,35	20,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
05.05.15	24,00	-	115,81	115,81	0,00	63,94	44,90	19,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,21
06.05.15	24,00	-	116,68	116,68	0,00	64,58	46,05	18,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
07.05.15	24,00	-	114,04	114,04	0,00	65,55	47,03	18,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
08.05.15	24,00	-	100,03	100,03	0,00	63,89	44,85	19,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,90
09.05.15	24,00	-	99,12	99,12	0,00	63,98	44,36	19,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,95
10.05.15	24,00	-	99,09	99,09	0,00	63,96	44,57	19,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,92
11.05.15	24,00	-	99,45	99,45	0,00	64,42	44,74	19,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,96
12.05.15	24,00	-	53,79	53,79	0,00	62,45	44,31	18,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,99
Среднее	24,00	-	105,71	105,80	-0,08	64,23	44,69	19,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,08
Итого	456,00		2008,57	2010,18	-1,61						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	39,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 09:00	23311,79	23234,62	-	-	-	-	646,11	-	-
	14.05.15 15:00	25321,54	25247,18	-	-	-	-	684,66	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **39,44** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать предприятия ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 26 05 15 г.