Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 14 / СЦО | Строит.Адрес: Ольминского 14 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1314566-ч(с)-0515.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1314566 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: $Q_{от}=m_1*(h_1-h_{хв})-m_2*(h_2-h_{хв})$ лето: $Q_{гвс}=m_3*(h_3-h_{хв})$

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 14.05.2015

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	82,97	80,64	2,33	65,45	37,55	27,90	6,53	3,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
25.04.15	24,00	-	83,22	80,90	2,32	64,70	37,51	27,19	6,54	3,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,35
26.04.15	24,00	-	83,30	80,99	2,31	62,91	37,16	25,75	6,54	3,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,23
27.04.15	24,00	-	83,06	80,78	2,28	62,16	36,70	25,46	6,55	3,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
28.04.15	24,00	-	83,77	81,43	2,33	63,01	37,69	25,32	6,56	3,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,21
29.04.15	24,00	-	84,23	81,87	2,35	63,57	38,56	25,01	6,58	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,20
30.04.15	24,00	-	84,07	81,68	2,39	62,90	38,15	24,75	6,57	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
01.05.15	24,00	-	84,02	81,61	2,41	63,15	37,77	25,38	6,56	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,23
02.05.15	24,00	-	84,37	81,99	2,38	62,37	37,73	24,64	6,58	3,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
03.05.15	24,00	-	84,13	81,77	2,36	62,80	37,97	24,83	6,58	3,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,18
04.05.15	24,00	-	84,36	81,99	2,37	63,74	38,19	25,55	6,59	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,25
05.05.15	24,00	-	84,59	82,21	2,39	64,26	38,69	25,57	6,59	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,26
06.05.15	24,00	-	84,75	82,31	2,43	62,87	38,39	24,48	6,59	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,17
07.05.15	24,00	-	85,25	82,90	2,35	63,43	39,44	23,99	6,62	3,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
08.05.15	24,00	-	82,52	80,21	2,31	64,16	40,04	24,12	6,56	3,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,09
09.05.15	24,00	-	72,84	70,57	2,27	62,64	37,67	24,97	6,06	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,90
10.05.15	24,00	-	72,18	69,95	2,23	62,60	37,18	25,42	6,01	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,92
11.05.15	24,00	-	72,26	70,02	2,25	62,64	37,30	25,34	6,01	3,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,92
12.05.15	24,00	-	72,66	70,38	2,28	62,75	37,27	25,48	6,02	3,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,94
13.05.15	24,00	-	34,05	32,98	1,07	45,71	34,89	10,82	5,37	4,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,90
14.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	28,36	29,18	-0,82	3,09	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	75,36	73,20	2,16	60,77	37,38	23,39	6,24	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,99
Итого	504,00		1582,58	1537,17	45,41						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	41,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.04.15 22:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 07:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **41,82** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
(подпись представителя)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 05 15 г.
печать энергосбыта