Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 18 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8988.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 18
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208257
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208257-ч(с)-0515.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,12 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,12 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,12 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 7,36
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,084
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	146,85	132,48	14,37	65,11	44,55	20,56	7,00	5,00	2,83	12,85	-	-	13,09	-	13,09	-	64,94	-	0,84			3,66
25.04.15	24,00	-	145,65	132,75	12,90	63,31	43,75	19,56	7,00	5,00	2,70	11,27	-	-	11,46	-	11,46	-	63,32	-	0,71			3,41
26.04.15	24,00	-	148,23	132,71	15,52	62,89	43,42	19,47	7,00	5,00	2,67	14,03	-	-	14,29	-	14,29	-	63,67	-	0,89			3,56
27.04.15	24,00	-	145,32	133,03	12,29	63,55	44,30	19,25	7,00	5,00	2,65	10,95	-	-	11,15	-	11,15	-	63,74	-	0,70			3,35
28.04.15	24,00	-	146,14	133,04	13,10	64,07	45,01	19,06	7,00	5,00	2,62	11,85	-	-	12,03	-	12,03	-	64,32	-	0,76			3,38
29.04.15	24,00	-	147,08	132,98	14,10	63,56	44,50	19,06	7,00	5,00	2,62	12,85	-	-	13,08	-	13,08	-	63,83	-	0,82			3,43
30.04.15	24,00	-	146,65	133,37	13,28	63,47	44,02	19,45	7,00	5,00	2,67	12,03	-	-	12,25	-	12,25	-	63,68	-	0,77			3,44
01.05.15	24,00	-	144,93	133,30	11,63	62,76	44,05	18,71	7,00	5,00	2,58	10,26	-	-	10,46	-	10,46	-	63,18	-	0,65			3,23
02.05.15	24,00	-	143,01	133,21	9,80	63,15	44,27	18,88	7,00	5,00	2,59	8,64	-	-	8,80	-	8,80	-	63,34	-	0,55			3,14
03.05.15	24,00	-	143,60	133,33	10,27	64,13	44,60	19,53	7,00	5,00	2,67	9,24	-	-	9,40	-	9,40	-	64,38	-	0,60			3,27
04.05.15	24,00	-	146,62	133,24	13,38	64,65	45,21	19,44	7,00	5,00	2,68	12,11	-	-	12,37	-	12,37	-	64,85	-	0,78			3,46
05.05.15	24,00	-	146,15	133,42	12,73	63,31	44,62	18,69	7,00	5,00	2,56	11,70	-	-	11,91	-	11,91	-	63,78	-	0,75			3,30
06.05.15	24,00	-	145,66	133,15	12,51	63,92	45,58	18,34	7,00	5,00	2,52	11,36	-	-	11,55	-	11,55	-	64,08	-	0,73			3,24
07.05.15	24,00	-	142,20	129,44	12,76	64,64	46,11	18,53	7,00	5,00	2,48	11,55	-	-	11,76	-	11,76	-	64,16	-	0,74			3,22
08.05.15	24,00	-	124,00	109,69	14,31	63,20	43,60	19,60	7,00	5,00	2,32	11,50	-	-	11,71	-	11,71	-	63,99	-	0,74			3,06
09.05.15	24,00	-	127,70	114,94	12,76	63,04	43,34	19,70	7,00	5,00	2,41	10,41	-	-	10,58	-	10,58	-	63,37	-	0,66			3,07
10.05.15	24,00	-	127,31	116,02	11,29	63,21	43,62	19,59	7,00	5,00	2,34	10,16	-	-	10,33	-	10,33	-	63,66	-	0,65			2,99
11.05.15	24,00	-	129,96	116,27	13,69	63,65	43,88	19,77	7,00	5,00	2,35	12,74	-	-	12,99	-	12,99	-	64,18	-	0,82			3,17
12.05.15	24,00	-	63,74	58,97	4,77	62,08	44,78	17,30	7,00	5,00	0,58	11,94	-	-	12,17	-	12,17	-	62,36	-	0,75			1,33
13.05.15	24,00	-	31,45	26,61	4,84	66,11	47,93	18,18	7,00	5,00	0,07	11,57	-	-	11,79	-	11,79	-	64,63	-	0,75			0,82
14.05.15	24,00	-	55,64	42,92	12,72	66,03	42,83	23,20	7,00	5,00	1,09	11,57	-	-	11,82	-	11,82	-	64,77	-	0,75			1,84
15.05.15	24,00	-	48,52	36,15	12,37	68,61	42,46	26,15	7,00	5,00	1,07	11,45	-	-	11,65	-	11,65	-	63,56	-	0,73			1,80
16.05.15	24,00	-	45,18	34,23	10,95	68,81	42,35	26,46	7,00	5,00	1,03	9,92	-	-	10,08	-	10,08	-	63,24	-	0,63			1,66
17.05.15	24,00	-	45,75	31,05	14,70	67,49	42,01	25,48	7,00	5,00	0,97	13,85	-	-	14,08	-	14,08	-	58,98	-	0,82			1,79
18.05.15	24,00	-	46,66	31,90	14,76	69,48	42,63	26,85	7,00	5,00	1,04	13,89	-	-	14,11	-	14,11	-	60,98	-	0,85			1,88
19.05.15	24,00	-	48,53	35,40	13,13	69,44	43,18	26,26	7,00	5,00	1,05	12,32	-	-	12,55	-	12,55	-	63,99	-	0,79			1,84
20.05.15	24,00		46,98	32,78	14,20	68,80	42,61	26,20	7,00	5,00	1,02	13,35	-	-	13,58	-	13,58	-	61,32	-	0,82	-	-	1,84
21.05.15	24,00		46,98	32,78	14,20	68,80	42,61	26,20	7,00	5,00	1,02	13,35	-	-	13,58	-	13,58	-	61,32	-	0,82	-	-	1,84
22.05.15	24,00		46,98	32,78	14,20	68,80	42,61	26,20	7,00	5,00	1,02	13,35	-	-	13,58	-	13,58	-	61,32	-	0,82	-	-	1,84
23.05.15	24,00		46,98	32,78	14,20	68,80	42,61	26,20	7,00	5,00	1,02	13,35	-	-	13,58	-	13,58	-	61,32	-	0,82	-	-	1,84
Среднее	24,00	-	104,02	91,49	12,52	65,30	43,90	21,40	7,00	5,00	1,91	11,85	-	-	12,06	-	12,06	-	63,27	-	0,75	-	-	2,66
Итого	720,00		3120,45	2744,73	375,72						57,20	355,42	0,00	0,00	361,78	0,00	361,78	0,00			22,46	0,00	0,00	79,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 09:00	10720,09	9673,60	934,86	-	953,64	-	302,49	-	-
	20.05.15 14:00	13630,23	12262,71	1238,87	-	1263,14	-	374,58	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 7,36 °С = -2,62 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **77,05** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **361,78** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Проверить
4,5
t2=43°

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 05 15 г.
печать энергосбыта

19,84