Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 20 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8989.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 20
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207125-ч(с)-0515.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207125 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 7,36

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1826
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,083
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	121,65	107,18	14,47	65,54	42,46	23,08	7,00	5,00	2,44	14,99	-	-	15,27	-	15,27	-	65,43	-	0,98			3,42
25.04.15	24,00	-	121,53	106,99	14,54	63,72	41,67	22,05	7,00	5,00	2,35	14,68	-	-	14,96	-	14,96	-	63,82	-	0,94			3,29
26.04.15	24,00	-	123,61	107,28	16,33	63,19	41,30	21,89	7,00	5,00	2,28	17,35	-	-	17,70	-	17,70	-	63,79	-	1,10			3,38
27.04.15	24,00	-	121,59	107,84	13,75	63,81	42,08	21,73	7,00	5,00	2,23	15,42	-	-	15,71	-	15,71	-	63,96	-	0,99			3,22
28.04.15	24,00	-	121,64	107,95	13,69	64,43	42,73	21,70	7,00	5,00	2,25	15,17	-	-	15,46	-	15,46	-	64,59	-	0,98			3,23
29.04.15	24,00	-	121,17	108,00	13,17	63,89	42,21	21,68	7,00	5,00	2,22	15,05	-	-	15,32	-	15,32	-	63,98	-	0,96			3,19
30.04.15	24,00	-	122,25	108,27	13,98	63,82	41,78	22,04	7,00	5,00	2,27	15,88	-	-	16,17	-	16,17	-	63,96	-	1,02			3,28
01.05.15	24,00	-	120,18	108,25	11,93	63,08	41,77	21,31	7,00	5,00	2,20	13,56	-	-	13,81	-	13,81	-	63,49	-	0,86			3,06
02.05.15	24,00	-	118,06	108,21	9,85	63,45	42,06	21,39	7,00	5,00	2,22	11,35	-	-	11,56	-	11,56	-	63,52	-	0,72			2,94
03.05.15	24,00	-	119,50	108,27	11,23	64,40	42,34	22,06	7,00	5,00	2,28	12,91	-	-	13,15	-	13,15	-	64,59	-	0,84			3,11
04.05.15	24,00	-	122,39	108,29	14,10	65,06	42,90	22,16	7,00	5,00	2,28	15,92	-	-	16,23	-	16,23	-	65,24	-	1,04			3,32
05.05.15	24,00	-	120,62	108,30	12,32	63,60	42,38	21,22	7,00	5,00	2,16	14,46	-	-	14,74	-	14,74	-	64,06	-	0,93			3,08
06.05.15	24,00	-	122,40	108,28	14,12	64,22	43,31	20,91	7,00	5,00	2,15	15,82	-	-	16,14	-	16,14	-	64,39	-	1,02			3,17
07.05.15	24,00	-	127,22	103,35	23,87	65,14	43,98	21,16	7,00	5,00	2,13	25,33	-	-	25,80	-	25,80	-	63,61	-	1,61			3,74
08.05.15	24,00	-	118,27	89,64	28,63	63,42	41,55	21,87	7,00	5,00	1,96	29,83	-	-	30,35	-	30,35	-	61,03	-	1,82			3,78
09.05.15	24,00	-	117,62	89,26	28,36	63,47	41,21	22,26	7,00	5,00	1,99	29,50	-	-	29,98	-	29,98	-	60,83	-	1,80			3,79
10.05.15	24,00	-	117,45	90,79	26,66	63,45	41,33	22,12	7,00	5,00	1,98	27,87	-	-	28,36	-	28,36	-	61,77	-	1,72			3,70
11.05.15	24,00	-	118,01	90,21	27,80	63,93	41,66	22,27	7,00	5,00	1,98	29,06	-	-	29,58	-	29,58	-	62,06	-	1,80			3,79
12.05.15	24,00	-	61,77	57,38	4,39	62,57	45,93	16,64	7,00	5,00	-0,28	24,07	-	-	24,51	-	24,51	-	63,45	-	1,53			1,25
13.05.15	24,00	-	16,90	15,79	1,11	66,06	61,27	4,79	7,00	5,00	-0,70	14,11	-	-	14,38	-	14,38	-	60,74	-	0,86			0,16
14.05.15	24,00	-	35,69	20,14	15,55	65,54	52,54	13,00	7,00	5,00	0,34	17,43	-	-	17,66	-	17,66	-	53,70	-	0,94			1,28
15.05.15	24,00	-	31,76	16,85	14,91	68,14	51,99	16,15	7,00	5,00	0,32	17,61	-	-	17,86	-	17,86	-	54,96	-	0,97			1,29
16.05.15	24,00	-	29,56	14,77	14,79	68,66	52,05	16,61	7,00	5,00	0,34	17,09	-	-	17,32	-	17,32	-	53,67	-	0,92			1,26
17.05.15	24,00	-	29,21	15,42	13,79	67,24	51,17	16,07	7,00	5,00	0,29	16,83	-	-	17,06	-	17,06	-	52,86	-	0,89			1,18
18.05.15	24,00	-	29,63	15,39	14,24	69,15	52,60	16,55	7,00	5,00	0,35	16,46	-	-	16,68	-	16,68	-	53,96	-	0,89			1,24
19.05.15	24,00	-	30,79	17,06	13,73	69,14	53,08	16,06	7,00	5,00	0,34	16,30	-	-	16,51	-	16,51	-	54,48	-	0,89			1,22
20.05.15	24,00	-	32,28	18,89	13,39	71,00	55,12	15,88	7,00	5,00	0,34	16,02	-	-	16,27	-	16,27	-	56,82	-	0,91			1,25
21.05.15	24,00	-	34,42	21,22	13,20	71,90	56,93	14,97	7,00	5,00	0,36	15,44	-	-	15,68	-	15,68	-	58,78	-	0,91			1,27
22.05.15	24,00		32,50	19,06	13,44	70,68	55,04	15,64	7,00	5,00	0,35	15,92	-	-	16,15	-	16,15	-	56,69	-	0,90	-	-	1,25
23.05.15	24,00		32,50	19,06	13,44	70,68	55,04	15,64	7,00	5,00	0,35	15,92	-	-	16,15	-	16,15	-	56,69	-	0,90	-	-	1,25
Среднее	24,00	-	85,74	70,58	15,16	65,75	46,72	19,03	7,00	5,00	1,39	17,91	-	-	18,22	-	18,22	-	60,70	-	1,09	-	-	2,48
Итого	720,00		2572,16	2117,38	454,78						41,77	537,35	0,00	0,00	546,53	0,00	546,53	0,00			32,61	0,00	0,00	74,39

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 09:00	24146,13	21472,74	3061,56	-	3136,23	-	827,84	-	-
	22.05.15 14:00	26629,58	23524,50	3571,71	-	3655,14	-	899,27	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 7,36 °C = -3,95 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **70,43** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **546,53** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 05 15 г.

цирк?

Проверить Н 4,5

28,66