Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8991.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207204-ч(с)-0515.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207204 Режим (схема): 3001

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,12 | Gmax= 30 | Термопреобр.: ТСП-Н |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 7,36

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,31 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.04.15 | 24,00 | - | 135,12 | 118,00 | 17,12 | 65,51 | 45,06 | 20,45 | 7,00 | 5,00 | 2,52 | 15,48 | - | - | 15,76 | - | 15,76 | - | 65,54 | - | 1,02 | | | 3,54 |
| 25.04.15 | 24,00 | - | 137,50 | 117,98 | 19,52 | 63,71 | 44,24 | 19,47 | 7,00 | 5,00 | 2,41 | 17,82 | - | - | 18,14 | - | 18,14 | - | 63,81 | - | 1,14 | | | 3,54 |
| 26.04.15 | 24,00 | - | 140,07 | 117,79 | 22,28 | 63,30 | 43,87 | 19,43 | 7,00 | 5,00 | 2,37 | 20,73 | - | - | 21,11 | - | 21,11 | - | 64,02 | - | 1,33 | | | 3,70 |
| 27.04.15 | 24,00 | - | 134,90 | 117,93 | 16,97 | 63,94 | 44,63 | 19,31 | 7,00 | 5,00 | 2,38 | 15,41 | - | - | 15,69 | - | 15,69 | - | 64,22 | - | 0,99 | | | 3,37 |
| 28.04.15 | 24,00 | - | 135,76 | 117,95 | 17,81 | 64,46 | 45,33 | 19,13 | 7,00 | 5,00 | 2,36 | 16,15 | - | - | 16,45 | - | 16,45 | - | 64,81 | - | 1,05 | | | 3,41 |
| 29.04.15 | 24,00 | - | 135,88 | 117,96 | 17,92 | 63,92 | 44,97 | 18,95 | 7,00 | 5,00 | 2,33 | 16,39 | - | - | 16,69 | - | 16,69 | - | 64,14 | - | 1,05 | | | 3,38 |
| 30.04.15 | 24,00 | - | 134,99 | 118,25 | 16,74 | 63,86 | 44,60 | 19,26 | 7,00 | 5,00 | 2,37 | 15,33 | - | - | 15,62 | - | 15,62 | - | 64,01 | - | 0,98 | | | 3,35 |
| 01.05.15 | 24,00 | - | 136,27 | 118,18 | 18,09 | 63,21 | 44,32 | 18,89 | 7,00 | 5,00 | 2,32 | 16,60 | - | - | 16,90 | - | 16,90 | - | 63,82 | - | 1,06 | | | 3,38 |
| 02.05.15 | 24,00 | - | 133,52 | 117,37 | 16,15 | 63,53 | 44,60 | 18,93 | 7,00 | 5,00 | 2,38 | 13,70 | - | - | 13,93 | - | 13,93 | - | 63,77 | - | 0,87 | | | 3,25 |
| 03.05.15 | 24,00 | - | 136,52 | 118,06 | 18,46 | 64,52 | 44,95 | 19,57 | 7,00 | 5,00 | 2,42 | 16,70 | - | - | 16,99 | - | 16,99 | - | 64,82 | - | 1,08 | | | 3,50 |
| 04.05.15 | 24,00 | - | 138,21 | 118,25 | 19,96 | 65,05 | 45,41 | 19,64 | 7,00 | 5,00 | 2,42 | 18,42 | - | - | 18,77 | - | 18,77 | - | 65,48 | - | 1,21 | | | 3,63 |
| 05.05.15 | 24,00 | - | 135,81 | 118,28 | 17,53 | 63,67 | 44,91 | 18,76 | 7,00 | 5,00 | 2,29 | 16,27 | - | - | 16,56 | - | 16,56 | - | 64,17 | - | 1,04 | | | 3,34 |
| 06.05.15 | 24,00 | - | 135,15 | 118,32 | 16,83 | 64,29 | 45,85 | 18,44 | 7,00 | 5,00 | 2,28 | 15,35 | - | - | 15,63 | - | 15,63 | - | 64,60 | - | 0,99 | | | 3,27 |
| 07.05.15 | 24,00 | - | 131,15 | 114,82 | 16,33 | 65,02 | 46,29 | 18,73 | 7,00 | 5,00 | 2,27 | 14,63 | - | - | 14,92 | - | 14,92 | - | 64,95 | - | 0,95 | | | 3,22 |
| 08.05.15 | 24,00 | - | 119,07 | 102,02 | 17,05 | 63,70 | 43,98 | 19,72 | 7,00 | 5,00 | 2,11 | 15,31 | - | - | 15,58 | - | 15,58 | - | 64,54 | - | 0,99 | | | 3,10 |
| 09.05.15 | 24,00 | - | 118,23 | 101,24 | 16,99 | 63,48 | 43,49 | 19,99 | 7,00 | 5,00 | 2,14 | 15,07 | - | - | 15,32 | - | 15,32 | - | 63,90 | - | 0,96 | | | 3,10 |
| 10.05.15 | 24,00 | - | 117,42 | 101,48 | 15,94 | 63,61 | 43,52 | 20,09 | 7,00 | 5,00 | 2,15 | 14,16 | - | - | 14,40 | - | 14,40 | - | 64,20 | - | 0,91 | | | 3,06 |
| 11.05.15 | 24,00 | - | 121,90 | 101,41 | 20,49 | 64,09 | 43,75 | 20,34 | 7,00 | 5,00 | 2,16 | 18,78 | - | - | 19,13 | - | 19,13 | - | 64,71 | - | 1,22 | | | 3,38 |
| 12.05.15 | 24,00 | - | 63,65 | 51,63 | 12,02 | 62,54 | 44,47 | 18,07 | 7,00 | 5,00 | 0,71 | 16,21 | - | - | 16,47 | - | 16,47 | - | 60,44 | - | 0,98 | | | 1,69 |
| 13.05.15 | 24,00 | - | 33,18 | 20,81 | 12,37 | 66,27 | 43,34 | 22,93 | 7,00 | 5,00 | 0,38 | 14,65 | - | - | 14,94 | - | 14,94 | - | 62,82 | - | 0,92 | | | 1,30 |
| 14.05.15 | 24,00 | - | 55,43 | 35,76 | 19,67 | 66,47 | 40,23 | 26,24 | 7,00 | 5,00 | 1,14 | 16,38 | - | - | 16,72 | - | 16,72 | - | 67,33 | - | 1,10 | | | 2,25 |
| 15.05.15 | 24,00 | - | 48,80 | 31,15 | 17,65 | 69,14 | 39,74 | 29,40 | 7,00 | 5,00 | 1,15 | 14,04 | - | - | 14,33 | - | 14,33 | - | 70,56 | - | 0,99 | | | 2,14 |
| 16.05.15 | 24,00 | - | 47,85 | 28,78 | 19,07 | 69,09 | 39,09 | 30,00 | 7,00 | 5,00 | 1,12 | 15,19 | - | - | 15,51 | - | 15,51 | - | 69,65 | - | 1,06 | | | 2,18 |
| 17.05.15 | 24,00 | - | 49,01 | 28,51 | 20,50 | 67,83 | 38,61 | 29,22 | 7,00 | 5,00 | 1,08 | 16,79 | - | - | 17,15 | - | 17,15 | - | 68,34 | - | 1,15 | | | 2,23 |
| 18.05.15 | 24,00 | - | 48,92 | 29,18 | 19,74 | 70,00 | 39,18 | 30,82 | 7,00 | 5,00 | 1,15 | 16,06 | - | - | 16,42 | - | 16,42 | - | 70,74 | - | 1,14 | | | 2,28 |
| 19.05.15 | 24,00 | - | 48,42 | 30,80 | 17,62 | 69,70 | 39,54 | 30,16 | 7,00 | 5,00 | 1,17 | 14,07 | - | - | 14,37 | - | 14,37 | - | 70,17 | - | 0,99 | | | 2,16 |
| 20.05.15 | 24,00 | - | 51,37 | 33,11 | 18,26 | 71,66 | 41,01 | 30,65 | 7,00 | 5,00 | 1,25 | 14,82 | - | - | 15,16 | - | 15,16 | - | 72,23 | - | 1,07 | | | 2,32 |
| 21.05.15 | 24,00 | - | 53,42 | 35,91 | 17,51 | 72,29 | 42,61 | 29,68 | 7,00 | 5,00 | 1,30 | 14,16 | - | - | 14,48 | - | 14,48 | - | 72,81 | - | 1,03 | | | 2,33 |
| 22.05.15 | 24,00 | - | 28,16 | 15,79 | 12,37 | 68,65 | 41,09 | 27,56 | 7,00 | 5,00 | 0,33 | 13,91 | - | - | 14,22 | - | 14,22 | - | 68,80 | - | 0,96 | | | 1,29 |
| 23.05.15 | 24,00 | - | 14,33 | 4,38 | 9,95 | 65,41 | 44,99 | 20,48 | 7,00 | 5,00 | -0,20 | 14,49 | - | - | 14,77 | - | 14,77 | - | 65,05 | - | 0,94 | | | 0,74 |
| Среднее | 24,00 | - | 97,33 | 80,04 | 17,30 | 65,73 | 43,25 | 22,48 | 7,00 | 5,00 | 1,74 | 15,77 | - | - | 16,07 | - | 16,07 | - | 65,95 | - | 1,04 | - | - | 2,78 |
| Итого | 720,00 | | 2920,01 | 2401,10 | 518,91 | | | | | | 52,24 | 473,07 | 0,00 | 0,00 | 482,13 | 0,00 | 482,13 | 0,00 | | | 31,15 | 0,00 | 0,00 | 83,39 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.04.15 09:00 | 8673,91 | 7222,10 | 1313,72 | - | 1333,36 | - | 267,35 | - | - |
| | 25.05.15 14:00 | 11572,51 | 9590,67 | 1805,35 | - | 1834,43 | - | 350,84 | - | - |

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 7,36 °С = -3,48 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **79,91** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **482,13** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «30» 05 15 г.
печать энергосбыта

Проверить 24.5

27656