Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8566.038.1
Строит.Адрес: Пинегина 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207336
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= 0,027 Gmax= 12
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207336-ч(с)-0515.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 7,36

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,187 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	92,62	75,82	16,80	64,42	43,15	21,27	7,00	5,00	1,82	13,53	-	-	13,78	-	13,78	-	64,38	-	0,87			2,70
25.04.15	24,00	-	95,31	75,73	19,58	62,71	42,35	20,36	7,00	5,00	1,75	16,25	-	-	16,53	-	16,53	-	62,87	-	1,02			2,77
26.04.15	24,00	-	93,64	75,70	17,94	62,27	41,85	20,42	7,00	5,00	1,74	14,70	-	-	14,98	-	14,98	-	63,03	-	0,93			2,66
27.04.15	24,00	-	90,89	75,76	15,13	62,88	42,62	20,26	7,00	5,00	1,73	12,00	-	-	12,20	-	12,20	-	63,18	-	0,76			2,49
28.04.15	24,00	-	91,19	75,85	15,34	63,43	43,53	19,90	7,00	5,00	1,70	12,26	-	-	12,46	-	12,46	-	63,64	-	0,78			2,48
29.04.15	24,00	-	92,65	75,77	16,88	62,89	43,08	19,81	7,00	5,00	1,69	13,83	-	-	14,06	-	14,06	-	62,97	-	0,87			2,56
30.04.15	24,00	-	91,89	75,99	15,90	62,83	42,82	20,01	7,00	5,00	1,71	12,83	-	-	13,06	-	13,06	-	63,15	-	0,81			2,52
01.05.15	24,00	-	91,87	75,93	15,94	62,11	42,50	19,61	7,00	5,00	1,67	13,01	-	-	13,25	-	13,25	-	62,31	-	0,81			2,48
02.05.15	24,00	-	89,17	75,99	13,18	62,48	42,72	19,76	7,00	5,00	1,67	10,47	-	-	10,65	-	10,65	-	62,66	-	0,65			2,33
03.05.15	24,00	-	92,48	75,94	16,54	63,44	42,98	20,46	7,00	5,00	1,72	13,87	-	-	14,12	-	14,12	-	63,68	-	0,88			2,61
04.05.15	24,00	-	94,76	75,95	18,81	64,02	43,48	20,54	7,00	5,00	1,74	16,00	-	-	16,31	-	16,31	-	64,38	-	1,03			2,77
05.05.15	24,00	-	90,10	76,11	13,99	62,56	43,03	19,53	7,00	5,00	1,67	11,11	-	-	11,32	-	11,32	-	62,53	-	0,70			2,36
06.05.15	24,00	-	91,27	76,08	15,19	63,24	44,06	19,18	7,00	5,00	1,63	12,48	-	-	12,71	-	12,71	-	63,47	-	0,79			2,42
07.05.15	24,00	-	88,29	73,95	14,34	63,91	44,64	19,27	7,00	5,00	1,59	11,77	-	-	11,99	-	11,99	-	63,59	-	0,75			2,34
08.05.15	24,00	-	81,23	65,67	15,56	62,33	42,17	20,16	7,00	5,00	1,48	12,88	-	-	13,11	-	13,11	-	62,77	-	0,81			2,29
09.05.15	24,00	-	78,58	65,11	13,47	62,17	41,60	20,57	7,00	5,00	1,51	10,69	-	-	10,90	-	10,90	-	62,34	-	0,67			2,18
10.05.15	24,00	-	78,89	65,12	13,77	62,28	41,67	20,61	7,00	5,00	1,51	11,01	-	-	11,19	-	11,19	-	62,77	-	0,69			2,20
11.05.15	24,00	-	81,82	65,01	16,81	62,76	41,93	20,83	7,00	5,00	1,52	14,12	-	-	14,35	-	14,35	-	63,17	-	0,89			2,41
12.05.15	24,00	-	49,77	31,47	18,30	57,32	41,35	15,97	7,00	5,00	0,68	17,67	-	-	17,87	-	17,87	-	49,26	-	0,87			1,55
13.05.15	24,00	-	16,04	0,00	16,04	48,57	20,96	27,61	7,00	5,00	0,01	16,01	-	-	16,18	-	16,18	-	48,46	-	0,78			0,78
14.05.15	24,00	-	13,18	0,00	13,18	59,12	19,95	39,17	7,00	5,00	0,00	13,14	-	-	13,35	-	13,35	-	58,87	-	0,77			0,78
15.05.15	24,00	-	28,99	15,01	13,98	64,70	64,80	-0,10	7,00	5,00	0,02	13,99	-	-	14,24	-	14,24	-	63,08	-	0,88			0,91
16.05.15	24,00	-	33,91	21,88	12,03	63,79	62,46	1,33	7,00	5,00	0,04	11,88	-	-	12,10	-	12,10	-	64,10	-	0,76			0,80
17.05.15	24,00	-	34,40	21,65	12,75	62,63	61,37	1,26	7,00	5,00	0,04	12,52	-	-	12,76	-	12,76	-	62,83	-	0,79			0,83
18.05.15	24,00	-	35,00	22,07	12,93	64,26	62,92	1,34	7,00	5,00	0,04	12,78	-	-	13,01	-	13,01	-	64,52	-	0,82			0,86
19.05.15	24,00	-	37,30	23,09	14,21	64,53	63,18	1,35	7,00	5,00	0,04	14,07	-	-	14,33	-	14,33	-	64,87	-	0,91			0,95
20.05.15	24,00	-	37,79	24,77	13,02	66,36	64,98	1,38	7,00	5,00	0,04	12,83	-	-	13,07	-	13,07	-	66,89	-	0,86			0,90
21.05.15	24,00	-	38,86	26,67	12,19	67,15	66,01	1,14	7,00	5,00	0,05	11,79	-	-	12,05	-	12,05	-	67,41	-	0,80			0,85
22.05.15	24,00		37,98	24,84	13,14	66,01	64,72	1,29	7,00	5,00	0,04	12,90	-	-	13,15	-	13,15	-	66,39	-	0,86	-	-	0,90
23.05.15	24,00		37,98	24,84	13,14	66,01	64,72	1,29	7,00	5,00	0,04	12,90	-	-	13,15	-	13,15	-	66,39	-	0,86	-	-	0,90
Среднее	24,00	-	66,93	51,93	15,00	62,77	47,59	15,19	7,00	5,00	1,03	13,18	-	-	13,41	-	13,41	-	62,67	-	0,82	-	-	1,85
Итого	720,00		2007,86	1557,78	450,08						30,90	395,28	0,00	0,00	402,23	0,00	402,23	0,00			24,67	0,00	0,00	55,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 09:00	15016,81	12509,29	2093,79	-	2145,19	-	526,77	-	-
	22.05.15 14:00	16939,62	14006,51	2465,88	-	2523,75	-	580,14	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 7,36 °C = -2,91 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **52,66** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **402,23** куб.м.

суток:
Гкал;
куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
должность, фамилия, подпись

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 05 15 г.

21,76