Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8563.038.1
Строит.Адрес: Пинегина 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207963-ч(с)-0515.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207963
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 7,36

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,186 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1034
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,047
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,16 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	87,31	78,52	8,79	65,04	43,62	21,42	7,00	5,00	1,64	9,58	-	-	9,76	-	9,76	-	64,31	-	0,62			2,25
25.04.15	24,00	-	87,64	78,60	9,04	63,30	42,97	20,33	7,00	5,00	1,56	9,79	-	-	9,97	-	9,97	-	62,90	-	0,62			2,17
26.04.15	24,00	-	89,17	78,53	10,64	62,88	42,62	20,26	7,00	5,00	1,54	11,43	-	-	11,63	-	11,63	-	63,30	-	0,73			2,26
27.04.15	24,00	-	85,55	78,51	7,04	63,50	43,32	20,18	7,00	5,00	1,53	7,89	-	-	8,03	-	8,03	-	63,18	-	0,50			2,03
28.04.15	24,00	-	85,76	78,50	7,26	64,02	44,10	19,92	7,00	5,00	1,51	8,10	-	-	8,25	-	8,25	-	63,75	-	0,52			2,03
29.04.15	24,00	-	85,68	78,46	7,22	63,50	43,61	19,89	7,00	5,00	1,52	8,00	-	-	8,16	-	8,16	-	63,06	-	0,51			2,02
30.04.15	24,00	-	85,04	78,65	6,39	63,42	43,20	20,22	7,00	5,00	1,54	7,20	-	-	7,35	-	7,35	-	62,93	-	0,46			2,00
01.05.15	24,00	-	85,30	78,61	6,69	62,72	43,00	19,72	7,00	5,00	1,50	7,50	-	-	7,62	-	7,62	-	62,63	-	0,47			1,97
02.05.15	24,00	-	85,07	78,53	6,54	63,08	43,33	19,75	7,00	5,00	1,50	7,37	-	-	7,51	-	7,51	-	62,59	-	0,46			1,97
03.05.15	24,00	-	86,79	78,59	8,20	64,07	43,64	20,43	7,00	5,00	1,56	9,04	-	-	9,20	-	9,20	-	64,02	-	0,58			2,13
04.05.15	24,00	-	87,39	78,65	8,74	64,62	44,02	20,60	7,00	5,00	1,57	9,57	-	-	9,75	-	9,75	-	64,72	-	0,62			2,19
05.05.15	24,00	-	85,80	78,68	7,12	63,21	43,56	19,65	7,00	5,00	1,49	8,03	-	-	8,18	-	8,18	-	62,81	-	0,51			2,00
06.05.15	24,00	-	85,26	78,65	6,61	63,83	44,52	19,31	7,00	5,00	1,46	7,58	-	-	7,72	-	7,72	-	63,36	-	0,48			1,94
07.05.15	24,00	-	84,30	76,41	7,89	64,62	45,11	19,51	7,00	5,00	1,44	8,72	-	-	8,90	-	8,90	-	64,44	-	0,56			2,00
08.05.15	24,00	-	75,41	68,33	7,08	63,00	42,87	20,13	7,00	5,00	1,33	7,71	-	-	7,87	-	7,87	-	63,08	-	0,49			1,82
09.05.15	24,00	-	75,34	67,92	7,42	62,90	42,45	20,45	7,00	5,00	1,34	8,17	-	-	8,32	-	8,32	-	62,84	-	0,51			1,85
10.05.15	24,00	-	76,80	66,53	10,27	62,94	42,32	20,62	7,00	5,00	1,42	9,58	-	-	9,73	-	9,73	-	62,66	-	0,60			2,02
11.05.15	24,00	-	77,05	66,37	10,68	63,43	42,59	20,84	7,00	5,00	1,44	9,80	-	-	9,97	-	9,97	-	63,45	-	0,62			2,06
12.05.15	24,00	-	42,60	31,40	11,20	60,41	41,77	18,64	7,00	5,00	0,68	10,67	-	-	10,82	-	10,82	-	54,59	-	0,58			1,26
13.05.15	24,00	-	8,06	0,00	8,06	56,56	24,67	31,89	7,00	5,00	0,01	7,99	-	-	8,11	-	8,11	-	55,90	-	0,45			0,45
14.05.15	24,00	-	8,19	0,00	8,19	62,05	23,81	38,24	7,00	5,00	0,01	8,15	-	-	8,30	-	8,30	-	61,19	-	0,50			0,51
15.05.15	24,00	-	8,53	0,00	8,53	65,06	23,45	41,61	7,00	5,00	0,01	8,44	-	-	8,62	-	8,62	-	64,20	-	0,54			0,55
16.05.15	24,00	-	7,42	0,00	7,42	64,48	23,42	41,06	7,00	5,00	0,02	7,34	-	-	7,49	-	7,49	-	63,58	-	0,46			0,48
17.05.15	24,00	-	10,33	0,00	10,33	63,85	23,07	40,78	7,00	5,00	0,01	10,27	-	-	10,47	-	10,47	-	63,08	-	0,65			0,66
18.05.15	24,00	-	9,17	0,00	9,17	65,54	22,38	43,16	7,00	5,00	0,02	9,01	-	-	9,18	-	9,18	-	64,78	-	0,58			0,60
19.05.15	24,00	-	7,73	0,00	7,73	65,07	21,96	43,11	7,00	5,00	0,02	7,60	-	-	7,73	-	7,73	-	64,19	-	0,49			0,51
20.05.15	24,00	-	7,76	0,00	7,76	66,98	22,40	44,58	7,00	5,00	0,01	7,72	-	-	7,86	-	7,86	-	65,94	-	0,51			0,52
21.05.15	24,00	-	8,20	0,00	8,20	67,70	23,59	44,11	7,00	5,00	0,02	8,11	-	-	8,30	-	8,30	-	66,79	-	0,54			0,56
22.05.15	24,00		7,90	0,00	7,90	66,58	22,65	43,93	7,00	5,00	0,02	7,81	-	-	7,96	-	7,96	-	65,64	-	0,51	-	-	0,53
23.05.15	24,00		7,90	0,00	7,90	66,58	22,65	43,93	7,00	5,00	0,02	7,81	-	-	7,96	-	7,96	-	65,64	-	0,51	-	-	0,53
Среднее	24,00	-	54,81	19,98	8,20	63,83	35,89	27,94	7,00	5,00	0,92	8,53	-	-	8,69	-	8,69	-	63,19	-	0,54	-	-	1,46
Итого	720,00		1644,44	1398,44	246,00						27,72	255,98	0,00	0,00	260,72	0,00	260,72	0,00			16,15	0,00	0,00	43,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 09:00	11145,17	9995,40	1224,18	-	1252,79	-	359,92	-	-
	22.05.15 14:00	12749,98	11367,63	1466,56	-	1499,66	-	402,33	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 7,36 °C = -1,88 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **41,99** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **260,72** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 05 15 г.

14,27