Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 12 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Полярников 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202351-ч(с)-0515.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 202351 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 12.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	125,43	125,19	0,24	65,29	39,82	25,47	7,00	5,00	3,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			3,21
25.04.15	24,00	-	126,44	126,44	0,00	64,82	39,83	24,99	7,00	5,00	3,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,16
26.04.15	24,00	-	126,47	126,47	0,00	64,90	39,79	25,11	7,00	5,00	3,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,18
27.04.15	24,00	-	128,78	128,78	0,00	64,81	40,54	24,27	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,13
28.04.15	24,00	-	111,85	111,85	0,00	60,64	38,22	22,42	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,51
29.04.15	24,00	-	126,29	126,29	0,00	63,72	40,09	23,63	7,00	5,00	2,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,99
30.04.15	24,00	-	127,35	127,35	0,00	64,59	40,36	24,23	7,00	5,00	3,08	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,08
01.05.15	24,00	-	127,82	127,82	0,00	65,34	40,85	24,49	7,00	5,00	3,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,13
02.05.15	24,00	-	127,77	127,77	0,00	64,35	40,55	23,80	7,00	5,00	3,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,04
03.05.15	24,00	-	127,59	127,59	0,00	64,13	40,30	23,83	7,00	5,00	3,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,04
04.05.15	24,00	-	128,25	128,25	0,00	65,00	40,82	24,18	7,00	5,00	3,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,10
05.05.15	24,00	-	125,52	125,52	0,00	65,75	41,16	24,59	7,00	5,00	3,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,09
06.05.15	24,00	-	115,63	115,63	0,00	64,47	40,35	24,12	7,00	5,00	2,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,79
07.05.15	24,00	-	109,67	109,67	0,00	63,91	39,99	23,92	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,63
08.05.15	24,00	-	94,60	94,42	0,18	63,62	38,06	25,56	7,00	5,00	2,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			2,42
09.05.15	24,00	-	93,99	93,99	0,00	64,50	38,06	26,44	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,48
10.05.15	24,00	-	94,03	94,03	0,00	64,51	38,25	26,26	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,47
11.05.15	24,00	-	93,56	93,56	0,00	64,93	38,26	26,67	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,49
12.05.15	24,00	-	50,70	50,51	0,19	60,85	37,99	22,86	7,00	5,00	1,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			1,18
Среднее	24,00	-	113,78	113,74	0,03	64,22	39,65	24,57	7,00	5,00	2,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,79
Итого	456,00		2161,74	2161,13	0,61						53,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,03	0,00	0,00	53,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	19.04.15 17:00	8990,69	8987,05	0,00	-	0,00	-	272,77	-	-
	19.04.15 17:00	8990,69	8987,05	0,00	-	0,00	-	272,77	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **53,10** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____ /

печать потребителя
ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 26 » 05 15 г.