Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 19 / СЦО Строит.Адрес: Полярников 19 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202641-ч(с)-0515.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 202641 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.05.2015 по 13.05.2015

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | М1, | М2, | dM, | Т1, | Т2, | dT, | Р1 | Р2 | Qотопл | М3, | М4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | Т3, | Т4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 01.05.15 | 24,00 | - | 160,72 | 160,72 | 0,00 | 65,52 | 44,11 | 21,41 | 7,00 | 5,00 | 3,44 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,44 |
| 02.05.15 | 24,00 | - | 160,70 | 160,70 | 0,00 | 64,51 | 43,93 | 20,58 | 7,00 | 5,00 | 3,31 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,31 |
| 03.05.15 | 24,00 | - | 160,41 | 160,41 | 0,00 | 64,30 | 43,66 | 20,64 | 7,00 | 5,00 | 3,31 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,31 |
| 04.05.15 | 24,00 | - | 168,11 | 168,11 | 0,00 | 65,15 | 44,56 | 20,59 | 7,00 | 5,00 | 3,46 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,46 |
| 05.05.15 | 24,00 | - | 166,89 | 166,89 | 0,00 | 65,85 | 45,12 | 20,73 | 7,00 | 5,00 | 3,46 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,46 |
| 06.05.15 | 24,00 | - | 146,36 | 146,36 | 0,00 | 64,68 | 43,80 | 20,88 | 7,00 | 5,00 | 3,06 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 3,06 |
| 07.05.15 | 24,00 | - | 139,15 | 139,15 | 0,00 | 64,11 | 43,50 | 20,61 | 7,00 | 5,00 | 2,87 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,87 |
| 08.05.15 | 24,00 | - | 119,90 | 119,90 | 0,00 | 63,85 | 41,29 | 22,56 | 7,00 | 5,00 | 2,70 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,70 |
| 09.05.15 | 24,00 | - | 118,98 | 118,98 | 0,00 | 64,74 | 41,14 | 23,60 | 7,00 | 5,00 | 2,81 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,81 |
| 10.05.15 | 24,00 | - | 118,93 | 118,93 | 0,00 | 64,77 | 41,35 | 23,42 | 7,00 | 5,00 | 2,79 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,79 |
| 11.05.15 | 24,00 | - | 118,16 | 118,16 | 0,00 | 65,18 | 41,36 | 23,82 | 7,00 | 5,00 | 2,81 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 2,81 |
| 12.05.15 | 24,00 | - | 48,49 | 48,49 | 0,00 | 64,60 | 40,89 | 23,71 | 7,00 | 5,00 | 1,15 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 1,15 |
| 13.05.15 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,86 | 21,09 | 0,77 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| Среднее | 24,00 | - | 125,14 | 125,14 | - | 61,47 | 41,22 | 20,26 | 7,00 | 5,00 | 2,71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,71 |
| Итого | 312,00 | | 1626,80 | 1626,80 | 0,00 | | | | | | 35,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,17 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | М1(т) | М2(т) | М3(т) | М4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | |

Период расчета по среднему: суток:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал; Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м; подпись потребителя

Период расчета по договору: _____ /_____/

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **35,17** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «26» 05 15 г.