

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Прибрежная 2, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 72051

Подающий тр. расходомер ПРЭМ 50
 Обратн.тр. ПРЭМ 50
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmax

Термопреобр.
 КТПТР-05
 КТПТР-05

Тхв=0 С
 Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:**
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.04.15	24	-	52,27	10,20	240,610	-	-	37,26	5,60	240,610	-	15,01	0,000	0,00	0,00	0,00	3,626
24.04.15	24	-	55,47	10,20	241,760	-	-	39,03	5,60	241,760	-	16,44	0,000	0,00	0,00	0,00	3,989
25.04.15	24	-	54,35	10,20	241,850	-	-	38,63	5,60	241,840	-	15,72	0,010	0,00	0,00	0,00	3,989
26.04.15	24	-	54,01	10,20	241,720	-	-	38,40	5,60	241,710	-	15,61	0,010	0,00	0,00	0,00	3,816
27.04.15	24	-	53,06	10,20	240,290	-	-	38,24	5,60	240,290	-	14,82	0,000	0,00	0,00	0,00	3,785
28.04.15	24	-	50,86	10,20	238,240	-	-	37,41	5,60	238,190	-	13,45	0,050	0,00	0,00	0,00	3,574
29.04.15	24	-	49,34	10,20	240,800	-	-	36,60	5,60	240,770	-	12,74	0,030	0,00	0,00	0,00	3,219
30.04.15	24	-	48,44	10,20	242,370	-	-	36,10	5,60	241,900	-	12,34	0,470	0,00	0,00	0,00	3,082
01.05.15	24	-	48,14	10,20	235,450	-	-	35,64	5,60	234,820	-	12,50	0,630	0,00	0,00	0,00	3,021
02.05.15	24	-	48,25	10,20	237,530	-	-	35,94	5,60	237,050	-	12,31	0,480	0,00	0,00	0,00	2,981
03.05.15	24	-	48,05	10,20	244,960	-	-	35,96	5,60	244,580	-	12,09	0,380	0,00	0,00	0,00	2,957
04.05.15	24	-	49,31	10,20	243,800	-	-	36,53	5,60	243,450	-	12,78	0,350	0,00	0,00	0,00	2,990
05.05.15	24	-	50,32	10,20	240,590	-	-	37,10	5,60	240,240	-	13,22	0,350	0,00	0,00	0,00	3,143
06.05.15	24	-	49,30	10,20	242,940	-	-	37,14	5,60	242,620	-	12,16	0,320	0,00	0,00	0,00	3,209
07.05.15	24	-	51,74	10,20	164,460	-	-	37,21	5,60	164,270	-	14,53	0,190	0,00	0,00	0,00	2,982
08.05.15	24	-	26,96	10,20	0,000	-	-	25,49	5,60	0,000	-	1,47	0,000	0,00	0,00	0,00	2,404
09.05.15	24	-	24,42	10,20	0,000	-	-	23,43	5,60	0,000	-	0,99	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
10.05.15	24	-	23,26	10,20	0,000	-	-	22,35	5,60	0,000	-	0,91	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
11.05.15	24	-	22,61	10,20	0,000	-	-	21,77	5,60	0,000	-	0,84	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
12.05.15	24	-	22,14	10,20	0,000	-	-	21,36	5,60	0,000	-	0,78	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
13.05.15	24	-	22,13	10,20	0,000	-	-	21,42	5,60	0,000	-	0,71	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
14.05.15	24	-	21,90	10,20	0,000	-	-	21,13	5,60	0,000	-	0,77	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
15.05.15	24	-	21,39	10,20	0,000	-	-	20,57	5,60	0,000	-	0,82	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
16.05.15	24	-	20,53	10,20	0,000	-	-	19,70	5,60	0,000	-	0,83	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
17.05.15	24	-	20,43	10,20	0,000	-	-	19,70	5,60	0,000	-	0,73	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
18.05.15	24	-	20,10	10,20	0,000	-	-	19,31	5,60	0,000	-	0,79	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
19.05.15	24	-	20,05	10,20	0,000	-	-	19,32	5,60	0,000	-	0,73	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
20.05.15	24	-	19,91	10,20	0,000	-	-	19,17	5,60	0,000	-	0,74	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
21.05.15	24	-	19,97	10,20	0,000	-	-	19,26	5,60	0,000	-	0,71	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
22.05.15	24	-	20,03	10,20	0,000	-	-	19,32	5,60	0,000	-	0,71	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
Среднее	24,00	-	36,29	10,20	117,912	-	-	29,02	5,60	117,803	-	7,28	0,109	-	-	-	0,000
Итого	720,0	-	-	-	3537,370	0,000	-	-	-	3534,100	0,000	3,270	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78

Корректировка за прошлый месяц (-) 1946,389
Итого за май 2015 : 1590,981 1945,223 1588,877 1,166 32,48
 Показания счетчиков на момент снятия данных: 2,104 16,30

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.04.15 07:00	105143,100	-	103190,050	-	0,000	0,000	2216,416	
25.05.15 00:00	108610,570	-	106654,250	-	0,000	0,000	2264,291	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов
 Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

Отдел расчетов и анализа
 теплопотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 в течение до получения АЖТА допуска УУ
 28.05.2015

ЗАО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ