

# Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-1  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 23-2, ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**ГВС**

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 48511  
 расходомер  
 Подающий тр. ПРЭМ-1 40  
 Обратн.тр. ПРЭМ 20  
 тр-д. ГВС  
 тр.цирк. ГВС  
 Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
 Gmin Gmax Термопреобр. КТПТР-05 КТПТР-05  
**Тхв=0 С**  
 Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$  лето:  $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$   
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=  
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=  
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут  
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dV м/куб	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал	
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал							
23.04.15	24	-	65,88	7,00	55,140	-	-	50,09	6,50	34,550	-	15,79	20,590	-	-	-	1,855	
24.04.15	24	-	66,73	7,00	54,680	-	-	50,19	6,50	34,730	-	16,54	19,950	-	-	-	1,854	
25.04.15	24	-	66,00	7,00	56,010	-	-	50,20	6,50	36,160	-	15,80	19,850	-	-	-	1,828	
26.04.15	24	-	65,59	7,00	59,580	-	-	50,24	6,50	36,660	-	15,35	22,920	-	-	-	2,015	
27.04.15	24	-	66,64	7,00	55,780	-	-	50,96	6,50	38,500	-	15,68	17,280	-	-	-	1,706	
28.04.15	24	-	66,62	7,00	55,860	-	-	51,31	6,50	40,420	-	15,31	15,440	-	-	-	1,604	
29.04.15	24	-	66,92	7,00	57,570	-	-	51,56	6,50	41,200	-	15,36	16,370	-	-	-	1,681	
30.04.15	24	-	66,16	7,00	57,380	-	-	50,80	6,50	39,600	-	15,36	17,780	-	-	-	1,742	
01.05.15	24	-	65,62	7,00	57,830	-	-	50,56	6,50	38,690	-	15,06	19,140	-	-	-	1,788	
02.05.15	24	-	58,29	7,00	56,290	-	-	46,55	6,50	37,320	-	11,74	18,970	-	-	-	1,510	
03.05.15	24	-	65,08	7,00	56,690	-	-	49,73	6,50	36,950	-	15,35	19,740	-	-	-	1,806	
04.05.15	24	-	66,86	7,00	59,770	-	-	51,13	6,50	38,240	-	15,73	21,530	-	-	-	1,987	
05.05.15	24	-	67,17	7,00	57,530	-	-	51,53	6,50	38,630	-	15,64	18,900	-	-	-	1,823	
06.05.15	24	-	67,13	7,00	57,410	-	-	51,94	6,50	40,400	-	15,19	17,010	-	-	-	1,703	
07.05.15	24	-	67,74	7,00	56,600	-	-	52,23	6,50	40,490	-	15,51	16,110	-	-	-	1,665	
08.05.15	24	-	69,29	7,00	58,660	-	-	53,44	6,50	42,450	-	15,85	16,210	-	-	-	1,740	
09.05.15	24	-	69,57	7,00	61,150	-	-	53,91	6,50	43,840	-	15,66	17,310	-	-	-	1,831	
10.05.15	24	-	66,34	7,00	58,390	-	-	51,37	6,50	42,910	-	14,97	15,480	-	-	-	1,617	
11.05.15	24	-	67,80	7,00	63,990	-	-	52,79	6,50	44,000	-	15,01	19,990	-	-	-	1,951	
12.05.15	24	-	66,55	7,00	62,080	-	-	51,96	6,50	44,410	-	14,59	17,670	-	-	-	1,768	
13.05.15	24	-	70,91	7,00	63,360	-	-	55,06	6,50	45,770	-	15,85	17,590	-	-	-	1,911	
14.05.15	24	-	70,80	7,00	61,730	-	-	54,88	6,50	45,610	-	15,92	16,120	-	-	-	1,806	
15.05.15	24	-	68,65	7,00	53,030	-	-	51,61	6,50	38,110	-	17,04	14,920	-	-	-	1,625	
16.05.15	24	-	68,48	7,00	48,110	-	-	48,73	6,50	28,690	-	19,75	19,420	-	-	-	1,840	
17.05.15	24	-	67,92	7,00	50,150	-	-	49,00	6,50	28,810	-	18,92	21,340	-	-	-	1,939	
18.05.15	24	-	67,35	7,00	48,330	-	-	48,50	6,50	28,970	-	18,85	19,360	-	-	-	1,796	
19.05.15	24	-	67,56	7,00	46,450	-	-	47,81	6,50	27,340	-	19,75	19,110	-	-	-	1,778	
20.05.15	24	-	67,70	7,00	46,690	-	-	48,24	6,50	28,710	-	19,46	17,980	-	-	-	1,726	
21.05.15	24	-	67,93	7,00	47,540	-	-	48,67	6,50	29,430	-	19,26	18,110	-	-	-	1,745	
22.05.15	24	-	68,08	7,00	43,550	-	-	47,99	6,50	28,190	-	20,09	15,360	-	-	-	1,563	
Среднее	24,00	-	67,11	7,00	55,578	-	-	50,77	6,50	37,326	-	16,35	18,252	-	-	-	1,773	
Итого	720,0	-	-	7,00	1667,330	0,000	-	-	-	1119,780	0,000	-	547,550	-	0,00	0,00	0,00	53,20

Ориентировочно до конца месяца(+): 425,340  
 Корректировка за прошлый месяц (-): 438,720  
**Итого за май 2015 :** 1653,950  
 257,323 276,251 15,93  
 1100,851 553,099 14,76  
 54,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.04.15 06:00	26155,530	-	11636,190	-	-	-	1118,732	
24.05.15 23:00	27901,340	-	12799,910	-	-	-	1175,184	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов  
 Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв} =$  \_\_\_\_\_ °C  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер  
 (по доверенности абонента)

ОАО "ДомТелеком"  
 филиал "Теплосеть Санкт-Петербург"  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 в течение до получения АКТА допуска УУ  
 28.05.2015