

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-1
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 23-2, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 48414

Подающий тр. расходомер ПРЭМ 40
 Обратн.тр. ПРЭМ 40
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmax

Термопреобр.
 КТПТР-05
 КТПТР-05

Тхв=0 С
 Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Q_{от} = Q_{вент.} = Q_{тех.пот.} = Q_{гвс.}$
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Q_{тех.гвс.ср} = Q_{гвс.ср} =$
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $G_{от} = G_{вент.} = G_{тех.пот.} = G_{гвс.} = G_{гвс.м.}$
 Фактические нагрузки: $G_{от.ф.} = \text{т/сут}$ $G_{гвс.ф.} = \text{т/сут}$ $Q_{от.ф.} = \text{ГКал/мес}$ $Q_{от.ср.ф.} = \text{ГКал/сут}$
 Константные значения: $P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=$

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.04.15	24	-	53,84	10,20	278,820	-	-	40,80	5,60	278,820	-	13,04	0,000	0,00	0,00	0,00	3,649
24.04.15	24	-	55,09	10,20	281,570	-	-	41,64	5,60	281,570	-	13,45	0,000	0,00	0,00	0,00	3,803
25.04.15	24	-	53,25	10,20	277,860	-	-	40,73	5,60	277,860	-	12,52	0,000	0,00	0,00	0,00	3,496
26.04.15	24	-	50,13	10,20	277,640	-	-	38,82	5,60	277,640	-	11,31	0,000	0,00	0,00	0,00	3,160
27.04.15	24	-	49,59	10,20	277,690	-	-	38,77	5,60	277,690	-	10,82	0,000	0,00	0,00	0,00	3,024
28.04.15	24	-	49,55	10,20	277,570	-	-	38,92	5,60	277,570	-	10,63	0,000	0,00	0,00	0,00	2,969
29.04.15	24	-	50,04	10,20	276,990	-	-	39,17	5,60	276,990	-	10,87	0,000	0,00	0,00	0,00	3,030
30.04.15	24	-	49,10	10,20	277,510	-	-	38,57	5,60	277,510	-	10,53	0,000	0,00	0,00	0,00	2,940
01.05.15	24	-	48,81	10,20	283,230	-	-	38,53	5,60	283,230	-	10,28	0,000	0,00	0,00	0,00	2,933
02.05.15	24	-	43,95	10,20	279,490	-	-	35,65	5,60	279,490	-	8,30	0,000	0,00	0,00	0,00	2,332
03.05.15	24	-	48,27	10,20	279,680	-	-	38,07	5,60	279,680	-	10,20	0,000	0,00	0,00	0,00	2,872
04.05.15	24	-	49,32	10,20	278,660	-	-	38,70	5,60	278,660	-	10,62	0,000	0,00	0,00	0,00	2,977
05.05.15	24	-	50,02	10,20	279,450	-	-	39,22	5,60	279,450	-	10,80	0,000	0,00	0,00	0,00	3,037
06.05.15	24	-	49,02	10,20	280,170	-	-	39,02	5,60	280,170	-	10,00	0,000	0,00	0,00	0,00	2,819
07.05.15	24	-	51,97	10,20	190,610	-	-	39,96	5,60	190,610	-	12,01	0,000	0,00	0,00	0,00	2,299
08.05.15	24	-	26,38	10,20	0,000	-	-	25,26	5,60	0,000	-	1,12	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
09.05.15	24	-	23,50	10,20	0,000	-	-	23,04	5,60	0,000	-	0,46	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
10.05.15	24	-	22,47	10,20	0,000	-	-	22,11	5,60	0,000	-	0,36	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
11.05.15	24	-	21,84	10,20	0,000	-	-	21,53	5,60	0,000	-	0,31	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
12.05.15	24	-	21,31	10,20	0,000	-	-	21,06	5,60	0,000	-	0,25	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
13.05.15	24	-	20,97	10,20	0,000	-	-	20,82	5,60	0,000	-	0,15	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
14.05.15	24	-	20,61	10,20	0,000	-	-	20,48	5,60	0,000	-	0,13	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
15.05.15	24	-	20,25	10,20	0,000	-	-	20,14	5,60	0,000	-	0,11	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
16.05.15	24	-	19,85	10,20	0,000	-	-	19,75	5,60	0,000	-	0,10	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
17.05.15	24	-	19,53	10,20	0,000	-	-	19,43	5,60	0,000	-	0,10	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
18.05.15	24	-	19,29	10,20	0,000	-	-	19,19	5,60	0,000	-	0,10	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
19.05.15	24	-	18,98	10,20	0,000	-	-	18,89	5,60	0,000	-	0,09	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
20.05.15	24	-	18,79	10,20	0,000	-	-	18,71	5,60	0,000	-	0,08	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
21.05.15	24	-	18,67	10,20	0,000	-	-	18,60	5,60	0,000	-	0,07	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
22.05.15	24	-	18,54	10,20	0,000	-	-	18,45	5,60	0,000	-	0,09	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
Среднее	24,00	-	35,43	10,20	136,565	-	-	29,80	5,60	136,565	-	5,63	-	-	-	-	1,511
Итого	720,0	-	-	-	4096,940	0,000	-	-	-	4096,940	0,000	-	0,000	0,00	0,00	0,00	45,34

Корректировка за прошлый месяц (-)

2230,069

Итого за май 2015 :

1866,871

2233,189

-3,120

31,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:

1863,751

3,120

13,64

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.04.15 06:00	218906,180	-	217277,160	-	0,000	0,000	4189,873	
25.05.15 00:00	222933,520	-	221304,500	-	0,000	0,000	4234,402	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

_____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

[Подпись]

ОАО "ДомТелеком"
 филиал "Теплосеть Санкт-Петербург"
 Отдел расчетов и учета
 теплотребления
ОТЧЕТ ПОДАЮЩИХ ТРУБОПРОВОДОВ
 28.05.2015