

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-1
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 31-2, ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
ГВС

Установленные приборы:
 Вычислитель: СПТ-941 № 26992

Подающий тр. VA2305M 40
 Обратн.тр. VA2305M 25
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmax

Термопреобр.
 КТПТР-05
 КТПТР-05

Тхв=0 С
 Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dV м/куб	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал						
23.04.15	24	-	68,39	-	105,294	-	-	59,33	-	82,252	-	9,05	23,042	0,00	-	0,00	2,251
24.04.15	24	-	69,13	-	104,418	-	-	59,78	-	82,492	-	9,35	21,927	0,00	-	0,00	2,217
25.04.15	24	-	68,41	-	107,528	-	-	59,53	-	83,809	-	8,88	23,720	0,00	-	0,00	2,297
26.04.15	24	-	67,83	-	110,363	-	-	59,06	-	84,353	-	8,78	26,010	0,00	-	0,00	2,433
27.04.15	24	-	68,94	-	110,533	-	-	60,13	-	87,651	-	8,81	22,882	0,00	-	0,00	2,278
28.04.15	24	-	68,57	-	77,614	-	-	59,72	-	54,174	-	8,84	23,441	0,00	-	0,00	2,029
29.04.15	24	-	69,15	-	27,236	-	-	40,87	-	2,480	-	28,28	24,756	0,00	-	0,00	1,744
30.04.15	24	-	68,74	-	72,517	-	-	59,81	-	48,323	-	8,93	24,194	0,00	-	0,00	2,039
01.05.15	24	-	67,98	-	112,188	-	-	59,61	-	89,987	-	8,38	22,201	0,00	-	0,00	2,195
02.05.15	24	-	60,66	-	111,902	-	-	54,38	-	89,333	-	6,28	22,569	0,00	-	0,00	1,880
03.05.15	24	-	67,37	-	110,683	-	-	59,06	-	89,482	-	8,31	21,201	0,00	-	0,00	2,107
04.05.15	24	-	68,86	-	113,355	-	-	60,22	-	90,147	-	8,64	23,208	0,00	-	0,00	2,305
05.05.15	24	-	69,54	-	109,754	-	-	60,80	-	91,426	-	8,74	18,328	0,00	-	0,00	2,005
06.05.15	24	-	69,34	-	113,283	-	-	60,93	-	93,051	-	8,41	20,232	0,00	-	0,00	2,116
07.05.15	24	-	69,91	-	113,715	-	-	61,50	-	93,541	-	8,41	20,174	0,00	-	0,00	2,126
08.05.15	24	-	71,57	-	116,297	-	-	63,00	-	98,393	-	8,57	17,904	0,00	-	0,00	2,050
09.05.15	24	-	72,06	-	121,502	-	-	63,64	-	102,267	-	8,42	19,235	0,00	-	0,00	2,168
10.05.15	24	-	68,56	-	121,441	-	-	60,78	-	101,525	-	7,78	19,916	0,00	-	0,00	2,087
11.05.15	24	-	69,84	-	123,475	-	-	61,78	-	102,582	-	8,07	20,893	0,00	-	0,00	2,212
12.05.15	24	-	68,49	-	124,452	-	-	60,68	-	104,218	-	7,81	20,234	0,00	-	0,00	2,130
13.05.15	24	-	73,21	-	126,284	-	-	64,59	-	106,364	-	8,62	19,921	0,00	-	0,00	2,289
14.05.15	24	-	73,42	-	123,423	-	-	64,65	-	103,687	-	8,77	19,736	0,00	-	0,00	2,273
15.05.15	24	-	71,16	-	110,536	-	-	62,06	-	90,683	-	9,09	19,853	0,00	-	0,00	2,162
16.05.15	24	-	71,21	-	90,112	-	-	60,12	-	68,797	-	11,09	21,315	0,00	-	0,00	2,207
17.05.15	24	-	70,52	-	93,472	-	-	59,69	-	68,351	-	10,83	25,121	0,00	-	0,00	2,435
18.05.15	24	-	69,97	-	92,028	-	-	59,11	-	69,737	-	10,86	22,291	0,00	-	0,00	2,245
19.05.15	24	-	70,21	-	86,970	-	-	58,82	-	67,189	-	11,39	19,781	0,00	-	0,00	2,085
20.05.15	24	-	70,33	-	91,891	-	-	59,25	-	69,520	-	11,07	22,371	0,00	-	0,00	2,270
21.05.15	24	-	70,54	-	93,303	-	-	59,69	-	71,684	-	10,86	21,619	0,00	-	0,00	2,230
22.05.15	24	-	70,87	-	89,663	-	-	59,62	-	68,775	-	11,25	20,888	0,00	-	0,00	2,181
Среднее	24,00	-	69,49	-	103,508	-	-	59,74	-	81,876	-	9,75	21,632	-	-	-	2,168
Итого	720,0	-	-	-	3105,232	0,000	-	-	-	2456,276	0,000	-	648,957	0,00	0,00	0,00	65,05

Ориентировочно до конца месяца(+): 819,565
 Корректировка за прошлый месяц (-): 797,339
Итого за май 2015: 3127,458

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Ориентировочно до конца месяца(+)	819,565																	
Корректировка за прошлый месяц (-)	797,339																	
Итого за май 2015:	3127,458									622,355	614,811	197,209	182,528				20,12	17,83
Показания счетчиков на момент снятия данных:										2463,820		663,638					67,34	

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
17.04.15 15:00	86014,381	-	61710,574	-	0,000	-	-	-
17.04.15 15:00	86014,381	-	61710,574	-	0,000	-	3159,182	3159,182

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов
 Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} = \text{---} \text{ } ^\circ\text{C}$
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

Гкал
 Гкал

(Подпись)
 Отдел расчетов и учета
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ СЛУЖБНО
 с датой до получения АКТА допуска УУ
 28.05.2015

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ