

# Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-3  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 194027

Подающий тр. расходомер ПРЭМ 40  
 Обратн.тр. ПРЭМ 40  
 тр-д. ГВС  
 тр.цирк. ГВС  
 Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
 Gmax

Термопреобр.  
 КТПТР-05  
 КТПТР-05

**Тхв=0 С**  
 Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  **лето:**  $M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)$   
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=  
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=  
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут  
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.04.15	24	-	52,27	10,30	105,620	-	-	34,09	5,60	105,620	-	18,18	0,000	0,00	0,00	0,00	1,923
24.04.15	24	-	55,50	10,30	106,260	-	-	35,77	5,60	106,260	-	19,73	0,000	0,00	0,00	0,00	2,102
25.04.15	24	-	54,38	10,30	106,340	-	-	35,80	5,60	106,340	-	18,58	0,000	0,00	0,00	0,00	1,982
26.04.15	24	-	54,04	10,30	106,230	-	-	35,51	5,60	106,230	-	18,53	0,000	0,00	0,00	0,00	1,974
27.04.15	24	-	53,09	10,30	105,610	-	-	35,58	5,60	105,610	-	17,51	0,000	0,00	0,00	0,00	1,855
28.04.15	24	-	50,88	10,30	104,520	-	-	35,16	5,60	104,520	-	15,72	0,000	0,00	0,00	0,00	1,653
29.04.15	24	-	49,35	10,30	105,630	-	-	34,35	5,60	105,630	-	15,00	0,000	0,00	0,00	0,00	1,591
30.04.15	24	-	48,45	10,30	106,200	-	-	33,79	5,60	106,200	-	14,66	0,000	0,00	0,00	0,00	1,562
01.05.15	24	-	48,14	10,30	103,210	-	-	33,50	5,60	103,210	-	14,64	0,000	0,00	0,00	0,00	1,517
02.05.15	24	-	48,27	10,30	103,950	-	-	33,63	5,60	103,950	-	14,64	0,000	0,00	0,00	0,00	1,526
03.05.15	24	-	48,05	10,30	107,240	-	-	33,67	5,60	107,240	-	14,38	0,000	0,00	0,00	0,00	1,548
04.05.15	24	-	49,31	10,30	106,600	-	-	34,14	5,60	106,600	-	15,17	0,000	0,00	0,00	0,00	1,625
05.05.15	24	-	50,34	10,30	105,160	-	-	34,68	5,60	105,160	-	15,66	0,000	0,00	0,00	0,00	1,653
06.05.15	24	-	49,32	10,30	106,100	-	-	35,11	5,60	106,100	-	14,21	0,000	0,00	0,00	0,00	1,517
07.05.15	24	-	51,75	10,30	72,530	-	-	35,24	5,60	72,370	-	16,51	0,160	0,00	0,00	0,00	1,205
08.05.15	24	-	27,74	10,30	0,000	-	-	23,13	5,60	0,000	-	4,61	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
09.05.15	24	-	21,43	10,30	0,000	-	-	20,72	5,60	0,000	-	0,71	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
10.05.15	24	-	20,21	10,30	0,000	-	-	19,85	5,60	0,000	-	0,36	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
11.05.15	24	-	20,01	10,30	0,000	-	-	19,53	5,60	0,000	-	0,48	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
12.05.15	24	-	19,63	10,30	0,900	-	-	19,33	5,60	0,000	-	0,30	0,900	0,00	0,00	0,00	0,018
13.05.15	24	-	19,57	10,30	0,300	-	-	19,50	5,60	0,000	-	0,07	0,300	0,00	0,00	0,00	0,006
14.05.15	24	-	19,68	10,30	0,000	-	-	19,20	5,60	0,000	-	0,48	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
15.05.15	24	-	19,14	10,30	0,000	-	-	18,63	5,60	0,000	-	0,51	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
16.05.15	24	-	18,82	10,30	0,000	-	-	18,15	5,60	0,000	-	0,67	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
17.05.15	24	-	18,94	10,30	0,000	-	-	18,28	5,60	0,000	-	0,66	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
18.05.15	24	-	18,64	10,30	0,000	-	-	18,05	5,60	0,000	-	0,59	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
19.05.15	24	-	18,56	10,30	0,000	-	-	18,08	5,60	0,000	-	0,48	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
20.05.15	24	-	18,50	10,30	0,000	-	-	17,99	5,60	0,000	-	0,51	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
21.05.15	24	-	18,81	10,30	0,000	-	-	18,32	5,60	0,000	-	0,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
22.05.15	24	-	18,62	10,30	0,000	-	-	18,13	5,60	0,000	-	0,49	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
Среднее	24,00	-	35,38	10,30	51,747	-	-	26,90	5,60	51,701	-	8,48	0,045	-	-	-	0,842
Итого	720,0	-	-	-	1552,400	0,000	-	-	-	1551,040	0,000	-	1,360	0,00	0,00	0,00	25,26

Корректировка за прошлый месяц (-) 834,057  
**Итого за май 2015 :** 718,343 834,057 0,000 17,05  
 716,983 1,360 8,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.04.15 06:00	34038,260	-	27806,350	-	0,000	0,000	936,212	
22.05.15 14:00	35564,370	-	29331,100	-	0,000	0,000	961,060	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= \_\_\_\_\_ °С  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер  
 (по доверенности абонента)

*(Подпись)*  
 ЗАО "ДомТелеком"  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ  
 ОТДЕЛ РАЧЕТОВ И УЧЕТА  
 ТЕПЛОТРЕБЛЕНИЯ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ СЛОВНО  
 28.05.2015