

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 223499

Подающий тр. расходомер ПРЭМ 40
 Обратн.тр. ПРЭМ 40
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до
 Gmax

Термопреобр.
 КТПТР-05
 КТПТР-05

Tхв=0 С
 Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:**
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Qот=$ $Qвент.=$ $Qтех.пот.=$ $Qгвс=$
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Qтех.гвс.ср=$ $Qгвс.ср=$
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $Gот=$ $Gвент.=$ $Gтех.пот.=$ $Gгвс=$ $Gгвс.м=$
 Фактические нагрузки: $Gот ф.=$ т/сут $Gгвс ф.=$ т/сут $Qот.ф.=$ ГКал/мес $Qот.ср.ф.=$ ГКал/сут
 Константные значения: $P1=$ $P2=$ $P3=$ $P4=$ $T1=$ $T2=$ $T3=$ $T4=$ $T5=$

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.04.15	24	-	52,45	10,30	163,230	-	-	39,35	5,60	162,000	-	13,10	1,230	0,00	0,00	0,00	2,197
24.04.15	24	-	55,61	10,30	164,300	-	-	41,48	5,60	162,940	-	14,13	1,360	0,00	0,00	0,00	2,392
25.04.15	24	-	54,45	10,30	164,260	-	-	41,15	5,60	162,900	-	13,30	1,360	0,00	0,00	0,00	2,255
26.04.15	24	-	54,11	10,30	164,070	-	-	40,90	5,60	162,760	-	13,21	1,310	0,00	0,00	0,00	2,235
27.04.15	24	-	53,15	10,30	163,090	-	-	40,68	5,60	161,850	-	12,47	1,240	0,00	0,00	0,00	2,097
28.04.15	24	-	50,93	10,30	161,470	-	-	39,76	5,60	160,220	-	11,17	1,250	0,00	0,00	0,00	1,864
29.04.15	24	-	49,41	10,30	163,030	-	-	38,78	5,60	161,640	-	10,63	1,390	0,00	0,00	0,00	1,802
30.04.15	24	-	48,23	10,30	170,100	-	-	38,07	5,60	138,070	-	10,35	1,990	0,00	0,00	0,00	1,537
01.05.15	24	-	48,30	10,30	171,670	-	-	38,15	5,60	168,680	-	10,08	1,420	0,00	0,00	0,00	1,781
02.05.15	24	-	48,30	10,30	171,670	-	-	38,37	5,60	170,280	-	9,93	1,390	0,00	0,00	0,00	1,773
03.05.15	24	-	48,13	10,30	176,730	-	-	38,32	5,60	175,400	-	9,81	1,330	0,00	0,00	0,00	1,800
04.05.15	24	-	49,42	10,30	175,290	-	-	39,03	5,60	174,060	-	10,39	1,230	0,00	0,00	0,00	1,884
05.05.15	24	-	50,41	10,30	173,040	-	-	39,61	5,60	171,720	-	10,80	1,320	0,00	0,00	0,00	1,932
06.05.15	24	-	49,37	10,30	174,830	-	-	39,66	5,60	173,310	-	9,71	1,520	0,00	0,00	0,00	1,765
07.05.15	24	-	52,15	10,30	118,810	-	-	40,25	5,60	117,820	-	11,90	0,990	0,00	0,00	0,00	1,458
08.05.15	24	-	25,49	10,30	0,000	-	-	23,55	5,60	0,000	-	1,94	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
09.05.15	24	-	21,87	10,30	0,000	-	-	21,00	5,60	0,000	-	0,87	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
10.05.15	24	-	20,71	10,30	0,000	-	-	19,99	5,60	0,000	-	0,72	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
11.05.15	24	-	20,26	10,30	0,000	-	-	19,60	5,60	0,000	-	0,66	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
12.05.15	24	-	18,27	10,30	0,600	-	-	19,29	5,60	0,000	-	-1,02	0,600	0,00	0,00	0,00	0,012
13.05.15	24	-	19,47	10,30	0,300	-	-	19,86	5,60	0,000	-	-0,39	0,300	0,00	0,00	0,00	0,006
14.05.15	24	-	20,21	10,30	0,000	-	-	19,74	5,60	0,000	-	0,47	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
15.05.15	24	-	19,54	10,30	0,000	-	-	18,82	5,60	0,000	-	0,72	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
16.05.15	24	-	18,82	10,30	0,000	-	-	18,08	5,60	0,000	-	0,74	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
17.05.15	24	-	18,94	10,30	0,000	-	-	18,19	5,60	0,000	-	0,75	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
18.05.15	24	-	18,65	10,30	0,000	-	-	17,92	5,60	0,000	-	0,73	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
19.05.15	24	-	18,71	10,30	0,000	-	-	17,93	5,60	0,000	-	0,78	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
20.05.15	24	-	18,57	10,30	0,000	-	-	17,99	5,60	0,000	-	0,58	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
21.05.15	24	-	18,64	10,30	0,000	-	-	17,95	5,60	0,000	-	0,70	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
22.05.15	24	-	18,64	10,30	0,000	-	-	17,95	5,60	0,000	-	0,70	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
Среднее	24,00	-	35,38	10,30	81,496	-	-	29,38	5,60	80,788	-	6,00	0,708	-	-	-	0,960
Итого	720,0	-	-	-	2444,880	0,000	-	-	-	2423,650	0,000	-	-	-	-	-	28,79

Корректировка за прошлый месяц (-) 1292,960
Итого за май 2015 : 1151,920 1282,800 1140,850 10,160 19,45
 Показания счетчиков на момент снятия данных: 11,070 9,34

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.04.15 05:00	47246,610	-	28820,440	-	0,000	0,000	2949,264	
22.05.15 14:00	49657,610	-	31210,470	-	0,000	0,000	2977,664	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов
 Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

[Подпись]

_____ Гкал
 _____ Гкал

ОТДЕЛ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА
 ТЕПЛОТРЕБЛЕНИЯ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 в течение до получения АРГА допуска УУ
 23.05.2015

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ