

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 45, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 4507

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.04.15	24	-	52,61	10,20	131,730	-	-	38,67	5,60	131,810	-	13,94	-0,080	0,00	0,00	0,00	1,845
24.04.15	24	-	55,78	10,20	132,570	-	-	40,58	5,60	132,570	-	15,20	0,000	0,00	0,00	0,00	2,021
25.04.15	24	-	54,60	10,20	132,630	-	-	40,14	5,60	132,630	-	14,46	0,000	0,00	0,00	0,00	1,928
26.04.15	24	-	54,23	10,20	132,570	-	-	39,91	5,60	132,570	-	14,32	0,000	0,00	0,00	0,00	1,906
27.04.15	24	-	53,29	10,20	131,760	-	-	39,68	5,60	131,760	-	13,61	0,000	0,00	0,00	0,00	1,803
28.04.15	24	-	51,06	10,20	130,610	-	-	38,76	5,60	130,610	-	12,30	0,000	0,00	0,00	0,00	1,615
29.04.15	24	-	49,49	10,20	132,000	-	-	37,77	5,60	132,000	-	11,72	0,000	0,00	0,00	0,00	1,558
30.04.15	24	-	48,65	10,20	132,250	-	-	37,16	5,60	132,250	-	11,49	0,000	0,00	0,00	0,00	1,528
01.05.15	24	-	48,31	10,20	129,200	-	-	36,80	5,60	129,200	-	11,51	0,000	0,00	0,00	0,00	1,495
02.05.15	24	-	48,41	10,20	130,460	-	-	37,02	5,60	130,460	-	11,39	0,000	0,00	0,00	0,00	1,496
03.05.15	24	-	48,26	10,20	134,550	-	-	37,12	5,60	134,550	-	11,14	0,000	0,00	0,00	0,00	1,510
04.05.15	24	-	49,55	10,20	133,750	-	-	37,83	5,60	133,750	-	11,72	0,000	0,00	0,00	0,00	1,578
05.05.15	24	-	50,50	10,20	132,060	-	-	38,37	5,60	132,060	-	12,13	0,000	0,00	0,00	0,00	1,610
06.05.15	24	-	49,49	10,20	133,400	-	-	38,46	5,60	133,400	-	11,03	0,000	0,00	0,00	0,00	1,481
07.05.15	24	-	52,21	10,20	90,110	-	-	38,78	5,60	90,110	-	13,43	0,000	0,00	0,00	0,00	1,213
08.05.15	24	-	24,94	10,20	0,000	-	-	23,23	5,60	0,000	-	1,71	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
09.05.15	24	-	22,09	10,20	0,000	-	-	20,90	5,60	0,000	-	1,19	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
10.05.15	24	-	21,19	10,20	0,000	-	-	20,27	5,60	0,000	-	0,92	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
11.05.15	24	-	21,14	10,20	0,000	-	-	20,27	5,60	0,000	-	0,87	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
12.05.15	24	-	20,88	10,20	0,000	-	-	19,85	5,60	0,000	-	1,03	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
13.05.15	24	-	21,69	10,20	0,000	-	-	20,76	5,60	0,000	-	0,93	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
14.05.15	24	-	21,57	10,20	0,000	-	-	20,51	5,60	0,000	-	1,06	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
15.05.15	24	-	20,72	10,20	0,000	-	-	19,73	5,60	0,000	-	0,99	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
16.05.15	24	-	20,49	10,20	0,000	-	-	19,60	5,60	0,000	-	0,89	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
17.05.15	24	-	20,33	10,20	0,000	-	-	19,50	5,60	0,000	-	0,83	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
18.05.15	24	-	19,24	10,20	0,000	-	-	18,50	5,60	0,000	-	0,74	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
19.05.15	24	-	19,51	10,20	0,000	-	-	18,52	5,60	0,000	-	0,99	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
20.05.15	24	-	19,11	10,20	0,000	-	-	18,27	5,60	0,000	-	0,84	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
21.05.15	24	-	19,49	10,20	0,000	-	-	18,91	5,60	0,000	-	0,58	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
22.05.15	24	-	19,75	10,20	0,000	-	-	18,89	5,60	0,000	-	0,86	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
Среднее	24,00	-	35,95	10,20	64,655	-	-	29,16	5,60	64,658	-	6,79	-0,003	-	-	-	0,820
Итого	720,0	-	-	-	1939,650	0,000	-	-	-	1939,730	0,000	-	-0,080	0,00	0,00	0,00	24,59

Корректировка за прошлый месяц (-)

1042,069

1042,069

0,000

16,34

Итого за май 2015 :

897,581

897,661

-0,080

8,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.04.15 05:00	26547,840	-	26439,030	-	0,000	0,000	528,930	
25.05.15 00:00	28460,180	-	28351,450	-	0,000	0,000	553,189	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

_____ Гкал

_____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Филиал ООО "Теплосеть Санкт-Петербург"
 Отдел расчетов абонента
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 в связи с допущением АУТА допуска УУ
 28.05.2015

ЗАО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ