Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 101 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 101
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06079
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06079-ч(с)-0515.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 8,51

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,06
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.04.15	24,00	*	124,73	101,89	22,84	68,06	45,53	22,53	7,30	3,60	2,36	22,29	0,00	0,00	22,76	0,00	22,76	-	67,33	0,00	1,50			3,86
25.04.15	24,00	*	125,35	101,03	24,32	64,83	44,09	20,73	7,30	3,60	2,17	23,96	0,00	0,00	24,40	0,00	24,40	-	62,83	0,00	1,51			3,68
26.04.15	24,00	*	125,29	101,28	24,01	65,38	44,19	21,19	7,30	3,60	2,21	23,79	0,00	0,00	24,24	0,00	24,24	-	63,52	0,00	1,51			3,73
27.04.15	24,00	*	123,78	101,02	22,75	65,78	45,01	20,77	7,30	3,60	2,21	22,01	0,00	0,00	22,42	0,00	22,42	-	63,54	0,00	1,40			3,60
28.04.15	24,00	*	121,67	96,01	25,66	65,42	45,09	20,32	7,30	3,60	2,12	24,04	0,00	0,00	24,49	0,00	24,49	-	63,34	0,00	1,52			3,64
29.04.15	24,00	*	120,54	99,91	20,63	65,81	45,51	20,30	7,30	3,60	2,18	18,90	0,00	0,00	19,26	0,00	19,26	-	64,09	0,00	1,21			3,40
30.04.15	24,00	*	123,09	101,70	21,39	65,54	45,05	20,50	7,30	3,60	2,27	19,55	0,00	0,00	19,91	0,00	19,91	-	62,90	0,00	1,23			3,50
01.05.15	24,00	*	125,74	101,33	24,40	65,63	45,23	20,39	7,30	3,60	2,22	22,59	0,00	0,00	23,03	0,00	23,03	-	64,37	0,00	1,46			3,68
02.05.15	24,00	*	124,06	102,08	21,98	65,83	45,35	20,48	7,30	3,60	2,19	20,79	0,00	0,00	21,20	0,00	21,20	-	65,28	0,00	1,36			3,55
03.05.15	24,00	*	124,72	101,90	22,82	65,77	45,16	20,62	7,30	3,60	2,19	21,62	0,00	0,00	22,05	0,00	22,05	-	65,49	0,00	1,42			3,61
04.05.15	24,00	*	125,59	101,89	23,70	65,58	45,21	20,37	7,30	3,60	2,17	22,44	0,00	0,00	22,89	0,00	22,89	-	65,27	0,00	1,47			3,64
05.05.15	24,00	*	120,62	94,80	25,82	63,72	44,19	19,53	7,30	3,60	1,97	24,70	0,00	0,00	25,15	0,00	25,15	-	62,15	0,00	1,54			3,51
06.05.15	24,00	*	94,48	72,82	21,67	57,67	38,83	18,84	7,30	3,60	1,44	20,79	0,00	0,00	21,11	0,00	21,11	-	57,28	0,00	1,19			2,63
07.05.15	24,00	*	98,87	72,71	26,15	62,73	41,42	21,31	7,30	3,60	1,61	25,23	0,00	0,00	25,69	0,00	25,69	-	62,88	0,00	1,59			3,20
08.05.15	24,00	*	91,47	69,42	22,05	65,14	53,28	11,86	7,30	3,60	0,89	21,33	0,00	0,00	21,74	0,00	21,74	-	64,91	0,00	1,39			2,27
09.05.15	24,00	*	102,75	78,50	24,26	65,46	65,21	0,25	7,30	3,60	0,09	23,45	0,00	0,00	23,91	0,00	23,91	-	65,18	0,00	1,53			1,62
10.05.15	24,00	*	101,49	79,66	21,83	65,33	65,09	0,23	7,30	3,60	0,09	21,02	0,00	0,00	21,44	0,00	21,44	-	65,00	0,00	1,37			1,45
11.05.15	24,00	*	102,06	78,33	23,73	64,84	64,61	0,22	7,30	3,60	0,08	22,97	0,00	0,00	23,41	0,00	23,41	-	64,56	0,00	1,48			1,56
12.05.15	24,00	*	103,89	79,38	24,51	65,29	65,05	0,24	7,30	3,60	0,08	23,80	0,00	0,00	24,27	0,00	24,27	-	65,08	0,00	1,55			1,63
13.05.15	24,00	*	100,49	76,13	24,36	61,80	61,61	0,19	7,30	3,60	0,08	23,60	0,00	0,00	24,01	0,00	24,01	-	61,50	0,00	1,45			1,53
14.05.15	24,00	*	99,63	75,88	23,74	59,59	59,33	0,27	7,30	3,60	0,08	22,94	0,00	0,00	23,32	0,00	23,32	-	59,42	0,00	1,36			1,44
15.05.15	24,00	*	100,94	77,47	23,47	60,09	59,87	0,22	7,30	3,60	0,08	22,67	0,00	0,00	23,05	0,00	23,05	-	59,65	0,00	1,35			1,44
16.05.15	24,00	*	102,24	77,49	24,75	60,99	60,89	0,10	7,30	3,60	0,09	24,01	0,00	0,00	24,42	0,00	24,42	-	59,66	0,00	1,43			1,53
17.05.15	24,00	*	103,81	76,76	27,05	60,09	59,84	0,25	7,30	3,60	0,10	26,33	0,00	0,00	26,76	0,00	26,76	-	59,00	0,00	1,55			1,65
18.05.15	24,00	*	102,27	76,66	25,61	59,27	59,06	0,21	7,30	3,60	0,10	24,94	0,00	0,00	25,33	0,00	25,33	-	57,65	0,00	1,44			1,54
19.05.15	24,00	*	103,35	76,26	27,09	59,06	58,72	0,34	7,30	3,60	0,11	26,33	0,00	0,00	26,74	0,00	26,74	-	57,68	0,00	1,52			1,63
20.05.15	24,00	*	99,44	75,67	23,77	58,50	58,22	0,27	7,30	3,60	0,10	23,13	0,00	0,00	23,49	0,00	23,49	-	57,19	0,00	1,32			1,42
21.05.15	24,00	*	101,56	75,60	25,96	59,56	59,29	0,27	7,30	3,60	0,10	25,24	0,00	0,00	25,65	0,00	25,65	-	58,38	0,00	1,47			1,57
22.05.15	24,00	*	99,60	77,38	22,22	60,85	60,64	0,20	7,30	3,60	0,10	21,49	0,00	0,00	21,85	0,00	21,85	-	59,09	0,00	1,27			1,38
23.05.15	24,00	*	103,60	81,07	22,53	66,09	65,83	0,26	7,30	3,60	0,08	21,77	0,00	0,00	22,21	0,00	22,21	-	65,86	0,00	1,44			1,52
Среднее	24,00	-	109,90	86,07	23,84	63,32	53,21	10,11	7,30	3,60	1,05	22,92	-	-	23,34	-	23,34	-	62,33	-	1,43	-	-	2,48
Итого	720,00		3297,11	2582,03	715,08						31,56	687,73	0,00	0,00	700,22	0,00	700,22	0,00			42,84	0,00	0,00	74,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 10:00	23853,36	23196,97	4659,64	0,00	4784,48	0,00	620,29	352,32	-
	25.05.15 11:00	27252,40	25857,65	5369,65	0,00	5507,41	0,00	691,19	396,60	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °С = -5,85 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **68,55** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **700,22** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
« 30.05 15 г.

36,99