Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 104 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9057.038.1
Строит.Адрес: Седова 104
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208342-ч(с)-0515.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208342
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 8,51

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	101,43	89,51	11,92	68,24	45,47	22,77	7,00	5,00	2,03	12,17	-	-	12,40	-	12,40	-	67,69	-	0,82			2,86
25.04.15	24,00	-	102,79	88,91	13,88	65,11	44,20	20,91	7,00	5,00	1,84	14,19	-	-	14,47	-	14,47	-	64,82	-	0,92			2,76
26.04.15	24,00	-	106,23	89,15	17,08	65,64	44,65	20,99	7,00	5,00	1,85	17,49	-	-	17,85	-	17,85	-	65,41	-	1,15			2,99
27.04.15	24,00	-	100,61	89,67	10,94	66,10	45,45	20,65	7,00	5,00	1,82	11,53	-	-	11,77	-	11,77	-	65,82	-	0,76			2,58
28.04.15	24,00	-	97,17	85,14	12,03	65,72	45,29	20,43	7,00	5,00	1,73	12,27	-	-	12,52	-	12,52	-	65,51	-	0,80			2,53
29.04.15	24,00	-	101,75	88,79	12,96	66,06	45,54	20,52	7,00	5,00	1,81	13,15	-	-	13,39	-	13,39	-	65,74	-	0,87			2,68
30.04.15	24,00	-	78,44	75,19	3,25	63,48	43,53	19,95	7,00	5,00	0,90	14,57	-	-	14,77	-	14,77	-	55,70	-	0,81			1,71
01.05.15	24,00	-	101,72	88,82	12,90	65,89	45,11	20,78	7,00	5,00	1,81	13,58	-	-	13,84	-	13,84	-	65,62	-	0,89			2,70
02.05.15	24,00	-	98,08	88,31	9,77	66,13	45,41	20,72	7,00	5,00	1,78	10,57	-	-	10,75	-	10,75	-	65,84	-	0,69			2,48
03.05.15	24,00	-	99,19	87,79	11,40	66,05	45,02	21,03	7,00	5,00	1,84	11,58	-	-	11,80	-	11,80	-	65,81	-	0,76			2,60
04.05.15	24,00	-	99,48	86,60	12,88	65,86	44,97	20,89	7,00	5,00	1,82	12,90	-	-	13,16	-	13,16	-	65,55	-	0,84			2,66
05.05.15	24,00	-	91,43	79,15	12,28	64,07	43,75	20,32	7,00	5,00	1,63	12,27	-	-	12,50	-	12,50	-	62,64	-	0,77			2,40
06.05.15	24,00	-	74,98	61,90	13,08	58,00	38,69	19,31	7,00	5,00	1,20	13,02	-	-	13,23	-	13,23	-	57,84	-	0,75			1,96
07.05.15	24,00	-	73,04	60,67	12,37	63,01	48,09	14,92	7,00	5,00	0,92	12,24	-	-	12,46	-	12,46	-	62,97	-	0,77			1,69
08.05.15	24,00	-	70,38	58,54	11,84	65,60	65,29	0,31	7,00	5,00	0,04	11,56	-	-	11,78	-	11,78	-	65,36	-	0,76			0,80
09.05.15	24,00	-	78,23	67,08	11,15	65,65	65,38	0,27	7,00	5,00	0,04	10,91	-	-	11,12	-	11,12	-	65,33	-	0,71			0,75
10.05.15	24,00	-	80,58	67,87	12,71	65,51	65,24	0,27	7,00	5,00	0,04	12,43	-	-	12,65	-	12,65	-	65,23	-	0,81			0,86
11.05.15	24,00	-	81,01	66,63	14,38	65,02	64,76	0,26	7,00	5,00	0,04	14,12	-	-	14,40	-	14,40	-	64,68	-	0,91			0,95
12.05.15	24,00	-	81,41	67,72	13,69	65,64	65,38	0,26	7,00	5,00	0,04	13,36	-	-	13,63	-	13,63	-	65,35	-	0,88			0,92
13.05.15	24,00	-	76,97	64,60	12,37	62,20	62,05	0,15	7,00	5,00	0,04	12,11	-	-	12,33	-	12,33	-	61,37	-	0,74			0,78
14.05.15	24,00	-	78,28	64,42	13,86	60,21	59,97	0,24	7,00	5,00	0,04	13,58	-	-	13,81	-	13,81	-	59,89	-	0,82			0,85
15.05.15	24,00	-	78,81	65,85	12,96	60,79	60,53	0,26	7,00	5,00	0,04	12,66	-	-	12,90	-	12,90	-	60,52	-	0,77			0,81
16.05.15	24,00	-	80,33	67,33	13,00	61,60	61,45	0,15	7,00	5,00	0,04	12,79	-	-	13,01	-	13,01	-	60,77	-	0,78			0,82
17.05.15	24,00	-	81,75	66,82	14,93	60,67	60,37	0,30	7,00	5,00	0,04	14,70	-	-	14,92	-	14,92	-	60,63	-	0,89			0,93
18.05.15	24,00	-	81,81	66,69	15,12	59,83	59,59	0,24	7,00	5,00	0,04	14,89	-	-	15,15	-	15,15	-	59,49	-	0,89			0,92
19.05.15	24,00	-	79,65	66,64	13,01	59,62	59,34	0,28	7,00	5,00	0,04	12,80	-	-	13,02	-	13,02	-	59,48	-	0,76			0,80
20.05.15	24,00	-	81,25	65,89	15,36	59,01	58,76	0,25	7,00	5,00	0,04	15,19	-	-	15,44	-	15,44	-	58,77	-	0,89			0,93
21.05.15	24,00	-	79,01	65,91	13,10	60,12	59,84	0,28	7,00	5,00	0,03	12,87	-	-	13,08	-	13,08	-	60,01	-	0,77			0,81
22.05.15	24,00	-	79,90	67,44	12,46	61,66	61,37	0,29	7,00	5,00	0,04	12,22	-	-	12,44	-	12,44	-	61,59	-	0,75			0,79
23.05.15	24,00	-	82,13	70,49	11,64	66,75	66,51	0,24	7,00	5,00	0,04	11,47	-	-	11,69	-	11,69	-	66,31	-	0,76			0,80
Среднее	24,00	-	86,59	73,98	12,61	63,64	54,03	9,61	7,00	5,00	0,79	12,97	-	-	13,21	-	13,21	-	63,06	-	0,82	-	-	1,60
Итого	720,00		2597,84	2219,52	378,32						23,59	389,19	0,00	0,00	396,28	0,00	396,28	0,00			24,50	0,00	0,00	48,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 10:00	20759,68	17445,63	3276,20	-	3360,49	-	726,90	-	-
	25.05.15 13:00	23444,00	19736,96	3679,85	-	3771,51	-	775,14	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток:
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °C = -3,31 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **44,78** Гкал;
Итого по приборам учета: " с учетом корректировок **396,28** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 05 15 г.
печать энергосбыта

21,19