Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 110 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9058.038.1
Строит.Адрес: Седова 110
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208262-ч(с)-0515.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208262 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 8,51

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) лето: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,318 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,132
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	142,49	120,63	21,86	67,82	43,52	24,30	7,00	5,00	2,97	21,32	-	-	21,77	-	21,77	-	67,80	-	1,45			4,42
25.04.15	24,00	-	142,17	120,65	21,52	64,88	42,56	22,32	7,00	5,00	2,72	21,07	-	-	21,51	-	21,51	-	65,01	-	1,37			4,09
26.04.15	24,00	-	141,01	121,30	19,71	65,38	42,79	22,59	7,00	5,00	2,76	19,44	-	-	19,83	-	19,83	-	65,60	-	1,28			4,03
27.04.15	24,00	-	139,00	121,63	17,37	65,85	43,58	22,27	7,00	5,00	2,73	16,93	-	-	17,27	-	17,27	-	66,00	-	1,12			3,85
28.04.15	24,00	-	132,83	115,03	17,80	65,48	43,43	22,05	7,00	5,00	2,63	16,48	-	-	16,78	-	16,78	-	65,56	-	1,08			3,71
29.04.15	24,00	-	136,50	119,74	16,76	65,78	43,64	22,14	7,00	5,00	2,73	15,53	-	-	15,81	-	15,81	-	65,86	-	1,02			3,76
30.04.15	24,00	-	108,11	100,78	7,33	63,09	42,13	20,96	7,00	5,00	1,58	17,26	-	-	17,53	-	17,53	-	58,13	-	1,00			2,58
01.05.15	24,00	-	140,01	122,48	17,53	65,63	43,47	22,16	7,00	5,00	2,75	16,97	-	-	17,30	-	17,30	-	65,76	-	1,12			3,87
02.05.15	24,00	-	138,62	122,88	15,74	65,87	43,59	22,28	7,00	5,00	2,74	15,72	-	-	16,02	-	16,02	-	66,06	-	1,04			3,78
03.05.15	24,00	-	138,01	123,33	14,68	65,80	43,49	22,31	7,00	5,00	2,74	14,86	-	-	15,13	-	15,13	-	65,98	-	0,98			3,72
04.05.15	24,00	-	143,33	122,70	20,63	65,60	43,62	21,98	7,00	5,00	2,70	20,60	-	-	21,02	-	21,02	-	65,76	-	1,36			4,05
05.05.15	24,00	-	128,12	110,20	17,92	63,52	42,22	21,30	7,00	5,00	2,38	17,82	-	-	18,13	-	18,13	-	62,28	-	1,11			3,49
06.05.15	24,00	-	106,77	87,38	19,39	58,02	37,34	20,68	7,00	5,00	1,81	19,37	-	-	19,66	-	19,66	-	58,28	-	1,13			2,94
07.05.15	24,00	-	102,54	85,11	17,43	62,82	47,98	14,84	7,00	5,00	1,25	17,59	-	-	17,89	-	17,89	-	63,22	-	1,11			2,36
08.05.15	24,00	-	70,90	59,43	11,47	65,29	65,11	0,18	7,00	5,00	0,00	11,65	-	-	11,90	-	11,90	-	65,39	-	0,76			0,76
09.05.15	24,00	-	113,96	96,65	17,31	65,36	65,19	0,17	7,00	5,00	0,01	17,45	-	-	17,81	-	17,81	-	65,48	-	1,15			1,15
10.05.15	24,00	-	113,46	98,08	15,38	65,24	65,07	0,17	7,00	5,00	0,01	15,47	-	-	15,79	-	15,79	-	65,36	-	1,01			1,02
11.05.15	24,00	-	115,40	95,72	19,68	64,73	64,57	0,16	7,00	5,00	0,01	19,87	-	-	20,26	-	20,26	-	64,82	-	1,29			1,29
12.05.15	24,00	-	117,12	98,13	18,99	65,35	65,18	0,17	7,00	5,00	0,01	19,15	-	-	19,52	-	19,52	-	65,48	-	1,26			1,26
13.05.15	24,00	-	113,93	93,77	20,16	61,74	61,68	0,06	7,00	5,00	0,01	20,39	-	-	20,73	-	20,73	-	61,39	-	1,25			1,26
14.05.15	24,00	-	113,80	93,91	19,89	59,96	59,79	0,17	7,00	5,00	0,00	20,13	-	-	20,46	-	20,46	-	60,09	-	1,21			1,21
15.05.15	24,00	-	113,92	96,26	17,66	60,59	60,44	0,15	7,00	5,00	0,00	17,94	-	-	18,24	-	18,24	-	60,68	-	1,09			1,09
16.05.15	24,00	-	119,93	101,51	18,42	61,08	61,00	0,08	7,00	5,00	0,00	18,74	-	-	19,05	-	19,05	-	60,83	-	1,14			1,14
17.05.15	24,00	-	71,32	56,31	15,01	60,52	60,30	0,22	7,00	5,00	-0,01	15,26	-	-	15,53	-	15,53	-	60,96	-	0,93			0,92
18.05.15	24,00	-	121,41	101,40	20,01	59,48	59,35	0,13	7,00	5,00	-0,01	20,45	-	-	20,79	-	20,79	-	59,52	-	1,22			1,21
19.05.15	24,00	-	120,62	100,93	19,69	59,38	59,22	0,16	7,00	5,00	0,01	19,70	-	-	20,05	-	20,05	-	59,69	-	1,18			1,19
20.05.15	24,00	-	119,49	99,88	19,61	58,66	58,53	0,13	7,00	5,00	0,01	19,77	-	-	20,06	-	20,06	-	58,79	-	1,16			1,17
21.05.15	24,00	-	118,61	100,10	18,51	59,83	59,66	0,17	7,00	5,00	0,01	18,62	-	-	18,91	-	18,91	-	60,13	-	1,12			1,13
22.05.15	24,00	-	121,78	102,66	19,12	61,65	61,40	0,25	7,00	5,00	0,01	19,25	-	-	19,58	-	19,58	-	62,32	-	1,20			1,21
23.05.15	24,00	-	125,30	107,12	18,18	66,35	66,21	0,14	7,00	5,00	0,01	18,31	-	-	18,67	-	18,67	-	66,39	-	1,22			1,23
Среднее	24,00	-	121,02	103,19	17,83	63,36	53,20	10,16	7,00	5,00	1,15	18,10	-	-	18,43	-	18,43	-	63,29	-	1,14	-	-	2,30
Итого	720,00		3630,46	3095,70	534,76						34,54	543,11	0,00	0,00	553,00	0,00	553,00	0,00			34,34	0,00	0,00	68,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 10:00	20221,45	17504,34	2722,40	-	2794,85	-	738,54	-	-
	25.05.15 13:00	23988,96	20715,57	3287,36	-	3370,16	-	807,75	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °С = -4,62 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **64,25** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **553,00** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 05 15 г.

29,72