Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 118 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 118
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208195-ч(с)-0515.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208195 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 8,51

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	67,17	54,85	12,32	67,89	40,18	27,71	7,00	5,00	1,46	13,38	-	-	13,64	-	13,64	-	67,52	-	0,90			2,36
25.04.15	24,00	-	67,03	54,85	12,18	64,75	39,21	25,54	7,00	5,00	1,33	13,26	-	-	13,52	-	13,52	-	64,59	-	0,86			2,19
26.04.15	24,00	-	68,06	55,15	12,91	65,28	39,66	25,62	7,00	5,00	1,34	14,08	-	-	14,33	-	14,33	-	65,20	-	0,92			2,26
27.04.15	24,00	-	67,55	55,33	12,22	65,71	40,50	25,21	7,00	5,00	1,32	13,41	-	-	13,68	-	13,68	-	65,50	-	0,88			2,20
28.04.15	24,00	-	62,68	52,75	9,93	65,31	40,58	24,73	7,00	5,00	1,24	10,97	-	-	11,21	-	11,21	-	65,14	-	0,72			1,95
29.04.15	24,00	-	65,01	54,88	10,13	65,69	40,73	24,96	7,00	5,00	1,30	11,21	-	-	11,43	-	11,43	-	65,46	-	0,74			2,04
30.04.15	24,00	-	49,46	46,38	3,08	63,37	39,32	24,05	7,00	5,00	0,76	12,54	-	-	12,75	-	12,75	-	54,90	-	0,69			1,44
01.05.15	24,00	-	65,26	56,37	8,89	65,51	40,65	24,86	7,00	5,00	1,33	10,00	-	-	10,17	-	10,17	-	65,35	-	0,66			1,98
02.05.15	24,00	-	66,17	56,12	10,05	65,75	40,92	24,83	7,00	5,00	1,34	10,95	-	-	11,17	-	11,17	-	65,62	-	0,72			2,06
03.05.15	24,00	-	64,17	56,10	8,07	65,68	40,68	25,00	7,00	5,00	1,35	8,89	-	-	9,05	-	9,05	-	65,56	-	0,58			1,94
04.05.15	24,00	-	67,13	55,80	11,33	65,50	40,81	24,69	7,00	5,00	1,32	12,22	-	-	12,44	-	12,44	-	65,35	-	0,80			2,12
05.05.15	24,00	-	62,99	50,86	12,13	63,70	39,88	23,82	7,00	5,00	1,18	12,92	-	-	13,14	-	13,14	-	62,43	-	0,81			1,98
06.05.15	24,00	-	51,25	39,83	11,42	57,57	35,48	22,09	7,00	5,00	0,85	11,94	-	-	12,14	-	12,14	-	57,76	-	0,69			1,54
07.05.15	24,00	-	50,86	39,39	11,47	62,65	45,58	17,07	7,00	5,00	0,64	11,98	-	-	12,21	-	12,21	-	62,80	-	0,75			1,39
08.05.15	24,00	-	49,31	38,57	10,74	65,17	64,80	0,37	7,00	5,00	0,00	11,16	-	-	11,39	-	11,39	-	65,01	-	0,73			0,73
09.05.15	24,00	-	55,55	43,95	11,60	65,25	64,92	0,33	7,00	5,00	0,00	11,97	-	-	12,22	-	12,22	-	65,07	-	0,78			0,78
10.05.15	24,00	-	56,33	44,64	11,69	65,10	64,77	0,33	7,00	5,00	0,00	12,25	-	-	12,50	-	12,50	-	64,98	-	0,80			0,80
11.05.15	24,00	-	56,88	43,76	13,12	64,62	64,31	0,31	7,00	5,00	0,00	13,72	-	-	13,96	-	13,96	-	64,41	-	0,88			0,88
12.05.15	24,00	-	57,10	44,73	12,37	65,23	64,91	0,32	7,00	5,00	0,00	12,86	-	-	13,10	-	13,10	-	65,08	-	0,84			0,84
13.05.15	24,00	-	57,13	42,94	14,19	61,84	61,71	0,13	7,00	5,00	0,00	14,83	-	-	15,07	-	15,07	-	61,24	-	0,91			0,91
14.05.15	24,00	-	55,52	43,04	12,48	59,81	59,54	0,27	7,00	5,00	0,00	13,18	-	-	13,39	-	13,39	-	59,60	-	0,78			0,78
15.05.15	24,00	-	56,37	43,89	12,48	60,42	60,08	0,34	7,00	5,00	0,00	13,07	-	-	13,29	-	13,29	-	60,44	-	0,79			0,79
16.05.15	24,00	-	32,28	35,39	-3,11	62,45	59,73	2,72	7,00	5,00	0,00	14,93	-	-	15,15	-	15,15	-	55,97	-	0,84			0,84
17.05.15	24,00	-	0,00	17,64	-17,64	36,78	52,13	-15,35	7,00	5,00	0,00	17,44	-	-	17,64	-	17,64	-	51,45	-	0,90			0,90
18.05.15	24,00	-	0,00	15,93	-15,93	35,91	51,45	-15,54	7,00	5,00	0,00	15,86	-	-	16,07	-	16,07	-	50,67	-	0,80			0,80
19.05.15	24,00	-	0,00	14,49	-14,49	36,07	51,02	-14,95	7,00	5,00	0,00	14,46	-	-	14,65	-	14,65	-	50,16	-	0,72			0,72
20.05.15	24,00	-	0,00	16,53	-16,53	36,27	50,54	-14,27	7,00	5,00	0,00	16,45	-	-	16,65	-	16,65	-	49,83	-	0,82			0,82
21.05.15	24,00	-	0,00	14,78	-14,78	37,42	51,73	-14,31	7,00	5,00	0,00	14,72	-	-	14,90	-	14,90	-	50,89	-	0,75			0,75
22.05.15	24,00	-	0,00	14,43	-14,43	38,37	52,60	-14,23	7,00	5,00	0,00	14,35	-	-	14,53	-	14,53	-	51,72	-	0,74			0,74
23.05.15	24,00	-	0,00	14,59	-14,59	41,74	57,27	-15,53	7,00	5,00	0,00	14,48	-	-	14,71	-	14,71	-	56,29	-	0,82			0,82
Среднее	24,00	-	45,04	40,60	4,44	57,89	49,86	8,04	7,00	5,00	0,56	13,12	-	-	13,34	-	13,34	-	60,53	-	0,79	-	-	1,34
Итого	720,00		1351,26	1217,96	133,30						16,75	393,48	0,00	0,00	400,10	0,00	400,10	0,00			23,60	0,00	0,00	40,35

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °С = -3,35 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **37,00** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **400,10** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать теплоотребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 05 14 г.

20,25