Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 128 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8701.038.1
Строит.Адрес: Седова 128
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208199

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208199-ч(с)-0515.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 8,51

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	91,99	72,52	19,47	67,51	44,23	23,28	7,00	5,00	1,82	17,59	-	-	17,96	-	17,96	-	67,15	-	1,18			3,00
25.04.15	24,00	-	92,70	73,37	19,33	64,39	43,07	21,32	7,00	5,00	1,65	18,01	-	-	18,34	-	18,34	-	64,41	-	1,16			2,81
26.04.15	24,00	-	91,55	74,14	17,41	64,90	43,44	21,46	7,00	5,00	1,66	16,27	-	-	16,57	-	16,57	-	64,95	-	1,06			2,72
27.04.15	24,00	-	90,77	74,54	16,23	65,35	44,29	21,06	7,00	5,00	1,64	15,21	-	-	15,51	-	15,51	-	65,34	-	0,99			2,63
28.04.15	24,00	-	87,13	71,06	16,07	64,93	44,38	20,55	7,00	5,00	1,52	15,17	-	-	15,45	-	15,45	-	64,90	-	0,98			2,50
29.04.15	24,00	-	88,45	74,21	14,24	65,32	44,62	20,70	7,00	5,00	1,61	13,16	-	-	13,42	-	13,42	-	65,20	-	0,86			2,47
30.04.15	24,00	-	69,09	56,83	12,26	63,85	42,65	21,20	7,00	5,00	1,00	16,93	-	-	17,20	-	17,20	-	58,58	-	1,00			1,99
01.05.15	24,00	-	95,15	77,32	17,83	65,12	44,47	20,65	7,00	5,00	1,67	16,83	-	-	17,14	-	17,14	-	65,12	-	1,10			2,76
02.05.15	24,00	-	89,28	77,00	12,28	65,36	44,75	20,61	7,00	5,00	1,65	11,37	-	-	11,59	-	11,59	-	65,31	-	0,74			2,39
03.05.15	24,00	-	93,87	76,82	17,05	65,31	44,57	20,74	7,00	5,00	1,66	16,13	-	-	16,44	-	16,44	-	65,35	-	1,05			2,71
04.05.15	24,00	-	94,63	76,18	18,45	65,12	44,68	20,44	7,00	5,00	1,64	17,26	-	-	17,58	-	17,58	-	65,08	-	1,13			2,76
05.05.15	24,00	-	87,12	68,66	18,46	63,39	43,41	19,98	7,00	5,00	1,47	17,28	-	-	17,59	-	17,59	-	62,20	-	1,08			2,55
06.05.15	24,00	-	70,56	53,14	17,42	57,08	38,08	19,00	7,00	5,00	1,06	16,42	-	-	16,69	-	16,69	-	57,17	-	0,94			2,00
07.05.15	24,00	-	70,08	52,82	17,26	62,17	52,20	9,97	7,00	5,00	0,58	16,46	-	-	16,74	-	16,74	-	62,47	-	1,03			1,60
08.05.15	24,00	-	68,27	52,21	16,06	64,66	64,33	0,33	7,00	5,00	0,08	15,23	-	-	15,54	-	15,54	-	64,66	-	0,98			1,06
09.05.15	24,00	-	80,21	60,27	19,94	64,80	64,50	0,30	7,00	5,00	0,08	19,00	-	-	19,35	-	19,35	-	64,79	-	1,23			1,31
10.05.15	24,00	-	77,83	61,52	16,31	64,64	64,36	0,28	7,00	5,00	0,08	15,44	-	-	15,74	-	15,74	-	64,57	-	1,00			1,07
11.05.15	24,00	-	80,11	59,97	20,14	64,19	63,92	0,27	7,00	5,00	0,08	19,28	-	-	19,66	-	19,66	-	64,12	-	1,24			1,31
12.05.15	24,00	-	79,10	61,57	17,53	64,79	64,50	0,29	7,00	5,00	0,07	16,73	-	-	17,04	-	17,04	-	64,77	-	1,09			1,16
13.05.15	24,00	-	77,34	58,59	18,75	61,53	61,39	0,14	7,00	5,00	0,07	17,96	-	-	18,26	-	18,26	-	61,12	-	1,10			1,17
14.05.15	24,00	-	74,20	58,81	15,39	59,44	59,20	0,24	7,00	5,00	0,06	14,63	-	-	14,88	-	14,88	-	59,39	-	0,87			0,93
15.05.15	24,00	-	77,68	60,02	17,66	59,95	59,72	0,23	7,00	5,00	0,07	16,84	-	-	17,11	-	17,11	-	59,84	-	1,01			1,08
16.05.15	24,00	-	57,43	53,21	4,22	61,10	59,77	1,33	7,00	5,00	-0,60	16,47	-	-	16,70	-	16,70	-	56,74	-	0,93			0,34
17.05.15	24,00	-	94,63	73,36	21,27	59,71	59,43	0,28	7,00	5,00	0,06	20,60	-	-	20,94	-	20,94	-	59,95	-	1,24			1,29
18.05.15	24,00	-	93,53	74,38	19,15	58,95	58,74	0,21	7,00	5,00	0,04	18,85	-	-	19,15	-	19,15	-	58,92	-	1,11			1,15
19.05.15	24,00	-	92,67	74,35	18,32	58,64	58,37	0,27	7,00	5,00	0,06	17,68	-	-	17,98	-	17,98	-	58,90	-	1,04			1,10
20.05.15	24,00	-	90,88	73,59	17,29	58,07	57,86	0,21	7,00	5,00	0,07	16,45	-	-	16,73	-	16,73	-	58,12	-	0,96			1,02
21.05.15	24,00	-	92,89	73,72	19,17	59,15	58,92	0,23	7,00	5,00	0,09	17,97	-	-	18,24	-	18,24	-	59,29	-	1,07			1,15
22.05.15	24,00	-	96,25	76,04	20,21	60,46	60,23	0,23	7,00	5,00	0,10	18,94	-	-	19,24	-	19,24	-	60,56	-	1,15			1,24
23.05.15	24,00	-	94,45	79,81	14,64	65,72	65,52	0,20	7,00	5,00	0,10	13,39	-	-	13,64	-	13,64	-	65,58	-	0,88			0,98
Среднее	24,00	-	84,66	67,67	16,99	62,85	53,32	9,53	7,00	5,00	0,70	16,65	-	-	16,95	-	16,95	-	62,49	-	1,04	-	-	1,74
Итого	720,00		2539,84	2030,03	509,81						21,10	499,55	0,00	0,00	508,42	0,00	508,42	0,00			31,18	0,00	0,00	52,28

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 10:00	39637,41	31518,72	5911,86	-	6046,23	-	1182,45	-	-
	25.05.15 13:00	42289,22	33641,80	6428,80	-	6572,37	-	1235,29	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °С = -4,25 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **48,03** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **508,42** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 05 15 г.

26,93