Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 132 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 132
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208344-ч(с)-0515.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208344 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 8,51

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	70,68	57,69	12,99	67,86	39,72	28,14	7,00	5,00	1,62	13,15	-	-	13,43	-	13,43	-	67,16	-	0,88			2,50
25.04.15	24,00	-	74,61	57,81	16,80	64,74	38,81	25,93	7,00	5,00	1,49	17,02	-	-	17,33	-	17,33	-	64,46	-	1,10			2,59
26.04.15	24,00	-	71,93	58,30	13,63	65,27	39,25	26,02	7,00	5,00	1,51	13,82	-	-	14,08	-	14,08	-	65,06	-	0,90			2,41
27.04.15	24,00	-	72,39	58,48	13,91	65,73	40,17	25,56	7,00	5,00	1,48	14,19	-	-	14,51	-	14,51	-	65,50	-	0,93			2,41
28.04.15	24,00	-	68,11	55,62	12,49	65,34	40,08	25,26	7,00	5,00	1,40	12,63	-	-	12,90	-	12,90	-	65,15	-	0,83			2,22
29.04.15	24,00	-	72,68	57,79	14,89	65,68	40,28	25,40	7,00	5,00	1,48	14,70	-	-	15,01	-	15,01	-	65,32	-	0,96			2,44
30.04.15	24,00	-	60,94	52,34	8,60	61,90	39,37	22,53	7,00	5,00	0,78	16,46	-	-	16,73	-	16,73	-	57,22	-	0,94			1,72
01.05.15	24,00	-	75,79	59,92	15,87	65,52	40,26	25,26	7,00	5,00	1,52	15,92	-	-	16,23	-	16,23	-	65,28	-	1,04			2,56
02.05.15	24,00	-	69,88	60,00	9,88	65,74	40,38	25,36	7,00	5,00	1,49	10,36	-	-	10,54	-	10,54	-	65,46	-	0,68			2,17
03.05.15	24,00	-	71,31	59,97	11,34	65,68	40,18	25,50	7,00	5,00	1,50	11,86	-	-	12,10	-	12,10	-	65,44	-	0,78			2,27
04.05.15	24,00	-	72,11	59,59	12,52	65,49	40,41	25,08	7,00	5,00	1,47	12,94	-	-	13,18	-	13,18	-	65,19	-	0,84			2,32
05.05.15	24,00	-	66,12	53,89	12,23	63,70	39,33	24,37	7,00	5,00	1,31	12,58	-	-	12,81	-	12,81	-	62,10	-	0,78			2,09
06.05.15	24,00	-	54,17	41,82	12,35	57,53	34,61	22,92	7,00	5,00	0,94	12,68	-	-	12,87	-	12,87	-	57,48	-	0,73			1,67
07.05.15	24,00	-	54,48	41,39	13,09	62,61	51,04	11,57	7,00	5,00	0,46	13,41	-	-	13,65	-	13,65	-	62,64	-	0,84			1,30
08.05.15	24,00	-	53,50	40,84	12,66	65,10	63,69	1,41	7,00	5,00	0,05	12,93	-	-	13,17	-	13,17	-	64,80	-	0,84			0,89
09.05.15	24,00	-	60,24	47,17	13,07	65,22	37,08	28,14	7,00	5,00	1,31	13,43	-	-	13,69	-	13,69	-	64,96	-	0,87			2,18
10.05.15	24,00	-	56,69	48,17	8,52	65,07	38,33	26,74	7,00	5,00	1,25	9,02	-	-	9,19	-	9,19	-	64,74	-	0,59			1,84
11.05.15	24,00	-	58,09	47,03	11,06	64,61	38,25	26,36	7,00	5,00	1,21	11,50	-	-	11,71	-	11,71	-	64,25	-	0,74			1,95
12.05.15	24,00	-	59,61	48,14	11,47	65,21	38,87	26,34	7,00	5,00	1,24	11,92	-	-	12,18	-	12,18	-	64,91	-	0,77			2,02
13.05.15	24,00	-	57,79	45,88	11,91	61,88	37,74	24,14	7,00	5,00	1,11	12,07	-	-	12,29	-	12,29	-	61,11	-	0,74			1,85
14.05.15	24,00	-	59,07	45,85	13,22	59,85	36,03	23,82	7,00	5,00	1,09	13,36	-	-	13,59	-	13,59	-	59,64	-	0,80			1,89
15.05.15	24,00	-	58,65	46,88	11,77	60,41	36,29	24,12	7,00	5,00	1,12	11,93	-	-	12,14	-	12,14	-	60,26	-	0,72			1,84
16.05.15	24,00	-	53,36	44,86	8,50	61,34	38,08	23,26	7,00	5,00	0,75	13,90	-	-	14,14	-	14,14	-	59,11	-	0,82			1,57
17.05.15	24,00	-	69,58	55,01	14,57	60,14	38,04	22,10	7,00	5,00	1,21	14,75	-	-	14,98	-	14,98	-	60,09	-	0,89			2,09
18.05.15	24,00	-	70,03	55,46	14,57	59,37	37,72	21,65	7,00	5,00	1,19	14,87	-	-	15,11	-	15,11	-	59,11	-	0,88			2,07
19.05.15	24,00	-	71,04	55,66	15,38	59,08	37,25	21,83	7,00	5,00	1,19	15,83	-	-	16,09	-	16,09	-	59,05	-	0,94			2,13
20.05.15	24,00	-	69,87	55,04	14,83	58,54	37,39	21,15	7,00	5,00	1,14	15,27	-	-	15,52	-	15,52	-	58,49	-	0,90			2,03
21.05.15	24,00	-	69,16	55,23	13,93	59,59	38,35	21,24	7,00	5,00	1,16	14,22	-	-	14,45	-	14,45	-	59,48	-	0,85			2,00
22.05.15	24,00	-	68,10	56,91	11,19	60,98	38,87	22,11	7,00	5,00	1,25	11,36	-	-	11,57	-	11,57	-	61,04	-	0,70			1,94
23.05.15	24,00	-	71,44	59,68	11,76	66,20	42,01	24,19	7,00	5,00	1,43	12,04	-	-	12,25	-	12,25	-	65,77	-	0,79			2,22
Среднее	24,00	-	65,38	52,75	12,63	63,18	39,93	23,25	7,00	5,00	1,20	13,34	-	-	13,58	-	13,58	-	62,68	-	0,83	-	-	2,04
Итого	720,00		1961,42	1582,42	379,00						36,13	400,12	0,00	0,00	407,44	0,00	407,44	0,00			25,04	0,00	0,00	61,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 10:00	31481,76	26108,52	3997,55	-	4090,68	-	1032,33	-	-
	25.05.15 20:00	33544,17	27776,34	4413,72	-	4514,48	-	1096,41	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °С = -3,41 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **57,76** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **407,44** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 05 15 г.

21,63