Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 144 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 144
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207107
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207107-ч(с)-0515.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 8,51

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	96,13	75,42	20,71	67,39	41,86	25,53	7,00	5,00	2,16	17,43	-	-	17,77	-	17,77	-	66,81	-	1,17			3,32
25.04.15	24,00	-	100,24	76,13	24,11	64,63	41,01	23,62	7,00	5,00	2,01	20,91	-	-	21,31	-	21,31	-	64,56	-	1,35			3,36
26.04.15	24,00	-	99,57	76,75	22,82	65,14	41,38	23,76	7,00	5,00	2,03	19,60	-	-	19,98	-	19,98	-	65,09	-	1,28			3,31
27.04.15	24,00	-	99,08	76,45	22,63	65,65	42,36	23,29	7,00	5,00	2,00	19,38	-	-	19,77	-	19,77	-	65,54	-	1,27			3,27
28.04.15	24,00	-	95,19	74,29	20,90	65,30	42,48	22,82	7,00	5,00	1,96	16,86	-	-	17,17	-	17,17	-	65,25	-	1,10			3,06
29.04.15	24,00	-	97,49	76,11	21,38	65,56	43,10	22,46	7,00	5,00	2,00	17,02	-	-	17,36	-	17,36	-	65,42	-	1,12			3,11
30.04.15	24,00	-	99,46	78,27	21,19	65,30	42,74	22,56	7,00	5,00	2,06	16,73	-	-	17,06	-	17,06	-	65,18	-	1,09			3,15
01.05.15	24,00	-	100,26	78,72	21,54	65,30	42,89	22,41	7,00	5,00	2,04	17,29	-	-	17,62	-	17,62	-	65,17	-	1,13			3,17
02.05.15	24,00	-	98,20	79,19	19,01	65,53	43,07	22,46	7,00	5,00	2,04	15,01	-	-	15,32	-	15,32	-	65,43	-	0,98			3,03
03.05.15	24,00	-	101,13	79,37	21,76	65,47	42,83	22,64	7,00	5,00	2,09	17,31	-	-	17,65	-	17,65	-	65,40	-	1,13			3,23
04.05.15	24,00	-	102,13	79,45	22,68	65,26	43,00	22,26	7,00	5,00	2,06	18,29	-	-	18,66	-	18,66	-	65,16	-	1,19			3,25
05.05.15	24,00	-	95,23	70,77	24,46	62,77	41,54	21,23	7,00	5,00	1,87	19,26	-	-	19,57	-	19,57	-	61,04	-	1,18			3,04
06.05.15	24,00	-	79,86	45,46	34,40	58,09	35,34	22,75	7,00	5,00	1,87	19,93	-	-	20,26	-	20,26	-	58,22	-	1,16			3,03
07.05.15	24,00	-	73,10	45,99	27,11	62,49	42,88	19,61	7,00	5,00	1,55	16,75	-	-	17,03	-	17,03	-	62,70	-	1,05			2,60
08.05.15	24,00	-	66,19	48,43	17,76	64,71	55,79	8,92	7,00	5,00	0,58	15,46	-	-	15,77	-	15,77	-	64,70	-	1,00			1,58
09.05.15	24,00	-	73,89	54,06	19,83	65,05	56,42	8,63	7,00	5,00	0,64	17,16	-	-	17,48	-	17,48	-	64,98	-	1,12			1,76
10.05.15	24,00	-	73,25	54,90	18,35	64,87	56,37	8,50	7,00	5,00	0,67	15,27	-	-	15,57	-	15,57	-	64,82	-	0,99			1,66
11.05.15	24,00	-	74,13	54,05	20,08	64,39	55,83	8,56	7,00	5,00	0,64	17,38	-	-	17,69	-	17,69	-	64,28	-	1,12			1,76
12.05.15	24,00	-	74,92	54,92	20,00	64,98	56,39	8,59	7,00	5,00	0,63	17,60	-	-	17,96	-	17,96	-	64,87	-	1,14			1,78
13.05.15	24,00	-	70,15	51,67	18,48	61,15	53,24	7,91	7,00	5,00	0,57	15,92	-	-	16,19	-	16,19	-	60,65	-	0,97			1,54
14.05.15	24,00	-	72,45	51,28	21,17	59,51	51,62	7,89	7,00	5,00	0,55	18,69	-	-	19,00	-	19,00	-	59,36	-	1,11			1,67
15.05.15	24,00	-	72,27	52,25	20,02	60,33	52,29	8,04	7,00	5,00	0,58	17,47	-	-	17,75	-	17,75	-	60,28	-	1,05			1,63
16.05.15	24,00	-	73,03	53,52	19,51	60,68	52,79	7,89	7,00	5,00	0,59	17,00	-	-	17,30	-	17,30	-	59,99	-	1,02			1,61
17.05.15	24,00	-	74,30	53,43	20,87	60,14	52,09	8,05	7,00	5,00	0,58	18,48	-	-	18,74	-	18,74	-	60,24	-	1,11			1,69
18.05.15	24,00	-	73,68	52,44	21,24	59,07	51,19	7,88	7,00	5,00	0,55	18,96	-	-	19,26	-	19,26	-	58,85	-	1,12			1,67
19.05.15	24,00	-	74,90	52,49	22,41	59,18	51,13	8,05	7,00	5,00	0,55	20,32	-	-	20,65	-	20,65	-	59,29	-	1,21			1,75
20.05.15	24,00	-	74,15	51,90	22,25	58,37	50,60	7,77	7,00	5,00	0,51	20,45	-	-	20,75	-	20,75	-	58,51	-	1,20			1,70
21.05.15	24,00	-	72,12	52,57	19,55	59,56	51,78	7,78	7,00	5,00	0,54	17,35	-	-	17,65	-	17,65	-	59,52	-	1,04			1,58
22.05.15	24,00	-	74,82	54,08	20,74	61,64	53,40	8,24	7,00	5,00	0,58	18,51	-	-	18,83	-	18,83	-	61,97	-	1,15			1,73
23.05.15	24,00	-	76,49	56,57	19,92	66,05	57,29	8,76	7,00	5,00	0,67	17,30	-	-	17,66	-	17,66	-	65,90	-	1,14			1,81
Среднее	24,00	-	83,59	62,03	21,56	63,12	48,16	14,96	7,00	5,00	1,24	17,84	-	-	18,16	-	18,16	-	62,97	-	1,12	-	-	2,36
Итого	720,00		2507,81	1860,93	646,88						37,17	535,09	0,00	0,00	544,78	0,00	544,78	0,00			33,67	0,00	0,00	70,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 10:00	7717,54	6095,52	1412,07	-	1445,39	-	292,60	-	-
	25.05.15 13:00	10308,18	8014,10	1969,97	-	2013,48	-	365,15	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °C = -4,55 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **66,28** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **544,78** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителей
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 05 15 г.

печать энергосбыта

29,12