Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 148 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 148
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208368
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208368-ч(с)-0515.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 8,51

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.04.15	24,00	-	92,93	76,92	16,01	67,02	54,85	12,17	7,00	5,00	1,22	12,10	-	-	12,35	-	12,35	-	66,09	-	0,80			2,02
25.04.15	24,00	-	62,01	48,04	13,97	63,56	37,75	25,81	7,00	5,00	1,30	13,15	-	-	13,39	-	13,39	-	63,26	-	0,83			2,13
26.04.15	24,00	-	64,85	47,67	17,18	64,08	38,05	26,03	7,00	5,00	1,32	16,02	-	-	16,31	-	16,31	-	63,90	-	1,03			2,34
27.04.15	24,00	-	61,91	48,97	12,94	64,51	38,42	26,09	7,00	5,00	1,38	11,38	-	-	11,62	-	11,62	-	64,26	-	0,73			2,11
28.04.15	24,00	-	58,47	46,55	11,92	64,08	37,48	26,60	7,00	5,00	1,30	11,07	-	-	11,28	-	11,28	-	63,86	-	0,71			2,00
29.04.15	24,00	-	61,33	48,25	13,08	64,47	37,35	27,12	7,00	5,00	1,37	12,25	-	-	12,48	-	12,48	-	64,05	-	0,78			2,15
30.04.15	24,00	-	48,14	39,22	8,92	61,31	36,20	25,11	7,00	5,00	0,80	14,12	-	-	14,30	-	14,30	-	52,07	-	0,74			1,53
01.05.15	24,00	-	64,16	54,01	10,15	64,05	38,26	25,79	7,00	5,00	1,42	9,75	-	-	9,95	-	9,95	-	63,79	-	0,62			2,04
02.05.15	24,00	-	63,98	52,64	11,34	64,38	38,26	26,12	7,00	5,00	1,42	10,55	-	-	10,75	-	10,75	-	64,12	-	0,68			2,10
03.05.15	24,00	-	63,82	52,24	11,58	64,34	38,18	26,16	7,00	5,00	1,42	10,79	-	-	10,97	-	10,97	-	64,08	-	0,69			2,11
04.05.15	24,00	-	65,03	51,25	13,78	64,24	38,28	25,96	7,00	5,00	1,39	12,91	-	-	13,18	-	13,18	-	64,03	-	0,83			2,22
05.05.15	24,00	-	57,10	44,87	12,23	62,60	36,86	25,74	7,00	5,00	1,23	11,39	-	-	11,61	-	11,61	-	60,73	-	0,70			1,92
06.05.15	24,00	-	47,16	33,87	13,29	56,29	32,32	23,97	7,00	5,00	0,84	12,62	-	-	12,82	-	12,82	-	56,67	-	0,72			1,56
07.05.15	24,00	-	46,73	33,69	13,04	61,01	39,22	21,79	7,00	5,00	0,77	12,45	-	-	12,67	-	12,67	-	61,01	-	0,76			1,53
08.05.15	24,00	-	45,67	34,01	11,66	63,41	54,31	9,10	7,00	5,00	0,34	11,26	-	-	11,48	-	11,48	-	63,18	-	0,71			1,05
09.05.15	24,00	-	50,40	40,07	10,33	63,69	55,20	8,49	7,00	5,00	0,38	9,89	-	-	10,07	-	10,07	-	63,36	-	0,62			1,00
10.05.15	24,00	-	52,15	40,65	11,50	63,60	55,19	8,41	7,00	5,00	0,38	11,02	-	-	11,22	-	11,22	-	63,27	-	0,70			1,08
11.05.15	24,00	-	53,78	39,01	14,77	63,20	54,59	8,61	7,00	5,00	0,38	14,26	-	-	14,50	-	14,50	-	62,91	-	0,90			1,27
12.05.15	24,00	-	53,31	40,47	12,84	63,78	55,23	8,55	7,00	5,00	0,39	12,26	-	-	12,48	-	12,48	-	63,52	-	0,78			1,17
13.05.15	24,00	-	52,00	38,26	13,74	60,64	52,87	7,77	7,00	5,00	0,35	13,17	-	-	13,39	-	13,39	-	59,69	-	0,79			1,13
14.05.15	24,00	-	51,42	38,48	12,94	58,60	50,90	7,70	7,00	5,00	0,34	12,40	-	-	12,60	-	12,60	-	58,39	-	0,72			1,06
15.05.15	24,00	-	52,18	39,51	12,67	59,13	51,38	7,75	7,00	5,00	0,34	12,13	-	-	12,35	-	12,35	-	58,95	-	0,72			1,06
16.05.15	24,00	-	39,91	30,66	9,25	59,05	51,88	7,17	7,00	5,00	0,09	12,51	-	-	12,70	-	12,70	-	53,98	-	0,68			0,77
17.05.15	24,00	-	51,57	36,00	15,57	58,92	50,68	8,24	7,00	5,00	0,33	15,07	-	-	15,31	-	15,31	-	58,96	-	0,89			1,22
18.05.15	24,00	-	52,97	39,82	13,15	58,16	50,63	7,53	7,00	5,00	0,35	12,41	-	-	12,61	-	12,61	-	57,79	-	0,72			1,07
19.05.15	24,00	-	54,92	40,95	13,97	57,78	50,24	7,54	7,00	5,00	0,35	13,30	-	-	13,51	-	13,51	-	57,74	-	0,77			1,12
20.05.15	24,00	-	53,86	41,01	12,85	57,26	50,11	7,15	7,00	5,00	0,33	12,39	-	-	12,58	-	12,58	-	56,88	-	0,70			1,03
21.05.15	24,00	-	54,50	41,27	13,23	58,31	51,07	7,24	7,00	5,00	0,33	12,74	-	-	12,94	-	12,94	-	58,18	-	0,74			1,07
22.05.15	24,00	-	56,36	44,24	12,12	59,58	52,28	7,30	7,00	5,00	0,35	11,69	-	-	11,88	-	11,88	-	59,70	-	0,70			1,05
23.05.15	24,00	-	59,06	46,09	12,97	64,75	56,85	7,90	7,00	5,00	0,40	12,56	-	-	12,81	-	12,81	-	64,29	-	0,81			1,21
Среднее	24,00	-	56,39	43,62	12,77	61,86	46,16	15,70	7,00	5,00	0,75	12,32	-	-	12,54	-	12,54	-	61,09	-	0,75	-	-	1,50
Итого	720,00		1691,68	1308,69	382,99						22,57	369,61	0,00	0,00	376,10	0,00	376,10	0,00			22,54	0,00	0,00	45,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 10:00	17550,80	13965,50	6395,20	-	6539,67	-	604,06		-
	25.05.15 13:00	19279,11	15301,13	6777,87	-	6929,07	-	650,18		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °С = -3,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **41,97** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **376,10** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«30» 05 15 г.

19,39