Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 156 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9055.038.1
Строит.Адрес: Седова 156
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207261
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207261-ч(с)-0515.txt
Режим (схема): 3003

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 8,51

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0779
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0345
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=59,76 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=14,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	64,52	56,75	7,77	67,52	42,33	25,19	7,00	5,00	1,44	7,69	-	-	7,88	-	7,88	-	66,88	-	0,52			1,96
25.04.15	24,00	-	64,31	56,15	8,16	64,72	41,54	23,18	7,00	5,00	1,31	8,09	-	-	8,27	-	8,27	-	64,33	-	0,52			1,83
26.04.15	24,00	-	64,50	56,35	8,15	65,24	41,66	23,58	7,00	5,00	1,32	8,38	-	-	8,53	-	8,53	-	64,96	-	0,55			1,86
27.04.15	24,00	-	63,38	56,26	7,12	65,73	42,39	23,34	7,00	5,00	1,31	7,21	-	-	7,35	-	7,35	-	65,27	-	0,47			1,78
28.04.15	24,00	-	62,60	53,77	8,83	65,45	42,50	22,95	7,00	5,00	1,25	8,65	-	-	8,82	-	8,82	-	65,22	-	0,56			1,82
29.04.15	24,00	-	62,13	55,14	6,99	65,63	42,61	23,02	7,00	5,00	1,29	6,79	-	-	6,94	-	6,94	-	65,17	-	0,44			1,73
30.04.15	24,00	-	62,70	55,84	6,86	65,42	42,44	22,98	7,00	5,00	1,30	6,68	-	-	6,81	-	6,81	-	64,91	-	0,43			1,73
01.05.15	24,00	-	62,78	55,29	7,49	65,49	42,59	22,90	7,00	5,00	1,28	7,35	-	-	7,50	-	7,50	-	65,06	-	0,48			1,76
02.05.15	24,00	-	62,68	55,73	6,95	65,75	42,75	23,00	7,00	5,00	1,29	6,93	-	-	7,06	-	7,06	-	65,39	-	0,45			1,74
03.05.15	24,00	-	62,17	55,99	6,18	65,66	42,47	23,19	7,00	5,00	1,31	6,13	-	-	6,25	-	6,25	-	65,29	-	0,40			1,71
04.05.15	24,00	-	63,78	56,10	7,68	65,44	42,61	22,83	7,00	5,00	1,29	7,64	-	-	7,79	-	7,79	-	65,05	-	0,50			1,78
05.05.15	24,00	-	58,41	50,76	7,65	62,89	41,33	21,56	7,00	5,00	1,11	7,54	-	-	7,69	-	7,69	-	61,20	-	0,46			1,58
06.05.15	24,00	-	48,64	40,36	8,28	58,43	37,31	21,12	7,00	5,00	0,86	8,13	-	-	8,27	-	8,27	-	58,41	-	0,47			1,34
07.05.15	24,00	-	47,60	39,57	8,03	62,85	39,22	23,63	7,00	5,00	0,94	7,90	-	-	8,04	-	8,04	-	63,03	-	0,50			1,44
08.05.15	24,00	-	45,96	39,61	6,35	64,98	54,12	10,86	7,00	5,00	0,44	6,26	-	-	6,40	-	6,40	-	64,65	-	0,40			0,85
09.05.15	24,00	-	50,31	43,52	6,79	65,29	64,84	0,45	7,00	5,00	0,03	6,72	-	-	6,86	-	6,86	-	64,91	-	0,44			0,47
10.05.15	24,00	-	50,12	44,16	5,96	65,10	64,66	0,44	7,00	5,00	0,03	5,91	-	-	6,02	-	6,02	-	64,68	-	0,38			0,41
11.05.15	24,00	-	50,25	43,38	6,87	64,64	64,20	0,44	7,00	5,00	0,03	6,90	-	-	7,04	-	7,04	-	64,17	-	0,44			0,47
12.05.15	24,00	-	51,57	43,94	7,63	65,22	64,78	0,44	7,00	5,00	0,04	7,50	-	-	7,66	-	7,66	-	64,78	-	0,49			0,52
13.05.15	24,00	-	49,24	41,83	7,41	61,36	61,04	0,32	7,00	5,00	0,03	7,31	-	-	7,43	-	7,43	-	60,43	-	0,44			0,47
14.05.15	24,00	-	49,44	41,66	7,78	59,77	59,39	0,38	7,00	5,00	0,04	7,56	-	-	7,68	-	7,68	-	59,29	-	0,45			0,48
15.05.15	24,00	-	49,24	42,72	6,52	60,66	60,25	0,41	7,00	5,00	0,03	6,42	-	-	6,53	-	6,53	-	60,15	-	0,39			0,42
16.05.15	24,00	-	50,20	42,61	7,59	60,88	60,60	0,28	7,00	5,00	0,04	7,41	-	-	7,52	-	7,52	-	59,72	-	0,44			0,48
17.05.15	24,00	-	48,80	42,32	6,48	60,39	59,95	0,44	7,00	5,00	0,03	6,27	-	-	6,37	-	6,37	-	60,13	-	0,38			0,41
18.05.15	24,00	-	50,28	42,04	8,24	59,32	58,95	0,37	7,00	5,00	0,04	7,94	-	-	8,09	-	8,09	-	58,74	-	0,46			0,50
19.05.15	24,00	-	50,26	41,95	8,31	59,53	59,05	0,48	7,00	5,00	0,04	8,10	-	-	8,25	-	8,25	-	59,47	-	0,48			0,52
20.05.15	24,00	-	50,12	41,53	8,59	58,57	58,14	0,43	7,00	5,00	0,03	8,38	-	-	8,51	-	8,51	-	58,29	-	0,49			0,52
21.05.15	24,00	-	49,32	41,77	7,55	59,85	59,42	0,43	7,00	5,00	0,04	7,36	-	-	7,45	-	7,45	-	59,51	-	0,44			0,47
22.05.15	24,00	-	50,36	42,78	7,58	62,09	61,58	0,51	7,00	5,00	0,03	7,42	-	-	7,57	-	7,57	-	62,03	-	0,46			0,49
23.05.15	24,00	-	50,90	44,62	6,28	66,25	65,80	0,45	7,00	5,00	0,04	6,14	-	-	6,28	-	6,28	-	65,75	-	0,40			0,44
Среднее	24,00	-	54,89	47,48	7,40	63,34	52,02	11,32	7,00	5,00	0,61	7,29	-	-	7,43	-	7,43	-	62,90	-	0,46	-	-	1,07
Итого	720,00		1646,57	1424,50	222,07						18,23	218,71	0,00	0,00	222,86	0,00	222,86	0,00			13,73	0,00	0,00	31,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 10:00	9377,65	8372,54	1115,23	-	1144,31	-	337,90	-	-
	25.05.15 13:00	11077,17	9842,84	1340,89	-	1374,28	-	369,82	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °C = -1,86 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **30,10** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **222,86** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись расшифровка подписи

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 05 15 г.
печать энергосбыта

11,87